



LEYENDA			
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN	COTA MONTAJE	DIMENSIONES
	TOMAC. MONOFASICO DOBLE C/AT TIPO SHUKO	0,40 N.P.T.	INDICADA
	CONDUCTOR NH80 4mm2 (TOMACORRIENTE)	PARED Y PISO	INDICADA
	CONDUCTOR NH80 6mm2 (TABLEROS)	PARED Y PISO	INDICADA
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	PARED	INDICADA

**TOMACORRIENTES**  
ESCA 1/100

 <div>PERÚ</div>		<div>Ministerio de Salud</div>			
SERVICIO: "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTES ASISTENCIALES DEL CENTRO DE SALUD ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ACOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA"				N° DE LAMINA:	
ESPECIALIDAD: II.EE				II.EE-01	
DISTRITO: ANTA		PROVINCIA: ACOBAMBA			
PLANO:					
TOMACORRIENTES MODULO II					
PLANO CAD:		FECHA:		ESCALA:	
		FEBRERO - 2024		1/100	