TAB. EMPOTRADO
220V, 3ø, 60Hz
STAR MEDICO
SEGUNDO NIVEL

TD-02

3x2A
R S T
3x50.4-63A
Reg.
36kA
220V
CAJA
MOLDEADA

150A 3F+T, 220V, 60Hz, 3Ø

CD2-01	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. PASILLO SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-02	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. RESIDENTE VARONES SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-03	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. RESIDENTE MUJERES SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-04	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. SALA DE DESCANSO MEDICOS - HOMBRES SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-05	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. SALA DE DESCANSO MEDICOS - MUJERES SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-06	2x16A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → ALUMB. CAFETIN SEGUNDO NIVEL 2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → LUZ DE EMERGENCIA
CD2-07	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. RESIDENTE VARONES SEGUNDO NIVEL
CD2-08	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. RESIDENTE MUJERES SEGUNDO NIVEL
CD2-09	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. SALA DE DESCANSO MEDICOS - HOMBRES SEGUNDO NIVEL
CD2-10	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. SALA DE DESCANSO MEDICOS - MUJERES SEGUNDO NIVEL
CD2-11	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. CAFETIN(HORNO Y TOMACORRIENTE) SEGUNDO NIVEL
CD2-12	2x20A DIN 10kA	2x25A AC 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. CAFETIN(REFRIGERADORA Y TOMACORRIENTE) SEGUNDO NIVEL
CD2-13	2x25A DIN 10kA	2x25A SI 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. AIRE ACONDICIONADO(SALA DESCANSO - MEDICO MUJERES) SEGUNDO NIVEL
CD2-14	2x25A DIN 10kA	2x25A SI 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. AIRE ACONDICIONADO(SALA DESCANSO - MEDICO HOMBRES) SEGUNDO NIVEL
CD2-15	2x25A DIN 10kA	2x25A SI 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. AIRE ACONDICIONADO(CAFETIN) SEGUNDO NIVEL
CD2-16	2x25A DIN 10kA	2x25A SI 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. CALENTADOR ELÉCTRICO N°1 SEGUNDO NIVEL
CD2-17	2x25A DIN 10kA	2x25A SI 2x30mA	2-1x4mm2 (2F) (NH-80) + 4mm2 (NH-80)/T, 20mm ø - PVC-SAP → TOMAC. CALENTADOR ELÉCTRICO N°2 SEGUNDO NIVEL
CD2-18	2x_A DIN 10kA	2x30mA	→ RESERVA
CD2-19	2x_A DIN 10kA	2x_A AC 2x30mA	→ RESERVA
CD2-20	2x_A DIN 10kA	2x_A AC 2x30mA	→ RESERVA
CD2-21	2x_A DIN 10kA	2x_A AC 2x30mA	→ RESERVA
CD2-22	2x_A DIN 10kA	2x_A AC 2x30mA	→ RESERVA

TIERRA
(T)

NOTA: TODOS LOS TABLEROS SE DEBEN CONSIDERAR EL ESPACIO PARA LOS INTERRUPTORES DIREFENCIALES EN FUTURAS CONEXIONES.

SI: TIPO - SUPER INMUNIZADA

2x_A : INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO DE RESERVA
DIN 10kA: ESPACIO DE RESERVA PARA FUTURA INSTALACIÓN

2x_A SI: INTERRUPTORES DIFERENCIAL DE RESERVA
2x30mA: ESPACIO DE RESERVA PARA FUTURA INSTALACIÓN

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

HOSPITAL REGIONAL DOCENTES LAS MERCEDES

HOSP. LAS MERCEDES

DIVISION:
DIVISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA:
UNIDAD FORMULADORA

PROYECTO:
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL STAR MEDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.

PROPIETARIO:
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"

ESPECIALIDAD:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLANO:
DIAGRAMA UNIFILAR TD-02

REALIZADO:
S.J.Q.T.

FECHA:
OCTUBRE 2024

ESCALA:
1/50

UBICACION:
Av. LUIS GONZALES NRO. 635
DPTO. DE LAMBAYEQUE - PROV. Y DIST. DE CHICLAYO

PROFESIONAL:

LAMINA:
IE-13