

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20601607761

Fecha de envío : 15/11/2023

Nombre o Razón social : SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.

Hora de envío : 22:09:44

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

En la DESCRIPCIÓN DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL piso de poliuretano la entidad solicita un espesor total de 11 mm, lo que da entender que al área usuaria no considera las mejoras que otros postores puedan ofertar. se solicita que se considere y acoja la entrega de sistemas mayores a los 11mm testeados bajo la Norma EN 14094, cuyo requerimiento es específica y clara para pisos multideportivos otorgando valores técnicos con rango de aceptación mínimo y máximo, porque los resultados del test son variables según espesor y/o sistema (base elástica vaciado in situ y/o base en rollo prefabricado). Solicitamos a la entidad regirse a la normativa universal que es la EN 14904 y EXIGIR QUE LOS TES REPORT SEAN CLAROS Y PRECISOS CON EL REQUERIMIENTO DE LAS BASES (SI ES VACIADO IN SITU EL TEST REPORT DEBE ACREDITAR QUE LA PRUEBA FUE REALIZADO A UN PISO CON ESTAS CARACTERISTICAS) salvaguardando el objetivo de contratación pública comprar el mejor producto al menor precio. ¿para una mayor pluralidad de postores.¿

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** I

**Literal:** 1.2

**Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

E área usuaria realiza su requerimiento de acuerdo a su necesidad . En este sentido ha determinado que el espesor del piso poliuretano es de 11mm y debe tener la prueba de laboratorio EN14904 para 11mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

**PLAZO DE ENTREGA**

Se otorga 25 días de plazo para entregar los bienes y 10 días para la ejecución, Sin embargo, solicitamos a la entidad entregar mayor puntaje al postor que dentro en un plazo de 22 días calendarios realice la entrega de los bienes y ejecute el piso.

Entrega de bienes: 05 días calendarios a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

Ejecución: 17 días calendarios para la instalación contados al día siguiente de recepcionado los bienes.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: I    Literal: 1.9    Página: 16**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria a establecido un tiempo prudente de entrega del bien que es de 25 días calendarios despues de suscrito el contrato y 10 días para su instalación, ello se ha dado con la finalidad de fomentar la pluralidad de postores de acuerdo a los principios que rige para la contratación pública, por tanto no se acoge la observación formulada por el participante..

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

E- La entidad requiere la presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidos por el fabricante o postor. Solicitamos a la entidad revisar minuciosamente LAS FICHAS TECNICAS, CERTIFICADOS Y/O ENSAYOS DE LABORATORIO QUE PARTICIPANTES CON LIBRE ALEVOSIA ADULTERAN SIN CONSENTIMIENTO ALGUNO DE LOS FABRICANTES y exigir a los participantes que presenten estos documentos tal cual está registrado y autorizado por el fabricante y no dejarse sorprender por participantes que adulteran (FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y/O FALSEDAD IDEOLOGICA) infringiendo el artículo 427° del código penal peruano. El nombre del sistema a ofertar, características, ensayos de laboratorio y acreditaciones que puedan tener estos sistemas y/o productos tienen que ser por un piso de poliuretano vaciado in situ según requerimiento de las bases, por ende, toda la documentación presentada por los postores tiene que decir vaciado in situ y/o base elástica in situ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que se debe presentar folletos y/o instructivos y/o catálogos y/o ficha técnica emitidos, sellado y firmado por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

EL PISO DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES

La entidad requiere que el piso de poliuretano este probada y certificada por prueba FIBA, Ponemos en conocimiento a la entidad que los diversos sistemas de pisos poliuretano testeados y certificados por FIBA son únicamente con base en rollo prefabricado desde 7mm hasta 14 mm de espesor. Los sistemas de piso de poliuretano con base elástica in situ es de uso amateur mas no profesional. LA PRUEBA Y/O CERTIFICADO FIBA NO ACREDITA UNA MEJORA PARA LOS PISOS, en su gran mayoría los pisos que tienen estas certificaciones son los suelos de madera y los suelos sintéticos, pero con una base de rollos prefabricados, En este caso la entidad requiere un piso de poliuretano vaciado in situ, los suelos sintéticos con una base elástica vaciado in situ no cumplen con el requerimiento dentro de sus valores técnicos exigidos por la FIBA. Solicitamos a la entidad a regirse a la normativa universal que es la EN 14904 y exigir que los productos a ofertar cumplan con los ensayos de laboratorio según requerimiento de las bases (TEST REPORT) según el espesor y sistema ofertado del piso de poliuretano Y SUPRIMIR LA PRUEBA FIBA para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. En este sentido el area usuaria ha determinado que es necesario LA PRUEBA O CERTIFICADO FIBA, para el espesor de 11mm. Asi mismo LA PRUEBA EN 14904, PARA EL ESPESOR DE 11MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

CARACTERISTICAS DEL PISO DE POLIURETANO

En las características del piso de poliuretano la entidad solicita un espesor total de 11 mm, lo que da entender que al área usuaria no considera las mejoras que otros postores puedan ofertar. se solicita que se considere y acoja la entrega de sistemas mayores a los 11mm testeados bajo la Norma EN 14094, salvaguardando el objetivo de contratación pública comprar el mejor producto al menor precio ¿para una mayor pluralidad de postores¿

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.2    Página: 1**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. En este sentido el area usuaria ha determinado que el espesor del piso poliuretano es de 11mm y debe tener la prueba de laboratorio EN14904 para 11mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

EL PISO DEBERA CONTAR CON LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES

Se aclara que los pisos no son certificados a través de las ISOS, Los ISOS certifican a los fabricantes y/o al postor, los pisos son certificados por Laboratorios y/o Institutos, y/o Federaciones Deportivas. SOLICITAMOS A LA ENTIDAD SUPRIMIR ESTE REQUERIMIENTO O PERMITIR QUE LOS CERTIFICADOS ISO ESTE AL NOMBRE DEL POSTOR Y/O FABRICANTES PARA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.2    Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge y se aclara que, los certificados ISO, sean considerados como factor de evaluacion, no obstante, a fin de generar mayor apertura y pluralidad de postores, se aceptará que se presente los certificados de calidad del fabricante ISO37001, los otros certificados ISOS, sean suprimidos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 45001; ISO 50001; ISO 37001

Se sigue pretendiendo insinuar que dichos certificados tienen algo que ver con la calidad de los productos a instalar, cuando esto es rotundamente falso. No se trata nada más de una serie de documentos de cara a intentar bloquear el acceso en igualdad de condiciones a licitaciones mediante la exigencia de cumplimiento de normativas totalmente ajenas al objeto del contrato. A saber:

- ISO 50001: Apenas trata de unas herramientas necesarias para identificar las actividades que consumen más energía
- ISO 45001: La normativa ISO 45001 es la norma para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. Solo suele pedirse en países o fábricas con alta siniestralidad laboral, pero no tiene nada que ver con ningún aspecto de calidad de materiales
- ISO 37001: La normativa ISO 37001 se publicó en 2016 y es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. Ni tiene nada que ver con la calidad de los productos fabricados ni tampoco dice nada positivo de los países o empresas donde es necesario aplicarla.

Solicitamos a la entidad suprimir ISO 45001, ISO 50001 , ISDO 37001

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.2    Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge y se aclara que, los certificados ISO, sean considerados como factor de evaluacion, no obstante, a fin de generar mayor apertura y pluralidad de postores, se aceptará que se presente los certificados de calidad del fabricante ISO37001, los otros certificados ISOS, sean suprimidos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

CERTIFICACIONES DE CALIDAD Y PRUEBAS DE LABORATORIO

Solicitamos a la entidad no dejarse sorprender por empresas QUE BUSCAN SORPRENDER A LA ENTIDAD dirigiendo y solicitando acoger ISOS que no tienen nada que ver con el objetivo de contratación la cual no beneficia ni mejora la calidad del producto, más bien vulnerando el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225. Estos certificados hacen referencia a una serie de sistemas de gestiones administrativas, y no son parte de la producción ni la instalación de los pisos de poliuretano. El sistema de gestión antisoborno (ISO 37001), o el sistema de gestión de responsabilidad social (26001), o el sistema de gestión de seguridad y salud (ISO 45001) o el sistema de gestión seguridad vial (39001) o la norma de gestión de negocio (ISO 22301), En consecuencia, se solicita que se considere y que no se deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado para una libre participación de postores.

**Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge y se aclara que, los certificados ISO, sean considerados como factor de evaluacion, no obstante, a fin de generar mayor apertura y pluralidad de postores, se aceptará que se presente los certificados de calidad del fabricante ISO37001, los otros certificados ISOS, sean suprimidos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA  
¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA  
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos a la entidad no dejarse sorprender por empresas QUE BUSCAN SORPRENDER A LA ENTIDAD dirigiendo y solicitando acoger una prueba de laboratorio ISO 14067 para el piso requerido, ponemos en conocimiento a la entidad que esta prueba no es valida porque carece de legitimidad al no ser realizado por una entidad que está acreditada. A los fabricantes no les compete realizar ensayos o test que solo pueden ser certificados y/o acreditados por laboratorios y/o institutos independientes autorizados por las distintas Normas.

**Acápite de las bases :    Sección:** Especifico        **Numeral:** III                      **Literal:** 3.2                      **Página:** 2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, el certificado a cual el participante hace mencion no se solicita en el presente proceso de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos a la entidad solo acoger ISO 9001 Y ISO 14001

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 se contemplan aquellos elementos de administración a los que se ha de atender para que una empresa cuente con un sistema efectivo, que le permita mejorar la calidad de sus productos o de sus servicios y, en consecuencia, incrementar la satisfacción del cliente.

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, integran se conforman, por tanto, como un compromiso de mejora del desempeño ambiental, tanto en la propia entidad que adopta dichos sistemas como en los procesos que esta subcontrate. La beneficiaria de dichas acciones es, así, la sociedad, puesto que estos planes de protección del medio ambiente contribuyen al cuidado del entorno en el que esta habita.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge y se aclara que, los certificados ISO, sean considerados como factor de evaluacion, no obstante, a fin de generar mayor apertura y pluralidad de postores, se aceptará que se presente los certificados de calidad del fabricante ISO37001, los otros certificados ISOS, sean suprimidos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:09:44

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

PERSONAL CLAVE

Capacidad técnica y profesional

Solicitamos a la entidad exigir a los participantes que se incluya dentro del personal clave a 01 técnico instalador, Y PRESENTAR junto al certificado de capacitación por el fabricante del técnico instalador, se incluya una carta de autorización del técnico instalador donde se incluya su; nombre y apellidos, número de DNI, firma y huella dactilar. Recomendamos a la entidad solicitar este requerimiento por ser de vital importancia que los técnicos y/o expertos instaladores tengan conocimiento el uso de sus datos personales que muchas veces son UTILIZADOS POR PARTICIPANTES SIN CONOCIMIENTO ALGUNO Y/O AUTORIZACION DE LOS TECNICOS Y/O EXPERTOS INSTALADORES, infringiendo el código penal del artículo 154-A

**Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: III      Literal: 3.2      Página: 3**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, se solicitará un TECNICO INSTALADOR, con capacitacion por el fabricante a ofertar, el cual debe contar con firma y sello del fabricante. La capacitacion debe ser en TECNICO INSTALADOR DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE POLIURETANO, ya que es el personal que realizará la instalacion del piso deportivo. Asi mismo la experiencia del tecnico deber ser minimamente 1 año como instalador de pisos deportivos de poliuretano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:03

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Menciona piso poliuretano de 11mm, sin embargo en el requerimiento de la norma EN14904, no menciona el espesor. Solicitamos que se exprese que la prueba de laboratorio EN 14904, sea para el espesor de 11mm.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara. En este sentido el area usuaria ha determinado que es necesario LA PRUEBA O CERTIFICADO FIBA, para el espesor de 11mm. Asi mismo LA PRUEBA EN 14904, PARA EL ESPESOR DE 11MM

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA  
¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA  
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:03

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Exhortamos a que el plazo inicie a la firma y acta de entrega de terreno, ya que se da en ocasiones que el área a instalar no se encuentre disponible y no se tenga un punto de acopio

**Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: 3    Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, el plazo iniciará a la firma de contrato y acta de entrega de terreno.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:28:03

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Solicitan un profesional responsable para el servicio, sin embargo resulta innecesario para un plazo de días de intalacion. Esto encarece el costo para el postor. Exhortamos retirar o suprimir el profesional responsable.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge se solicitará un profesional responsable, con capacitacion por el fabricante a ofertar, el cual debe contar con firma y sello del fabricante. La capacitacion debe ser en SUPERVISION Y/O SUPERVISOR EN LA INSTALACION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS DE POLIURETANO. Asi mismo la experiencia del profesional deber ser minimamente 1 año en la supervision de instalacion de pisos deportivos de poliuretano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:57:39

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

- Se está transgrediendo La Ley 30225 del Artículo 16. Requerimiento: El área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad. Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y no tienen por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos. EXHORTAMOS A LA ENTIDAD SUPRIMIR LOS RESULTADOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DEL PISO DE POLIURETANO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Estas características tecnicas minimas seran revisadas con la presentación de LA PRUEBA O CERTIFICADO FIBA, para el espesor de 11mm. Asi mismo LA PRUEBA EN 14904, para el espesor de 11mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:57:39

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

LOS RESULTADOS DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SISTEMA DEL PISO DE POLIURETANO, Son resultados de un piso de poliuretano con una base de rollos prefabricados distintos a los requerimientos de las bases que requiere un piso de poliuretano VACIADO IN SITU. ESTOS RESULTADOS LE PERTENECE Y ESTAN DIRIGIDOS AL PRODUCTO POLYFLEX DEL FABRICANTE KDF DE GRECIA. Solicitamos a la entidad registrarse a la Norma EN 14904 que su requerimiento en Absorción de impacto es de 25% a 75%, Deformación vertical <5mm, Comportamiento de bola vertical >90%, Fricción 80 ¿ 110, Resistencia al desgaste máx. 80mg, Resistencia a la hendidura ¿ 0.5mm, Brillo especular ¿30% superficies mates y ¿45% superficies lacadas, La carga rodante de resistencia mínima debe ser de 1500 N, la hendidura máxima debe ser de 0,5 mm bajo un borde recto de 300 mm. Tambien ponemos en aviso que los resultados de la prueba FIBA LE PERTENECE Y ESTAN DIRIGIDOS AL PRODUCTO POLYFLEX DEL FABRICANTE KDF DE GRECIA. Por tanto, exhortamos a la entidad suprimir los resultados y la PRUEBA FIBA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. Estas características técnicas mínimas serán revisadas con la presentación de LA PRUEBA O CERTIFICADO FIBA, para el espesor de 11mm. Así mismo LA PRUEBA EN 14904, para el espesor de 11mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10046365874	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	CORNEJO VELASQUEZ GRIMANESA DELIA	Hora de envío :	23:44:49

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

PARA LA EJECUCION DL SERVICIO DE INSTALACION SE SOLICITA UN PROFECCIONAL RESPONSABLE Y SEA ING. CIVIL O ARQUITECTO CON EXPERIENCIA MINIMA DE 2 AÑOS ACREDITADOS, SE OBSERVA QUE SIENDO UNA EJECUCION O INSTALACION DE MATERIALES QUIMICOS NO CONVENCIONALES LOS CUALES REQUIEREN UNA CORRECTA Y ADECUADA INSPECCION YA QUE AL ESTAR MAL INSTALADOS ESTE PISO PUEDE NO CUMPLIR EL OBJETIVO PARA EL CUAL ES SOLICITADO, SIENDO ASI ES QUE SE SUGIERE QUE EL RESPONSABLE DEBERIA TENER UNA CAPACITACION EN DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: C.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. El area usuaria formula su requerimiento de acuerdo a su necesidad, para la presente adquisición cree por conveniente que no es necesario lo indicado por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10046365874	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	CORNEJO VELASQUEZ GRIMANESA DELIA	Hora de envío :	23:44:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE CONSULTA CON RESPECTO DE LA CONFORMIDAD LO CUAL INDICA QUE SE DEBERIA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO EN 14 094, EN FIBA , EN 13501, ISO 9001 ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001, ISO 50001. SE CONSULTA SI ESTO SE REFIERE A UN MATERIAL ESPECIFICO O AL PISO INSTALADO. DE IGUAL FORMA SE CONSULTA CON RFERENCIA A LAS CARACTERISTICAS DEL PISO DE POLIURETANO SI ESOS RESULTADOS EN QUE MOMENTO SE HACEN O SE REFIEREN AL MATERIAL..

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 14 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBRE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que las PRUEBAS DE LABORATORIO EN 14094, PRUEBA DE LABOTARORIO Y/O CERTIFICADO FIBA y PRUEBA DE LABORATORIO EN 13501,formaran parte del numeral 2.2.1 DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA. Los certificados ISO, seran considerados como factor de evaluacion ,no obstante, a fin de generar mayor apertura y pluralidad de postores, se aceptará que se presente los certificados de calidad del fabricante ISO37001, los otros ISOS, seran suprimidos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO MULTIDEPORTIVO E=11MM A TODO COSTO PARA LA OBRA  
¿CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AMBIENTE DE RECREACIÓN ACTIVA; EN LA  
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO ¿ FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	10701320714	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ ENCINAS GUIDO EDUARDO PAOLO	Hora de envío :	23:57:25

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE POR SER UN BIEN CON INSTALACION COMPLEJOS Y ACUDIENDO A LA EFICACIA Y EFICIENCIA, AL RESPONSABLE DE LA EJECUCION SE DEBERIA SOLICITAR UNA CAPACITACION EN GESTION DE CALIDAD Y EN TECNOLOGIA DE MATERIALES Y A LA VES AMPLIAR A ING. DE ,MATERIALES YA QUE ES EL PROFECIONAL QUE CALZARIA PARA ESE TIPO DE ADQUISICION CON SERVICIO DE INSTALACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** C    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge. El area usuaria para la presete adquisició no lo considera necesario lo sugerido por el participante, dado que restringe la participación de postores y se vulnera los principios de contratación pública, por lo tanto no se acoge

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null