

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código : 20609600439

Nombre o Razón social : TECHANDTEL S.A.C.

Fecha de envío : 26/10/2023

Hora de envío : 22:56:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PARA EL CABLE DE RED F/UTP CAT6A SOLICITAN ROLLO DE 305 METROS, A FIN DE PROMOVER LA PLURALIDAD DE POSTORES Y MARCAS, SE SOLICITA QUE SE ACEPTE 31 ROLLOS DE 500 METROS (15,500M) YA QUE ES SU EQUIVALENTE A LO SOLICITADO DE 50 ROLLOS DE 305 METROS (15,240M).

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a las especificaciones técnicas de las bases establecidas, se solicita 50 rollos de cable de red F/UTP CAT 6A y cada rollo debe contener 305 metros, sin embargo con el fin de permitir la concurrencia de una mayor cantidad de postores, la adquisición de este bien será por metros (15250 metros), en el que podrán ofertar rollos de red de 500 metros, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1. CABLE DE RED F/UTP CAT 6A unidad (metros); cant (15250) "5.1 CABLE DE RED F/UTP CAT 6A
500 metros". Absolucion 01, Absolucion 04 1.11 el rollo de cable de red F/UTP CAT 6A debe contener 305 o

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:56:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CABLE DE RED F/UTP CAT6A

¿/

1.10. EL FABRICANTE O LA MARCA DEL CABLE CUENTA CON CERTIFICACION ISO 9001 E ISO 14001

../

SE CONSULTA SI SE DEBERÁ ADJUNTAR DICHOS CERTIFICADOS PARA LA EVALUACION DE LA PROPUESTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: de

acuerdo a las especificaciones tecnicas de las bases establecidas, se solicita que el fabricante o la marca del cable de red cuente con certificacion ISO 9001 e ISO 14001, por lo tanto se precisa o se aclara que todas la características o condiciones de los bienes seran evaluadas para el cumplimiento de lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:56:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI TODOS LOS COMPONENTES DEL CABLEADO ESTRUCTURADO SERÁN DE LA MISMA MARCA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: de acuerdo a las especificaciones tecnicas de las bases establecidas, se solicita que los bienes sean de la misma marca o fabricante. se precisa y se aclara debido que para la instalacion del cableado estructurado, el enlace completo deber ser de la misma marca o fabricante, pues en la siguiente etapa que corresponde al servicio de instalacion y certificacion(la instalacion no forma parte de este proceso), se solicitara la respectiva certificacion de todos los puntos de red y se pedira la garantia de 25 años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:56:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI SE PUEDEN SUSTENTAR CON CARTA DE FABRICANTE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA CADA ITEM YA QUE MUCHAS VECES NO SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN LAS FICHAS TECNICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA con la finalidad de salvaguardar la calidad y el cumplimiento de las normas y características técnicas solicitadas en la adquisición de los bienes, se precisa que se permitira adjuntar carta de fabricante solo para detalles físicos que no especifiquen en las fichas técnicas. se aclara que las características deben ser visibles en las fichas técnicas publicadas en la pagina web del fabricante, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara esta característica en las especificaciones 14.
OTRAS CONDICIONES ADICIONALES: -
"Deberan presentar folletos y/o instructivos y/o catalogos y/o fichas tecnicas emitidas por el postor o el fabricante, en el cual deberan indicar la marca y el modelo del bien a ofertar, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características o especificaciones técnicas de los bienes objetos del presente procedimiento de seleccion.
-el postor debera resaltar e indicar en sus catalogos o folletos las especificaciones solicitadas en el presente procedimiento de seleccion" Absolucion 02

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:56:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL GABINETE DE 24 RU SE SOLICITA QUE DEBE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES ESTANDARES ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, IEC 297-1, EN 61587-1, IEC 297-2, A FIN DE GARANTIZAR LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE TENDRAN EN SU INTERIOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.9 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA en la definicion del requerimiento del bien, no se hace referencia del detalle a la descripcion de esta caracteristica, por tanto con la finalidad de salvaguardar la calidad del bien y el cumplimiento de las normas o pruebas, se precisa que el gabinete de 24 RU debера cumplir con los siguientes estandares: IEC 60529, IEC 62262, EIA-310-E y prueba de niebla salina segun ISO 9227, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara esta caracteristica en las especificaciones tecnicas del bien: 5.9 GABINETE DE PISO DE 24 RU " - 1.8: Debera cumplir con los siguientes estandares: IEC 60529, IEC 62262, EIA-310-E y prueba de niebla salina segun ISO 9227" Absolucion 03

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE EL METRADO DEL CABLE DE RED F/UTP CAT6A SEA POR METRO 15,250 METROS QUE ES EL EQUIVALENTE A 50 ROLLOS DE 305 METROS, PUDIENDO OFERTAR ROLLOS DE 500 METROS YA QUE A MAYOR CANTIDAD DE METROS POR ROLLO DISMINUYE LA MERMA DE CABLES AL MOMENTO DE LA INSTALACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a las especificaciones técnicas de las bases establecidas, se solicita 50 rollos de cable de red F/UTP CAT 6A y cada rollo debe contener 305 metros, sin embargo con el fin de permitir la concurrencia de una mayor cantidad de postores, se acogera que la adusicion de este bien sea por metros (15250 metros), en el que podran ofertar rollos de red de 500 metros, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"1. CABLE DE RED F/UTP CAT 6A unidad (metros); cant (15250) 1.1 el rollo de cable de red F/UTP CAT 6A, debe contener 305 metros o 500 metros" Absolucion 01, Absolucion 04

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
GABINETE DE PISO 42 RU
Solicito que se admita paneles laterales de una sola pieza de forma opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION de acuerdo a las especificaciones técnicas de las bases establecidas, se solicita paneles laterales de 2 piezas para facilitar el mantenimiento, sin embargo con el fin de permitir la concurrencia de una mayor cantidad de postores, se aceptara paneles laterales de 1 pieza y de 2 piezas, pues ello no tiene mayor incidencia en el desempeño de la red a implementar, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
"1.5 tipo de paneles laterales: paneles laterales de 1 y 2 piezas para facilitar el mantenimiento". Absolucion 05

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

5.8 GABINETE DE PISO 42 RU

Solicito se acepten gabinetes de profundidad de 120 cm como mejora para promover la pluralidad de postores y marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION: de acuerdo a las especificaciones tecnicas de las bases establecidas, se solicita dimensiones: ser de 42 RU, ancho ¿ 800 mm y profundidad de ¿1000 mm, por lo que se entiende que al solicitar gabinetes de profundidad de 120 cm o su equivalente 1200mm, este se encuentra en lo requerido . remitirse a lo solicitado en las bases que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

5.9 GABINETE DE 24 RU

Confirmar si el gabinete de 24ru debe incluir kit de ventilación?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.8 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION en la definicion del requerimiento del bien, no se hace referencia del detalle a la descripcion de esta característica, por tanto se precisa que los gabinetes de 24 RU debe incluir kit de 04 ventiladores con termostato integrado, regulable de -10 °C a 80 °C. indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara esta característica en las especificaciones tecnicas del bien:

5 . 9 G A B I N E T E D E P I S O D E 2 4 R U

- 1.9: Debe incluir kit de 04 ventiladores con termostato integrado, regulable de -10 °C a 80 °C. Absolucion 06

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

5.9 gabinete de 24 RU

Confirmar si la puerta frontal será de vidrio o microperforado en el gabinete de 24 RU.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.9 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION en la definicion del requerimiento del bien, no se hace referencia del detalle a la descripcion de esta característica, por tanto se precisa que la puerta frontal de los gabinetes de 24 RU debe ser plana de vidrio serigrafiado de 1 hoja de 5mm de espesor, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara esta característica en las especificaciones tecnicas del bien:

5 . 9 G A B I N E T E D E P I S O D E 2 4 R U

- 1.10: Puerta frontal del gabinete plana de vidrio serigrafiado de 1 hoja de 5mm de espesor como minimo. Absolucion 07

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-35-2023-OEC/UNAM.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición de (1) un Sistema de Cableado Estructurado de Datos, para el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Consulta y Lectura de Biblioteca Central de la universidad Nacional de Moquegua ¿ Sede Central, departamento de Moquegua

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	23:26:00

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar que los PDU monitoreables se utilizarán solo para los 03 gabinetes de 42RU y en el caso del PDU para el gabinete de 24 RU aclarar si también se desea monitoreable o del tipo básico y de que tipo de tomas deberá incluir?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.9 Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA: de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas de las bases establecidas, se solicita que los PDU sean monitoreables y estos se utilizaran solo para los gabientes de 42 RU, para el PDU del gabinete de 24 RU se solicita PDU de 8 tomas como minimo y se precisa que deben ser tipo de toma C13, indicarle al participante que es la Entidad a través del área usuaria la encargada de definir de forma objetiva y precisa las características y/o requisitos funcionales en las especificaciones técnicas para cumplir con la finalidad pública.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incorporara esta característica en las especificaciones técnicas del bien: 5 . 9 G A B I N E T E D E P I S O D E 2 4 R U - 1.7: Cada uno de los gabinetes debe traer un PDU de 8 tomas C13 como minimo. Absolucion 08