

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-90-2023-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC TIPO TR-4, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES DE CRIADORES DE CAMÉLIDOS ANDINOS SPAR PERÚ, EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA".

Ruc/código : 20521700794

Fecha de envío : 04/11/2023

Nombre o Razón social : G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.

Hora de envío : 05:09:16

## Observación: Nro. 1

### Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLANCHA DE ALUZIN RECUBIERTO AZ-200 (55%

AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), b Acero

Zincalum ASTM A 792/AZ150 DE DIVERSAS MEDIDAS. AL RESPECTO QUEREMOS INDICAR QUE ESTA PLANCHA SE COMERCIALIZA EN AZ 200 O AZ 150, CON CARACTERISTISTICAS TOTALMENTE DIFERENTE SEGUN LAS ESPECIICACIONES TECNICAS DEL FABRICANTE POR LO QUE SE ESTARIA CONTRADIENDO. POR LO EXPUESTO SOLCITAMOS AL AREA USUARIA CONFIRMAR QUE TIPO DE RECUBRIMIENTO SE REQUIERE

Acápite de las bases : Sección: Específico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se resuelve acoger la observación presentada puesto que por error involuntario se colocó AZ-200 por lo cual se requiere garantizar una mejor pluralidad de postores por lo que se indicará en el detalle de las diversas medidas de CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC TIPO TR-4 la especificación técnica como:

Recubierto con ALUZINC

AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN y 1.6% SI), Acero Zincalum ASTM A 792/AZ150

### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE Y SE INTEGRA:

- CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC TIPO TR-4 0.6 mm x

1.10 m x 6.65 m: Recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), Acero Zincalum ASTM A 792/AZ150.

- CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC TIPO TR-4 0.6 mm x 1.10 m x 3.60 m: Recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), Acero Zincalum ASTM A 792/AZ150.

- CALAMINA DE ACERO CON

ALUZINC TIPO TR-4 0.6 mm x 1.10 m x 3.60 m: Recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), Acero Zincalum ASTM A 792/AZ150.

- CALAMINA DE ACERO CON ALUZINC TIPO TR-4 0.6 mm x 1.1 m

x 3.60 m: : Recubierto con ALUZINC AZ-150 (55% AL, 43.4% ZN Y 1.6% SI), Acero Zincalum ASTM A 792/AZ150.