

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Enviar los planos de los armados de las líneas de transmisión de 60 KV Chiclayo.Illimo-Occidente.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que lo requerido se encuentra establecido en la Pag 54 de las bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Enviar planos de viata de planta de las subestaciones donde se realizará el mantenimiento

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: 8.2      Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que lo requerido se encuentra establecido en las Pag 46-48 de las bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar de cuantas horas de corte por días se dispone por cada línea de transmisión y en que horarios.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que lo requerido se encuentra establecido en la página 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible realizar una visita técnica a las subestaciones a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 45

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma si es posible realizar una visita técnica a las subestaciones a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar de cuantas horas de corte de energia se dispondrán en cada Subestación y lineas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que lo requerido en la página 40 de las bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Enviar informes técnicos de las últimas intervenciones de mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones con los equipamientos a intervenir en este alcance

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse al alcance de servicio en las Bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Enviar la programación del contrato pasado en caso exista ese histórico o programacion de las intervenciones proyectadas para el servicio.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indican que tienen que Ceñirse al alcance de servicio en las Bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si es requisito utilizar arnés dieléctrico, ya que las líneas e instalaciones estarán fuera de servicio para las intervenciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que no es requisito

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:  
Detallar requisitos de seguridad para realizar trabajos en las subestaciones y lineas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria señala que lo requerido se encuentra establecido en las páginas 33-35

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si se incluye en el alcance realizar un inspección termográfica a las lineas a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que no se incluye en el alcance realizar un inspección termográfica a las lineas a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si existe inducción o cursos en campo para prever en el costo de la movilización del personal o sera virtual.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que la Charla de inducción se realizará el mismo día previo al servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si la entidad entregará en sitio los materiales ,repuestos y perneria que se encuentren dañados.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que la entidad NO entregará en sitio los materiales ,repuestos y pernería que se encuentren dañados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Enviar datos de placa o fotos de la paca de todos los equipos a intervenir: Seccionadores, interruptores, etc

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que lo requerido se encuentra establecido en las paginas 49-53

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si el cliente brindará en sitio el agua para el hidrolavado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria confirma que el cliente brindará en sitio el agua para el hidrolavado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
Confirmar si solo se debe de considerar 01 ingeniero SSOMA , para los trabajos de mantenimiento en paralelo en varios frentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
el área usuaria indica que la consulta se encuentra establecido en las Ver Pag 38 - 39 . Así mismo indica verificar disposición de personal de supervisión seguridad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:  
El pintado de cajas y tuberías, solo será en parte externa. Confirmar si exigen algún tipo de pintura.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria indica que Solamente se pintará parte externa de tuberías con pintura esmalte

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:23:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Remitir los requisito SSOMA para los trabajos en las diferentes subestaciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que se encuentra establecido en las pag 33-35 de las bases estándar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:35:28

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

confirmar que el pago se realizara atraves de calorizaciones mensuales.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que será, por ejecución de etapas según el numeral 7.20 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:35:28

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Enviar recorrido de las linea a la cual se realizara mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que se adjuntará información

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:35:28

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Envair diagramas unifilares de las subestaciones a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que se adjuntará información

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:35:28

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

enviar fotos de porticos y bastidores a ser limpiados.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que lo requerido se encuentra en las páginas 49-53

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	13:35:28

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:  
Definir el tiempo fuera de servicio de cada subestacion para realizacion de los trabajos de mantenimiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
el área usuaria indica que lo requerido se encuentra establecido en la página 40

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar si en campo proporcionará camión grua con canastilla o malif.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que no se requiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirmar si todas los trabajos en la SETs son en paralelo.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que no se realizará en fechas diferentes, ver programación en la página 40.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

En la celda de 60kv I6023 , Enviar informe técnico ,plano , datos de placa y fotos de la fuga de aceite del TC

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que se encuentra establecido en la página 40( ver Anexo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:  
Para los trabajos en las líneas de transmisión , enviar el archivo KMZ de la ubicación

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
el área usuaria indica que no se cuenta con lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:  
Para los trabajos en las líneas de transmisión , confirmar si todas las estructuras cuentan con accesos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria confirma que todas las estructuras cuentan con accesos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Para los trabajos en las líneas de transmisión , Confirmar si es posible acceder a las estructuras con pasos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria indica que no se requiere acceder a las estructuras con pasos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
Para los trabajos en la SE LAMBAYEQUE, enviar el informe termográfico de los 3 puntos calientes en 10 kv

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria indica que Se alcanzará días previos de la intervención al ganador de la BUENA PRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Para los trabajos en la SE ILLIMO, enviar el informe termográfico de los 3 puntos calientes en 60 , 22.9 y 10 kv

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que Se alcanzará días previos de la intervención al ganador de la BUENA PRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:  
Para los trabajos en la SE VIÑA, enviar el informe termográfico de los 3 puntos calientes en 10 kv

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria indica que Se alcanzará días previos de la intervención al ganador de la BUENA PRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible cotizar solo las actividades de mantenimiento de las SE.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que El presente procedimiento comprende realizar los servicios en un solo paquete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Enviar las ubicaciones de las SE a intervenir.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que lo solicitado se encuentra en la pag.39. Se adjunta datos de ubicación de subestaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Confirmar que SE cuentan con grasa de silicona

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria indica que no se cuenta equipos de grasa de silicona

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:  
Considerar como experiencia del postor lo siguiente " Servicio de instalacion y puesta en funcionamiento de equipos para celdas en 138KV y/o 60KV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria NO ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:  
Considerar como experiencia del postor " Diseño , suministro construccion Montaje pruebas y puesta en servicio de reubicacion de lineas de transmision de 220KV"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El área usuaria no acoge la experiencia solicitada; sin embargo se precisa que MONTAJE si esta considerado como experiencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GR.LAMB/PEOT-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO ¿ IILIMO ¿ OCCIDENTE Y SUBESTACIONES DE TRANSFORMACION LAMBAYEQUE 60/10 KV 7 MVA, ILLIMO 60/22.9/10 KV 5/5/2.5 MVA, LA VIÑA 60/10 KV 5 MVA Y OCCIDENTE 60/22.9 KV, 7.0 MV¿

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	02/05/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	15:06:46

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Considerar como experiendia para el postor "Ejecucion de lineas de transmiison 60KVA y subestaciones de 10 y 13,2kV"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria NO ACOGE, la experiencia requerida como similar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null