

ACTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-53-2024-GRAP-3 (TERCERA CONVOCATORIA), PARA LA ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”.

En la ciudad de Abancay, siendo las 08:10 horas del día 11 de marzo del año 2025, de acuerdo al Artículo N° 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se reunieron en la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Apurímac Sede Central, el Órgano Encargado de las Contrataciones, presidido por el Lic. Ever Allcca Pérez, Jefe de la Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes, quien deriva al Especialista en Contrataciones Bach. Martín Alarcón Flores, para la admisión, evaluación y calificación del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada AS-SM-53-2024-GRAP-3**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC”**, a fin de efectuar la admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro.

La admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, se procede en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias, las bases integradas del procedimiento de selección.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

En cumplimiento al numeral 55.2 del artículo 55° del reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, y de acuerdo al cronograma establecido a través de la plataforma del SEACE, se procedió a verificar la relación de participantes registrados de forma electrónica, encontrándose los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10424620110	VELASQUEZ PAREDES OLGA JESUS	08/01/2025	Válido		08/01/2025	10424620110	
2	Proveedor con RUC	20519311730	CORPORACION DISTRIBUIDORA VAE E.I.R.L.	28/12/2024	Válido		28/12/2024	20519311730	
3	Proveedor con RUC	20542625741	SUDAMERICANA LOGISTICA HISUKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/01/2025	Válido		05/01/2025	20542625741	
4	Proveedor con RUC	20543797571	GROUP OSORIO E.I.R.L.	02/01/2025	Válido		02/01/2025	20543797571	
5	Proveedor con RUC	20555753803	CONCRETMARCO E.I.R.L.	30/12/2024	Válido		30/12/2024	20555753803	
6	Proveedor con RUC	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	03/01/2025	Válido		03/01/2025	20568646879	
7	Proveedor con RUC	20600921925	C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CBC INVERSUR S.A.C.	04/01/2025	Válido		04/01/2025	20600921925	
8	Proveedor con RUC	20601190487	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	01/03/2025	Válido		01/03/2025	20601190487	
9	Proveedor con RUC	20601483085	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	04/03/2025	Válido		04/03/2025	20601483085	
10	Proveedor con RUC	20601602262	COESGA S.A.C	30/01/2025	Válido		30/01/2025	20601602262	

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20602522998	INDUSTRIAS CONCRETERAS JOSE DAVID E.I.R.L.	06/01/2025	Válido		06/01/2025	20602522998	🔍 📄
12	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	28/12/2024	Válido		28/12/2024	20604174989	🔍 📄
13	Proveedor con RUC	20604234035	MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	03/01/2025	Válido		03/01/2025	20604234035	🔍 📄
14	Proveedor con RUC	20605307737	GOLDEN FAE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GOLDEN FAE S.A.C.	07/01/2025	Válido		07/01/2025	20605307737	🔍 📄
15	Proveedor con RUC	20608118986	INGENIEROS PROYECTISTAS Y CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	08/01/2025	Válido		08/01/2025	20608118986	🔍 📄
16	Proveedor con RUC	20608432257	CONSTRUCTORA ART PERU E.I.R.L.	30/01/2025	Válido		30/01/2025	20608432257	🔍 📄
17	Proveedor con RUC	20609051125	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	31/01/2025	Válido		31/01/2025	20609051125	🔍 📄
18	Proveedor con RUC	20609111845	ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.	04/01/2025	Válido		04/01/2025	20609111845	🔍 📄
19	Proveedor con RUC	20611953110	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	28/12/2024	Válido		28/12/2024	20611953110	🔍 📄
20	Proveedor con RUC	20613270796	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	30/12/2024	No válido		30/12/2024	20613270796	🔍
21	Proveedor con RUC	20613270796	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	29/01/2025	Válido		29/01/2025	20613270796	🔍 📄

21 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 21 a 21. Página 3 / 3

1 2 3

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, en conformidad al numeral 73.1 del artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se realiza la verificación de los postores que registraron sus ofertas electrónicamente a través de la plataforma del SEACE, teniendo a los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20568646879	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	05/03/2025	13:11:15	20568646879	05/03/2025	13:11:33	Enviado	Valido		🔍 📄
2	20611953110	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	05/03/2025	19:33:30	20611953110	05/03/2025	19:33:52	Enviado	Valido		🔍 📄
3	20613270796	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	05/03/2025	22:58:59	20613270796	05/03/2025	23:01:59	Enviado	Valido		🔍 📄
4	20609051125	ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	05/03/2025	14:06:24	20609051125	---	---	Borrador no enviado	Valido		🔍
5	20609111845	ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.	05/03/2025	23:23:15	20609111845	05/03/2025	23:24:15	Enviado	Valido		🔍 📄
6	20600921925	C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CBC INVERSUR S.A.C.	05/03/2025	22:13:23	20600921925	05/03/2025	22:13:39	Enviado	Valido		🔍 📄
7	20601190487	INVERSIONES SSY E.I.R.L. ALTERNATIVA INDUSTRIAL	05/03/2025	18:19:18	20601190487	05/03/2025	18:21:46	Enviado	Valido		🔍 📄
8	20601483085	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	05/03/2025	15:39:39	20601483085	05/03/2025	15:40:29	Enviado	Valido		🔍 📄

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s), de 1 a 8. Página 1 / 1.

ADMISIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede con la verificación de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, establecida en el numeral 2.2 del Capítulo II de la sección específica de las bases del procedimiento de selección para determinar si las propuestas técnicas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas.

En consecuencia, se procede a declarar la ADMISIÓN DE OFERTAS con el siguiente resultado:

N°	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							ESTADO	
		a) DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR. (ANEXO N° 1)	b) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	c) DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) ART. 52 DEL REG. (ANEXO N° 2)	d) DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EE. TT. (ANEXO N° 3)	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FICHA TÉCNICA	e) DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA. (ANEXO N° 4)	f) PROMESA DE CONSORCIO) DE SER EL CASO (ANEXO 5)		g) PRECIO DE LA OFERTA SI. (ANEXO 06)
		OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.	OBLIG.		OBLIG.			OBLIG.
1	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	√	√	√	√	CUMPLE	√	..	441,083.00	ADMITIDO
2	ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.	√	√	√	√	NO PRESENTA	√	..	108,000.00	NO ADMITIDO
3	INVERSIONES SSY E.I.R.L.	√	√	√	√	NO CUMPLE	√	..	199,850.00	NO ADMITIDO
4	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	√	√	√	√	CUMPLE	√	..	326,171.00	ADMITIDO
5	C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CBC INVERSUR S.A.C.	√	√	√	√	NO CUMPLE	√	..	200,580.00	NO ADMITIDO
6	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	√	√	√	√	CUMPLE	√	..	323,501.00	ADMITIDO
7	ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.	√	√	√	√	NO CUMPLE	√	..	233,500.00	NO ADMITIDO

OBSERVACIONES:

En fecha 06 de marzo del año 2024 a través del informe N° 499-2025-GORE APURIMAC/DRA/OAPMB se solicitó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas, en vista que 07 postores presentaron sus ofertas adjuntando fichas técnicas, por lo tanto, el área usuaria emite informes N° 047-2025-GRAP-GG.GRI/YRMN-R.O-138, emitido por el Residente e Inspector de obra, asimismo mediante informe N° 631-2025-GRAP/GRI/CP/HEAV, emitido por el Coordinador del Proyecto Parcco Chinquillay, quienes emiten opinión técnica con respecto a la verificación del cumplimiento de las características técnicas de los bienes solicitados.

En esa medida el área usuaria en el numeral 4.3 del Informe N° 047-2025-GRAP-GG.GRI/YRMN-R.O-138, concluye precisando que, hecha la evaluación de las fichas técnicas presentados por los 07 postores, solo cumplen 03 postores las Especificaciones Técnicas solicitadas y 04 postores no estarían cumpliendo las EE.TT. solicitadas en las bases integradas, los mismos que se detallan de la siguiente manera:

- El Postor **ALTERNATIVA INDUSTRIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con RUC N° 20601483085, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO PRESENTA** Ficha Técnica solicitadas por el área usuaria en las bases integradas.
- El Postor **INVERSIONES SSY E.I.R.L.** con RUC N° 20601190487, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las características técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, no especifica el recubrimiento epóxico, así como el tipo de conexión bridada no especifica para 2 ½ ó 65 mm, asimismo en el folio 20 de su oferta indica que el material del diafragma es caucho natural, sin embargo en el folio 17 indica que es de material POLIESTER + EPDM/NBR, existiendo una incongruencia en la ficha técnica presentada.
- El Postor **C.B.C. INVERSIONES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – CBC INVERSUR S.A.C.** con RUC N° 20600921925, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las características técnicas solicitadas por el área usuaria, tales como: en las Válvulas Reductoras de Presión, el material de diafragma o membrana según las especificaciones técnicas requeridas es de caucho natural o lona reforzada, de la misma forma no especifica el recubrimiento epóxico o epoxi según lo requerido por el área usuaria, de igual manera para la conexión no especifica en la ficha técnica presentada por el postor el tipo de conexión.



- El Postor **ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.** con RUC N° 20609111845, queda **NO ADMITIDO** en vista que **NO CUMPLEN** con las características técnicas solicitadas por el área usuaria, existiendo incongruencias con respecto a las Normas Técnicas Internacionales que no corresponde, así como el incumplimiento de otras características técnicas, tal como precisa el área usuaria en el informe de revisión técnica.
- El Postor **ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** con RUC N° 20609051125, presenta su oferta en el Sistema SEACE solo en estado borrador, no logrando realizar el envío, por lo tanto, queda **RECHAZADO** dicha oferta.

4 20609051125 ALILAQMAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 05/03/2025 14:06:24 20609051125 --- --- Borrador no enviado Valido

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido y de acuerdo a los Artículos 51 y 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede con la Evaluación de las Ofertas de los postores admitidos.

EVALUACIÓN DE OFERTAS (puntaje: 100 puntos).

Conforme a lo establecido en las bases y de acuerdo al artículo 74° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procede a evaluar la oferta conforme a los factores de evaluación previstos en las bases, de las propuestas debidamente admitidas - CAPITULO IV, FACTORES DE EVALUACIÓN, obteniéndose los siguientes resultados según se muestra en el siguiente cuadro:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	FACTORES DE EVALUACION	BONIFICACION 5% (MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA)	TOTAL PUNTOS	ORDEN DE PRELACION
			PRECIO			
			(Max. 100 puntos)			
1	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	323,501.00	100.00	5.00	105.00	1
2	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	326,171.00	99.18	4.96	104.14	2
3	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	441,083.00	73.34	3.67	77.01	3

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Visto el cuadro de EVALUACIÓN se procede a CALIFICAR de acuerdo al Artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para determinar si los postores que pasaron a la etapa siguiente cumplen con los requisitos de calificación especificados en las bases, obteniendo al siguiente cuadro:

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	CUMPLE	CALIFICA
2	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	CUMPLE	CALIFICA
3	GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	CUMPLE	CALIFICA

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Finalmente, visto el cuadro de EVALUACION y CALIFICACIÓN, este Órgano Encargado de Contrataciones procede con el otorgamiento de la BUENA PRO del procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada AS-SM-53-2024-GRAP-3** cuyo objeto es la **ADQUISICION DE VALVULA REDUCTORA DE PRESIÓN PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CHULLCUISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"**.

POSTOR	MONTO ADJUDICADO
FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C. RUC N°: 20613270796	S/ 323,501.00 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS UNO CON 00/100 SOLES

Sin otro asunto a tratar se dio por concluido el presente acto, a las 11 horas con treinta minutos del día martes 11 de marzo del año 2025, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad y para su publicación de los resultados en la plataforma SEACE.

 GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Martín Alarcón Flores
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS

 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS

Lic. Adm. Ever Allcca Pérez
DIRECTOR DE LA OF. DE ABASTECIMIENTOS
PATRIMONIO Y MARGES DE BIENES

Características técnicas

Nº	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1. ALTERNATIVA INDUSTRIAL E.I.R.L.	2. C.B.C. INVERSIONES DEL SUR S.A.C	3. CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	4. FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	5. GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	6. INVERSIONES SSS E.I.R.L.	7. ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.
1	Válvula reductora de presión bridada, cuerpo de H° D° de 100 mm, incluye adaptador de amplio rango bridado de H° D°, empaques, pernos de acero inoxidable.	A. características técnicas de la válvula reductora de presión Diámetro nominal: 100 mm o 4" Cuerpo y tapa: fundición nodular o hierro dúctil Diafragma o membrana: Caucho natural o lana reforzada. Recubrimiento: Epoxico o epoxi conexión: bridada presión nominal: 16 bar Características de los accesorios de las válvulas reductoras de presión. Válvula de tres vías Piloto reductor de tres vías metálico Manómetro de presión de salida Conexiones hidráulicas: microtubos de polietileno o poliamida con conexiones metálicas para conectar a la válvula reguladora. Características de los adaptadores de amplio rango bridado de hierro dúctil de 100 mm Diámetro nominal: 100 mm	Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha Sin Ficha	Si Cumple Si Cumple No Cumple No Especifica No Especifica Si Cumple No Especifica No Especifica No Especifica No Especifica	Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple	Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple	Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple	Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple	Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple Si Cumple

Nº	DESCRIPCIÓN	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Cuerpo: hierro dúctil	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: epóxico o epoxi	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Junta de anillo: EPDM o NBR	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Presión de trabajo PN 16 bar	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1. ALTERNATIVA INDUSTRIAL E.I.R.L.	2. C.B.C. INVERSIONES DEL SUR S.A.C	3. CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	4. FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	5. GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	6. INVERSIONES SSSY E.I.R.L.	7. ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.		
2	Válvula reductora de presión bridada, cuerpo de Hº Dº de 80 mm, incluye adaptador de amplio rango bridada de Hº Dº, empaques, pernos de acero inoxidable.	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	A. características técnicas de la válvula reductora de presión	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diámetro nominal: 80 mm o 3"	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Cuerpo y tapa: fundición nodular o hierro dúctil	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diaphragma o membrana: Caucho natural o lona reforzada.	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: Epoxico o epoxi	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	conexión: bridada	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	presión nominal: 16 bar	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Características de los accesorios de las válvulas reductoras de presión.	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Válvula de tres vías	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Piloto reductor de tres vías metálico	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Manómetro de presión de salida	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Conexiones hidráulicas: microtubos de polietileno, o poliamida con conexiones metálicas para conectar a la válvula reguladora de presión.	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Características de los adaptador de amplio rango bridado de hierro dúctil de 80 mm	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diámetro nominal: 100 mm	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Gerencia Regional de Infraestructura
"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

Nº	DESCRIPCIÓN	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Cuerpo: hierro dúctil	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: epóxico o epoxi	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Junta de anillo: EPDM o NBR	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Presión de trabajo PN 16 bar	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1. ALTERNATIVA INDUSTRIAL E.I.R.L.	2. C.B.C. INVERSIONES DEL SUR S.A.C	3. CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	4. FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	5. GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	6. INVERSIONES SSS E.I.R.L.	7. ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.	
	A. características técnicas de la válvula reductora de presión								
	Diámetro nominal: 65 mm o 2.5"	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Cuerpo y tapa: fundición nodular o hierro dúctil	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diafragma o membrana: Caucho natural o lona reforzada.	Sin Ficha	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: Epoxico o epoxi	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple
	conexión: bridada	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	presión nominal: 16 bar	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
3	Características de los accesorios de las válvulas reductoras de presión.								
	Válvula de tres vías	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Piloto reductor de tres vías metálico	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Manómetro de presión de salida	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Conexiones hidráulicas: microtubos de polietileno, incluye accesorios metálicos para su correcta instalación y funcionamiento.	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Características de los adaptadores de amplio rango bridado de hierro dúctil de 65 mm	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diámetro nominal: 65 mm	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

Gerencia Regional de Infraestructura


AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA

Nº	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7
	Cuerpo: hierro dúctil	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: epoxico o epoxi	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Junta de anillo: EPDM o NBR	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Presión de trabajo PN 16 bar	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1	2	3	4	5	6	7
	A. características técnicas de la válvula reductora de presión	ALTERNATIVA INDUSTRIAL E.I.R.L.	2 C.B.C. INVERSIONES DEL SUR S.A.C	CORPORACION VAMRAH E.I.R.L.	4. FCA IMPORTACIONES VAE ITALY PERU S.A.C.	5 GRUPO EMPRESARIAL JCA S.A.C.	6. INVERSIONES SSSY E.I.R.L.	7. ARKHAM INDUSTRIAL S.R.L.
	Diámetro nominal: 50 mm o 2"	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Cuerpo y tapa: fundición nodular o hierro dúctil	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Diafragma o membrana: Caucho natural o lona reforzada.	Sin Ficha	No Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Recubrimiento: Epoxico o epoxi	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Especifica	Si Cumple
	conexión: bridada	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Especifica
	presión nominal: 16 bar	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
4	Características de los accesorios de las válvulas reductoras de presión.							
	Válvula de tres vías	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Piloto reductor de tres vías metálico	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Manómetro de presión de salida	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
	Conexiones hidráulicas: microtubos de polietileno, incluye accesorios metálicos para su correcta instalación y funcionamiento.	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	No Especifica
	Características de los adaptadores de amplio rango bridado de hierro dúctil de 50 mm							
	Diámetro nominal: 50 mm	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple



Cuerpo: hierro dúctil	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Recubrimiento: epóxico o epoxi	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple				
Junta de anillo: EPDM o NBR	Sin Ficha	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Presión de trabajo PN 16 bar	Sin Ficha	No Especifica	Si Cumple				

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Ing. Yari Roberto Malima Navarro
 CIP: 11 2038
 RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
 GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION, LIQUIDACION E INVENTARIO DE BIENES Y EFECTOS DE INVERSION



Ing. Roberto Soto Jara
 CIP N° 87705
 INSPECTOR DE OBRA