

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 008-2023-SUNASS-1-PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO

ADQUISICIÓN DE 85 EQUIPOS PARA MEDIR PRESION EN REDES DE AGUA CON REGISTRADOR Y SISTEMA REMOTO DE TRANSMISIÓN DE DATOS (DATALOGGER)– ACTIVIDAD 2 DE LA IOARR, CUI 2560234

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

DOCUMENTACIÓN PARA ADMISIÓN DE OFERTAS		POSTOR	POSTOR	POSTOR	POSTOR	POSTOR	POSTOR	POSTOR
		DIN AUTOMATIZACION S.A.C	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C	CONSORCIO WES-FES-ESBOÑA	CENERIS E.I.R.L	3R INGENIERIA S.A.C	TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
e)	Folletos o Catálogos o Fichas Técnicas u otro documento del Fabricante indicando marca, modelo y los siguientes requisitos mínimos funcionales: 1.Grado de protección IP68. 2.Transmisor de presión de rango mínimo solicitado 0.5 a 10 bares. 3. Capacidad de comunicación hacia los servidores del cliente y opcionalmente hacia sistema del fabricante o proveedor. 4.Sensor de presión interno o externo.	Presenta Catálogo del fabricante de Datalogger Marca Technolog. Modelo Cello No cumple el punto 3 porque el catálogo no indica la capacidad de comunicación hacia los servidores del cliente. Solo indica que es compatible con WITS	Presenta Catálogo del fabricante de Datalogger Marca Microcom. Modelo Nemos N200+	Presenta Catálogo de Datalogger Marca Plum. Modelo MACR6 N y sensor Mac-PW No cumple el punto 3 porque no se verifica una comunicación hacia los servidores del cliente y se tendría que hacer necesariamente a través de la plataforma propuesta por el proveedor (eWenTEL).	Presenta Catálogos y fichas técnicas de Datalogger Marca HWM. Modelo Multilog 2	Presenta Catálogos y fichas técnicas de Datalogger marca SOFREL. Modelo DL4W/LS-P. Sensor de presión Marca SOFREL. Modelo CNPR	Presenta Documentos técnicos de: Datalogger Marca Advanticsys. Modelo SPC-31 Transmisor de presión Marca ZHY. Modelo PT124B-212DL	Presenta Catálogo del fabricante de Datalogger Marca Metasphere. Modelo Point orange 3G RTU
f)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso (Anexo N° 5)	No aplica	No aplica	Presenta	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
h)	Precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
RESULTADO		NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

El Comité de Selección informa que los postores: CONSORCIO WES-FES-ESBOÑA, CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, TECH INDUSTRIAS GLOBALES S.R.L. - TECHINGLOB S.R.L, DIN AUTOMATIZACION S.A.Cy 3R INGENIERIA S.A.C, presentaron correctamente la subsanación de sus ofertas dentro del plazo indicado.

El Comité de Selección informa que el postor CENERIS E.I.R.L. no subsanó la documentación requerida.

(Firmado Digitamente)

Charlie Arca Morote
Presidente
charca@sunass.gob.pe

(Firmado Digitamente)

Rosa Elisa Cedano Pozo
Miembro Titular 1
rcedano@sunass.gob.pe

(Firmado Digitamente)

Jose Antonio Torres Vela
Miembro Titular 2
jtorres@sunass.gob.pe