

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de prestación del servicio

CONSULTA: Se solicita al comité de selección considerar un plazo de prestación del servicio de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el Artículo 29.3 del Reglamento de la Ley de contrataciones con el Estado: al definir el requerimiento no se incluyen exigencias DESPROPORCIONADAS al objeto de la contratación, IRRAZONABLES e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Considerar un plazo de 30 días calendarios resulta IRRAZONABLE y DESPROPORCIONADO, por ser un tiempo insuficiente para cumplir con lo requerido en el presente proceso de selección; se debe tener en cuenta la compra de los equipos y accesorios que solicitan, así como los trabajos de instalación del sistema de agua contra incendios y la logística de traslado de materiales y equipos a la obra.

Si bien es cierto, en el resumen ejecutivo del proceso, la entidad menciona que SI existe pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento, pero no han mencionado las empresas que conformaron el estudio de mercado (información que sí debió ser publicada). El plazo de 30 días calendarios estaría favoreciendo a ese reducido número de empresas.

En aras de promover la pluralidad de postores y eliminar cualquier barrera de participación de los mismos, es que solicitamos un plazo de 90 días calendario.

De no aceptar lo solicitado, se estaría vulnerando la normativa de contrataciones estatales, lo cual puede derivar en sanciones administrativas para los responsables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: A Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la propuesta y se modifica el plazo a 60 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la propuesta y se modifica el plazo a 60 días calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Calificaciones del personal clave
Formación académica

Responsable del servicio

CONSULTA: Se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE la profesión de INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta que un INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA está totalmente capacitado y especializado para poder ejecutar e instalar un sistema de agua contra incendio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.3.1 Literal: B.3 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la propuesta y amplía la formación académica a ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS(Sen concordancia de consultas/observaciones posteriores) TITULADO Y COLEGIADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO
Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS TITULADO Y COLEGIADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR en soles el monto facturado acumulado solicitado para acreditar la experiencia del postor en la especialidad.

Sustento:

En las bases menciona que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (02) veces el valor estimado; sin embargo, el valor estimado del presente proceso de selección es RESERVADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la consulta, se le indica que el monto facturado en soles para la experiencia del postor es de S/ 316 300.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atencion a la consulta, se le indica que el monto facturado en soles para la experiencia del postor es de S/ 316 300.00

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 08/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:13:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Experiencia del postor en la especialidad

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR ADICIONALMENTE, como servicios similares, lo siguiente:

Suministro y/o instalación y/o puesta en marcha sistema de agua contra incendio y/o red contra incendio en edificaciones en general.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el objeto de la convocatoria: servicio de INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, incluido equipos, materiales, prueba y puesta en marcha para la obra mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. 40165 San Juan Bautista de La Salle en distrito de Arequipa ¿ Provincia y región de Arequipa I Etapa.

OPINIÓN N° 168-2017/DTN (página 03): Se entenderá como servicios SIMILARES a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función, entre otras; siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta.

Según lo señalado, lo solicitado por mi representada cumple con la definición de servicios similares, ya que comparte características esenciales.

Asimismo, se busca eliminar toda barrera de participación y promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: C

Literal: C

Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta de aceptar adicionalmente como experiencia Suministro y/o instalación y/o puesta en marcha sistema de agua contra incendio y/o red contra incendio en edificaciones en general, en efecto de existir similitud en estas denominaciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: SERVICIOS DE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA Y/O TUBERÍAS PARA AGUA Y/O SISTEMA DE IMPULSIÓN Y/O Suministro y/o instalación y/o puesta en marcha DE sistema de agua contra incendio y/o red contra incendio en edificaciones en general.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ANEXOS

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR a quien irá dirigido los anexos, ¿irán dirigidos al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: A **Página:** 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, los anexos irán dirigidos al ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Perfeccionamiento del contrato

Se solicita al comité de selección INDICAR a qué departamento o área irá dirigido los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5 Literal: A Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Debera de ser dirjido a la oficina de LOGISTICA, cuya direccion obra en las bases,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la página 26 de las bases, menciona: El postor deberá indicar además los equipos, maquinarias y herramientas adicionales a utilizarse.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que las máquinas y herramientas adicionales se acreditarán SOLO CON UNA DECLARACIÓN JURADA EMITIDA POR EL POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.3 Literal: A Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación y se confirma la acreditación adicional de maquinas y herramientas mediante declaración jurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Requisitos y/o perfil que debe cumplir el contratista

Se solicita al comité de selección INDICAR si se tendrá que acreditar en la oferta lo indicado en el punto 6 de la página 48.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6 **Literal:** A **Página:** 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se solicitatara la acreditacion son suscripcion del anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Sistema de contratación:

En la página 14 indica que el sistema de contratación será de SUMA ALZADA, mientras que en la página 49 numeral 10 indica que el sistema de contratación será LLAVE EN MANO.

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR cual es el sistema de contratación del presente proceso de selección.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.5 Literal: A **Página: 14**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA el sistema de contratación como SUMA ALZADA y Modalidad de Contratacion como LLAVE EN MANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR que la experiencia del personal clave será contabilizada a partir de la fecha de titulación del profesional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** B.4 **Literal:** B.4 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la experiencia del personal clave sera considerada desde la fecha de titulacion del profesional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave

Para el responsable del servicio y para el especialista en seguridad, se solicita al comité de selección ACEPTAR ADICIONALMENTE experiencia en Suministro y/o instalación y/o puesta en marcha sistema de agua contra incendio y/o red contra incendio.

Con ello, se busca eliminar toda barrera de participación y promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B.4 Literal: B.4 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGe la propuesta de aceptar adicionalmente como experiencia Suministro y/o instalación y/o puesta en marcha sistema de agua contra incendio y/o red contra incendio en edificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Descripción del servicio (Pag. 23)

En el punto 5.2.2 referente a los componentes a instalar se indica que se tiene 01 tablero para la bomba principal y 01 tablero para la bomba jockey, pero al ser un sistema normado, se considera solo 01 tablero que contenga a las 02 bombas.

Se solicita al comité de selección tenga a bien ACEPTAR que solo sea 01 tablero para el sistema contra incendio.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, se especifica el sistema como listado y ambas bombas deberán contar con un tablero independiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Descripción del servicio (Pag. 23)

En la vista de planta se observa que se presentan 01 línea sensora de la bomba principal y 01 línea sensora de la bomba jockey lo cual es propio de un sistema contraincendio listado.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que NO será necesario lo mencionado, al ser un sistema normado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2.2 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema contra incendio es LISTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Descripción del servicio (Pag. 28)

En el punto 5.2.5 referente a los componentes del sistema de agua contra incendio se mencionan 04 tableros eléctricos: 01 para la bomba sumidero, 01 para la bomba principal, 01 para la bomba jockey y 01 de dimensiones 0.80x0.60x0.20m, pero éste último no se menciona que funcionamiento tendrá.

Se solicita al comité de selección tenga a bien EXPLICAR E INDICAR la funcionalidad del último tablero mencionado y confirmar que las dimensiones son referenciales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.2.5 **Literal:** A **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que ESTE 4TO TABLERO ALIMENTARA Al tablero de la bomba sumidero, al tablero de la bomba principal y al de la bomba jockey. DEBE SER DISEÑADO Y DIMENSIONADO PARA TAL PROPOSITO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL Sistema de agua contra incendio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Subcomponente 01: Equipos y otras instalaciones (Pag. 38)

En el punto 1.3 referente a las bombas hidráulicas se menciona que el caudal de trabajo será de 200GPM por lo cual no será listada, tal cual se indica en la página 28 con la descripción de la bomba en la lista de componentes, pero en la parte inferior de la página 38 se menciona que todos los componentes serán listados y clasificados por UL-FM, según el reglamento de la NFPA.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que las bombas del sistema contra incendio no serán listadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: A Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema contra incendio es LISTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Subcomponente 02: Red de desagüe y rebose (Pag. 39)

En el punto 2.2.1 referente al suministro e instalación de la bomba sumidero sumergible de 0.5HP, no se indica las características del mismo.

Se solicita al comité de selección tenga a bien INDICAR el punto de operación, tanto caudal como presión y CONFIRMAR si el sistema es trifásico o monofásico; y en que voltaje trabajará ya que solo se indica que el sistema ACI tendrá una alimentación trifásica de 380V en la página 38.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado:

Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento j, contienen la descripción OBJETIVA Y PRECISA de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (¿)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: A **Página: 16**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA BOMBA SUMIDERO SUMERGIBLE DE 0.5 HP TRABAJARA CON UN SISTEMA TRIFASICO DE 380V, CON UN CAUDAL ESTIMADO DE 200 GPM @ 110 PSI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Subcomponente 02: Red de desagüe y rebose (Pag. 39)

En el punto 2.2.1 referente al suministro e instalación de la bomba sumidero sumergible de 0.5HP, se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si el agua con la que trabajará será solo la de rebose del sistema ACI o también recibirá desagüe de los baños de los niveles superiores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1 Literal: A Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la bomba sumergible solo trabajara con el rebose del sistema ACI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código : 20514001783

Fecha de envío : 08/05/2023

Nombre o Razón social : HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:13:10

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección tenga a bien INCLUIR en las bases integradas los planos en AUTOCAD para realizar el metrado correspondiente de los sistemas donde figuren todos los detalles, como por ejemplo la cantidad de tuberías, entre otros.

Sustento:

El comité de selección debe tener en cuenta el artículo 29.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado:

Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento , contienen la descripción OBJETIVA Y PRECISA de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (¿)

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: A

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACEPTA la solicitud de Incluir los planos en formato .DWG

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Subcomponente 02: Redes de distribución (Pag. 30)

En el punto 2.1 referente al suministro e instalación de la tubería HDPE no indica si la tubería HDPE será nacional o listada.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que solo es necesario instalar tubería HDPE no listada.

Se debe Tener en cuenta que si fuera listada tiene un tiempo de importación alrededor de 3 meses.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: A Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el sistema contra incendio es LISTADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMEC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Armado y colocación de tubería (Pag. 31)

En el punto c referente al armado y colocación de tubería HDPE, existirá un trabajo de zanjas.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR si realizar las zanjas es parte del alcance de nuestros trabajos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: C Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que dichos trabajos se encuentran dentro del alcance de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20514001783	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	HIDROMECH INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:13:10

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Tableros (Pag. 43)

En el apartado de los tableros eléctricos, se menciona tableros de distribución que contarán con interruptores diferenciales, pero no se presenta dichos tableros en la información brindada.

Se solicita al comité de selección tenga a bien CONFIRMAR que los tableros de distribución NO son parte de nuestro entregable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: A Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que EN ESTE APARTADO HACE REFERENCIA A LOS TRABLEROS EN General QUE COMPRENDEN EL SISTEMA CONTRA INCendios Y SUS RESPECTivas LLAVES, SEAN TERMINALES O DIFERENCIALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SACI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	22:03:30

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
se puede considerar como especialista responsable ingeniero mecánico electricista ya que en esta obra se dan las condiciones para ambas especialidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la propuesta y amplía la formación académica a ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS TITULADO Y COLEGIADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO
Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS TITULADO Y COLEGIADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	22:08:12

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

en personal clave solicitan(01) ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: CON DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COMO PREVENCIÓNISTA O SUPERVISOR DE TRABAJO DE ALTO RIESGO EN TRABAJOS DE INSTALACION Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O MONTAJE Y/O EJECUCIÓN Y/O PRUEBAS HIDRAULICAS Y/O RESIDENCIA Y/O SUPERVISIÓN RELACIONADAS A SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIO EN EDIFICACIONES.es muy limitado ya que el que realiza el trabajo son los epcialistas ,tecnicos e ingenieros,el igeniero de seguridad vela por la integridad fisica de el personal se solicita se limite la experiencia solo salud integral en el trabajo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atencion a la aclaracion y al tener en cuenta que se trata de una pretension particular y de beneficio propio, se considerar adicionalmente en la experiencia del especialista en seguridad en SALUD INTEGRAL EN EL TRABAJO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atencion a la aclaracion y al tener en cuenta que se trata de una pretension particular y de beneficio propio, se considerar adicionalmente en la experiencia del especialista en seguridad en SALUD INTEGRAL EN EL TRABAJO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	22:11:33

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

en equipo estrategico 01 Roscadora/cortadora de tubo 1/2" a 2 1/2". motor de 1.5hp 12 y 36 rpm se solicita aumentar el rango ya que 1.5 hp y las revoluciones por minuto es muy limitante existen variedad de equipos se sugiere de 1 a 3hp

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE la solicitud de modificar el rango a ROSCADORA/CORTADORA DE TUBO 1/2" A 2 1/2". MOTOR DE 1-3 HP 12 Y 36 RPM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ROSCADORA/CORTADORA DE TUBO 1/2" A 2 1/2". MOTOR DE 1-3 HP 12 Y 36 RPM.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	22:14:13

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

01 Ranuradora hidráulica de tubos motor 750w tipo de inducción 24rpm para tubos de 2 $\frac{1}{2}$ hasta 4 $\frac{1}{2}$. favor se amplien los rangos o considerar a como características minimas pq pueden haber mejores equipos

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge la observacion,los equipos solicitados son los minimos, el postor puede acreditar maquinas y equipos de mejor capacidad de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	10296125691	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE	Hora de envío :	22:20:28

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

confirmar si la bomba es listada y de ser así se solicita 60 días ya que la importación de equipos demora 45 días para mayor cantidad de postes

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 49

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la propuesta y se modifica el plazo a 60 días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitamos determinar y publicar el monto facturado en soles equivalentes a 2 veces el valor estimado, ya que los postores no tenemos acceso a dicho valor, con el fin de evitar ambigüedades al momento de ofertar, así mismo el monto en Soles para el caso de micro y pequeña empresa

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** C **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la consulta, se le indica que el monto facturado en soles para la experiencia del postor es de S/ 316 300.00, siendo el 25% para las micro y pequeña empresa, s/ 79 075.00

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En atención a la consulta, se le indica que el monto facturado en soles para la experiencia del postor es de S/ 316 300.00, siendo el 25% para las micro y pequeña empresa, s/ 79 075.00

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Consultamos si para el caso del personal clave: Responsable del Servicio se solicitará alguna capacitación con referencia al objeto de la convocatoria

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B4 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre la acreditación de capacitaciones, no se solicitará, solo se evaluará la experiencia del responsable según las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar los requisitos del personal clave a Ing. Mecanico de Fluidos, por tratarse de formación académica afín al objeto de la convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la propuesta y amplía la formación académica a ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS (considerado en las absoluciones anteriores) TITULADO Y COLEGIADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ING. CIVIL Y/O ING. SANITARIO Y/O ING. MECANICO Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA Y/O ING MECANICO DE FLUIDOS TITULADO Y COLEGIADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Solicitamos se publiquen los Planos en AutoCAD en las bases integradas para un mejor costeo y metrado del sistema contraincendios

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 5.3.7 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la solicitud de Incluir los planos en formato .DWG dentro de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Solicitamos se permita realizar una visita técnica a obra para revisar las condiciones en las que se realizará el servicio, para un mejor costeo del sistema contraincendios

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la observación y permite la visita técnica a obra previa coordinación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Consultamos si tanto el cisterna como el cuarto de bombas se encuentran totalmente concluidas y construidas en su parte civil, para no tener retrasos en las instalaciones del sistema Contra incendio

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se CONFIRMA la conclusión de las partidas referidas a la parte civil del sistema contra incendios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Según los requerimientos de Bomba sumidero, electro bomba Jockey y Electrobomba principal, estos en su conjunto necesitarán aproximadamente 40kw para su funcionamiento y arranque del sistema, independientemente de la energía que consuma la IE.

Consultamos si se ha tomado en cuenta este punto en los cálculos eléctricos de la obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 5.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se CONFIRMA la consideración de calculos eléctricos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

No se ha tomado en cuenta la norma A-130 Requisitos de Seguridad , tendiendo en cuenta que las normas nacionales son de carácter obligatorio.

Solicitamos corregir

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.4 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE la observación, la norma A-130 requisitos de seguridad se incluirea en el apartado: 20. OTRAS condiciones adicionales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES:

- Sobre implementos para prevención de propagacion del Covid - 19, El contratista deberá cumplir con los protocolos dispuestos en la Resolución Ministerial N° 339-2023/MINSA ¿Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2¿.El contratista deberá respetar los horarios de ingreso dispuestos y publicados por la residencia.

Respetar en todo momento las disposiciones de seguridad que sean impartidas por el personal de seguridad de Obra.

- El proveedor deberá cumplir con las norma A-130 requisitos de seguridad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código : 20601792517

Fecha de envío : 08/05/2023

Nombre o Razón social : ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.

Hora de envío : 23:34:56

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicitan tuberías de acero negro cédula 40 de diferentes diámetros para las redes del sistema, pero no se observa el sistema de preparación, pintado y acabado de dichas tuberías, siendo de suma importancia determinarlo y que esté plasmado en las bases, ya que de esto dependerá la vida útil de las instalaciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 5.2.5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la tubería de acero para incendios llevara dos manos de imprimación anticorrosiva y dos manos de pintura color rojo RAL 3000 como acabado. El acabado epóxico de 83% en sólidos de 5 a 8 mils de acabado seco. Las enterradas se protegerán con un forro de yute de alquitranado según las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Consultamos si, ademas del anexo 3, se requerirán algún otro tipo de documentación con el objeto de acreditar los términos de referencia

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo se solicitatara la suscripcion del anexo 3

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-OEC/GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIOS, INCLUIDO EQUIPOS, MATERIALES, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - I ETAPA"

Ruc/código :	20601792517	Fecha de envío :	08/05/2023
Nombre o Razón social :	ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:34:56

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos aclarar, si, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, tanto en servicios iguales como en similares, se podrá acreditar también la venta de bienes iguales o similares, o será exclusivamente servicios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: C **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la experiencia del postor hace referencia al servicio de instalación y no a la venta de bienes iguales o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null