

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC.

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	23:56:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: La entidad está solicitando como PLAZO DE ENTREGA DE 10 DÍAS, pero muchos ítems que necesita la obra se tendrían que fabricar de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

Por lo expuesto, solicitamos se amplié el PLAZO DE ENTREGA A 30 DÍAS para poder cumplir con las especificaciones técnicas que demanda la obra y dar la oportunidad que más postores puedan participar en esta adjudicación simplificada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que estos conductores existen en el mercado Nacional, SE ACOGE PARCIALMENTE para poder acondicionar el empaque para el conductor tipo tetrapolar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el Ítems 11 Lugar y Plazo; Literal b) Se considera lo siguiente:

b) Plazo: El plazo de entrega será máximo a los 20 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra, en el horario de ingreso para proveedores es de 08:00 am hasta 11:30 am - 13:30 pm hasta 16:00 pm de lunes a viernes, y sábado hasta medio día

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-170-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y CABLES ELÉCTRICOS PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO DE CURAHUASI, DEL DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURIMAC.

Ruc/código :	20521544725	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	IMPORTADORA FERRETERA LEON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMFEL S.A.C.	Hora de envío :	23:56:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 10, 11, 12, 13, 14 y 15: CABLE DE COBRE ELECTROLITICO DE (Sección en mm2) LSOHX-90 0.6/1KV
De acuerdo, a lo descrito en las características solicitadas, observamos confusiones técnicas relevantes que estarían condicionando el proceso de selección, por lo cual, con la finalidad de promover la TRANSPARENCIA Y EXACTITUD TECNICA, solicitamos al comité de selección, PRECISE CON EXACTITUD la DESCRIPCIÓN CORRECTA de lo siguiente:

NORMATIVA: La entidad está solicitando CABLE DE COBRE ELECTROLITICO DE (Sección en mm2) LSOHX-90 0.6/1KV., pero en el cuadro de especificaciones técnicas (Pagina 33) se indica como tensión de diseño 450/750V. Al solicitar un cable eléctrico para baja tensión y que sea libre de halógeno, la NTP 370.252 indica y esta normalizado el cable LSOH-90, el cual tiene como tensión de diseño 450/750V

Por lo expuesto, solicitamos que se ACEPTÉ la cotización del CABLE DE COBRE ELECTROLITICO DE (Sección en mm2) LSOH-90 450/750V

Acápíte de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los cables LSOHX-90 su aislamiento es de material termoestables (un tipo de polímero que se puede calentar y moldear) mientras que el conductor LSOH-90 aislamiento de compuesto termoplástico, en tal sentido NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna