

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código : 20492730701

Fecha de envío : 21/08/2023

Nombre o Razón social : HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 15:35:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

N° 01 LAVATORIO DE SOBRE ENCIMERA

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADOS AL MODELO SONNET DE LA MARCA TREBOL, POR LO CUAL SOLICITO QUITAR O EN TODO CASO APROXIMAR LAS MEDIDAS +Y-, PARA PODER COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: El ítem ahora se encuentra en un rango de medidas las cuales son las siguientes:

- Alto: (17.0 -18.0) cm
- Ancho: (47.5 ¿ 48.5) cm
- Profundidad: (42.0 - 42.5) cm
- Profundidad de cubeta: (17.0 ¿ 18.0) cm.
- Peso: (7.00 ¿ 7.50) Kg

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EET en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:19

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

N° 02 URINARIO MEDIANO CON TRAMPA INCORPORADA
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADOS AL MODELO CADET DE LA MARCA TREBOL, POR LO CUAL SOLICITO QUITAR O EN TODO CASO APROXIMAR LAS MEDIDAS + Y -, PARA PODER COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los urinarios ahora se encuentran en un rango de medidas las cuales son las siguientes:

- Ancho: (33.5 ¿ 36.0) cm
- Fondo: (47.0 - 48.0) cm
- Altura: (72.5 -75.0) cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:19

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

N° 03 LAVATORIO PARA HOSPITALES Y CLINICAS
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADOS AL MODELO ANCON 2.0 DE LA MARCA TREBOL, POR LO CUAL SOLICITO QUITAR O EN TODO CASO APROXIMAR LAS MEDIDAS + Y -, PARA PODER COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: De los lavatorios para hospitales y clínicas se colocó un nuevo rango de medidas:

- Ancho: (50.0 ¿ 52.0) cm
- Fondo: (26.0 ¿ 27.0) cm
- Profundidad: (16.5 ¿ 17.5) cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:19

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Nº 04 LAVATORIO CON PEDESTAL

SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADOS AL MODELO MANANTIAL DE LA MARCA TREBOL, POR LO CUAL SOLICITO QUITAR O EN TODO CASO APROXIMAR LAS MEDIDAS + Y -, PARA PODER COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

El lavatorio de pedestal ahora presenta un rango de medidas los cuales se presentan a continuación:
MEDIDAS NOMINALES.

- Ancho: (54.0 ¿ 55.0) cm

- Fondo: (46.0 ¿ 47.0) cm

- Alto: (84.0 ¿ 85.0) cm

CARACTERISTICAS DE POZA

- Ancho: (43.0 ¿ 44.0) cm

- Fondo: (29.5 ¿ 30.0) cm

- Profundidad: (10.0 ¿ 11.0) cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizaran las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:19

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

N° 05 MEZCLADORA MONOCOMANDO PICO BAJO PARA LAVATORIO
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTAN DIRECCIONADOS AL MODELO TEMPRA DE LA MARCA
TREBOL, POR LO CUAL SOLICITO QUITAR O EN TODO CASO APROXIMAR LAS MEDIDAS + Y -, PARA PODER
COMPETIR CON OTRAS MARCAS.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Del ítem de mezcladora se colocó un nuevo rango de medidas para mayor variedad de marcas.

- Peso: (1.50 ¿ 1.80) kg
- Largo: (45.5 ¿ 46.5) cm
- Ancho/Fondo:(12.0 - 14.0) cm
- Altura: (5.5 - 7.8) cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizaran las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20492730701	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:35:19

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

N° 15 SECADOR DE MANO AUTOMATICO CON CASCO DE ALUMINIO.
SEGUN ESPECIFICACIONES TENCNICAS, MATERIAL ACERO INOXIDABLE, DE COLOR BLANCO Y PIDEN CAERIFICACIONES GREEN SPEC LISTED, EL CUAL LO COMERCIALIZA LA EMPRESA RIVELSA. SOLICITAMOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y SE ESPECIFIQUE SI VA A HACER DE ACERO INOXIDABLE, YA QUE SERIA DE COLOR PLATA Y SI ES BLANCO SERIA DE PVC. ASISMOS EL RANGO DE VOLTAJE QUE SE HASTA 2000W

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PLURALIDAD DE POSTORES

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE El color del producto debe ser blanco y la estructura de acero inoxidable como indica las características del producto.
Es muy importante que sea de 1100 watts por el tema de consumo. Ya que, el conductor instalado es para la capacidad de 1100 watts y el cálculo está justificado en los diagramas unifilares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20609322471	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FERRETERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	22:19:05

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Los angulos de soporte de cuerpo entero se refieren asi como la imagen referencial, es decir de una sola armada,de cuerpo entero? si es asi no tendria sentido que soliciten 02 angulos por cada lavadero, pero si pueden ser solo angulos como su propio nombre lo describe, si necesariamente deben ser 02, uno a cada lado, si es asi entonces nace la siguiente pregunta: Pueden ser angulos planos o necesariamente deben ser angulos de tubo?, como tambien el desagüe debe ser de plástico o de metal porque cualquiera de los caso el precio varia. Por favor solicitamos una aclaración para evitar ser descalificados en cuanto a la presentación del soporte y del desagüe solicitado. Gracias

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 001 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Como se indica en el TDR La estructura de cuerpo entero presenta 2 ángulos. Estos ángulos de soporte de cuerpo entero deben ser de tubos de acero inoxidable. Ya que, presentan mayor resistencia y estabilidad al lavatorio. El cuerpo del desagüe deberá ser de acero inoxidable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizaran las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20609322471	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FERRETERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:27:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Las medidas del lavadero de acero inoxidable que solicitan están desactualizadas, son las siguientes: Alto: 14.30cm, Ancho: 43cm y Largo: 78cm
Ahora si desean que cumpla con el requerimiento de las medidas, el mas cercano seria con estas medidas: Alto: 15.50cm, Ancho: 43cm y Largo: 96cm el cual ofrecemos como opción

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Las medidas de los lavaderos se actualizaron a las siguientes medidas:
- Alto: (14.0 - 15.50) cm
- Ancho: (40.0 ¿ 45.0) cm
- Largo: (95.0 ¿ 96.0) cm
- Profundidad: (36.0 ¿ 37.5) cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20609322471	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FERRETERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:41:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Las medidas del Lavadero de Granito están ilegibles, por favor indicarlás para poder presentar el lavadero Granito con las medidas requeridas

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 001 **Literal:** 8 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se actualizó con un rango de medidas:

- Profundidad: (50-52) cm
- Ancho: (80-85) cm
- Altura producto: (46-47) cm
- Escurridero: SI
- Peso Producto: 80-85kg

Y se colocó una nueva imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20609322471	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FERRETERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:46:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Considerar indicar las medidas del grifo ya que están borrosas como también considerar el +/-1cm en las medidas para evitar ser descalificado en la presentación de la oferta

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 001 **Literal:** 7 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se actualizó con un rango de medidas:

- Altura de producto: (12.0- 14.0) cm

- Peso: (0.218 kg ¿ 0.270) kg

Y se colocó una nueva imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-41-2023-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE APARATOS SANTARIOS Y ACCESORIOS DE INSTALACION PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY ¿ PROVINCIA DE ABBNACAY ¿ DEPARTAMNETO DE APURIMAC¿

Ruc/código :	20609322471	Fecha de envío :	21/08/2023
Nombre o Razón social :	FERRETERIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si la media es de 13.5cm o 18.5cm ya que la medida que solicitan de 18.5cm no es comercial y no hay en el mercado

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 001 **Literal:** 9 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE: Se actualizó con un rango de medidas:

- Altura de producto: (12.0- 14.0) cm

- Peso: (0.218 kg ¿ 0.270) kg

Y se colocó una nueva imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se actualizara las EETT en las bases