

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Los codos ranurados son de radio corto o de radio largo?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que los codos ranurados serán de radio largo, de 4" y de 2 1/2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capítulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; " codo ranurado de radio largo :"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El gabinete contra incendios de 77x77x22cm, debe ser para adosar o para empotrar?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, que el gabinete contra incendio, es para adosar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capítulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; gabinete contra incendio lo siguiente:" el gabinete contra incendio ira adosado"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿La válvula angular de 1 1/2" será del tipo restrictora de presión?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que la válvula angular de 1 1/2" sera del tipo restrictora de presión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporan de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; gabinete constracincendio lo siguiente:" válvula angular de 1 1/2" sera del tipo restrictora de presión "

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La manguera contra incendios será de lona o de nitrilo? De chaqueta simple o doble?. Solicitamos mayor especificaciones sobre el tipo de manguera.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que la manguera contraincendio sera del material nitrilo con refuerzo de poliéster de 1 1/2" x 30 mts con anillo de cobre

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; gabinete contraincendio lo siguiente:" del tipo nitrilo con refuerzo de poliéster de 1 1/2" x 30 mts con anillo de cobre "

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La boquilla será de policarbonato o de bronce? Solicitamos mayor información técnica sobre el pitón.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que la boquilla de chorro neblina sera de bronce

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones tecnicas, punto 6. características técnicas; gabinete contraincendio lo siguiente:" la boquilla de chorro neblina sera de bronce "

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Especificar el peso del extintor, rating del extintor, certificaciones del extintor. Solicitamos mayor información técnica del extintor portatil

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que el extintor sera de polvo químico seco (rating 4A:80B:C , capacidad 10lbs, peso 7.7 aprox. Presión de prueba 585psi, presión de trabajo 195 psi), mas certificación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capítulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; gabinete constraincendio lo siguiente:" (rating 4A:80B:C , capacidad 10lbs, peso 7.7 aprox. Presión de prueba 585psi, presión de trabajo 195 psi), mas certificacion"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sobre la bomba contra incendios principal. ¿De qué tipo será? Horizontal, Vertical en línea, succión final?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA que la bomba principal
sera del tipo horizontal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capítulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp lo siguiente:" sera del tipo horizontal " con las especificaciones que se indica en el punto y numeral antes mencionado

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

¿Se aceptará BCI principal vertical en línea?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que no se aceptara la bomba principal vertical en linea ,verificar especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Especificar el voltaje de trabajo de las bombas contra incendios

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que la electrobomba de 60 hp sera para realizar trabajos con un sistema trifasico 380 Vac mas neutro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones tecnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp lo siguiente:" sera para un sistema trifasico 380 Vac mas neutro del tipo horizontal " con las especificaciones que se indica en el punto y numeral antes mencionado

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La válvula de compuerta OS&Y de 5" debe ser solicitada en 6". Solicitamos se modifique el requerimiento.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , mantener el diámetro que se indica especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones tecnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

la Válvula OS&Y para la succión de la BCI será bridada o ranurada?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que las características técnicas de la válvula OS&Y sera del tipo bridada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones tecnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp , lo siguiente:" la válvula OS&Y sera del tipo bridada "

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Especificar si las válvulas serán ranuradas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que las características tecnicas de las válvulas seran del tipo bridada y no ranurada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se realizara la modificación e incorporación de la especificación técnica en el capitulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas, punto 6. características técnicas; electrobomba de 60 hp , lo siguiente:" las válvulas serán del tipo bridada "

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Especificar las características técnicas del tablero de transferencia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA , que las características técnicas del tablero de transferencia deberán ser propuestos por el postor asi como todos accesorios necesarios , como indica el capitulo III - 3.1 ; especificaciones técnicas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-UNAJMA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO PARA EL PROYECTO "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PRE GRADO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, ANDAHUAYLAS, APURÍMAC" SEGUNDA ETAPA CUI 2403872

Ruc/código :	20555653922	Fecha de envío :	24/10/2024
Nombre o Razón social :	BADAK ARQUITECTURA E INGENIERIA CONTRA INCENDIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:24:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Los equipos de bombeo son solicitados a importación solicitamos ampliar el plazo de entrega a 24 semanas para importación puntual de bombas contra incendios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: Requerimie Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE , respetar plazo establecido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null