

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-42-2023-C.G.R.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COBERTURA DE TECHOS PARA LA SEDE DEL CIAR CUSIPATA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ruc/código :	20545914116	Fecha de envío :	28/12/2023
Nombre o Razón social :	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:42:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

CON RESPECTO AL FACTOR DE CALIFICACIÓN, EXPERIENCIA
CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

SE SOLICITA CONSIDERAR COMO EXPERIENCIA DEL POSTOR:

servicios similares a los siguientes: servicios de remodelación y/o acondicionamiento y/o habilitación y/o implementación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de inmuebles y/o edificios y/o oficinas administrativas y/o coberturas y/o techos Y/O COBERTURAS METALICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, contando con la opinión técnica del área usuaria en virtud al art. 46 del RLCE, señala que:

"No se acoge la solicitud del proveedor, toda vez que, en la experiencia solicitada al postor, en el marco de los términos de referencia, se indica como servicios similares - "coberturas".

En ese sentido, los diversos materiales de las coberturas que se presenten como servicios similares (metálica, madera, plástico, entre otros) estarán inmersos en esta actividad."

Por consiguiente, el Comité de Selección considerará para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, los diversos materiales de las coberturas que sean presentados por los postores, considerando que dentro de los similares solo se ha indicado ¿coberturas¿.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null