

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL |
| Nomenclatura : | AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO |

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20512153110 | Fecha de envío : | 02/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DRAF MAQUINAS INDUSTRIALES E.I.R.L. | Hora de envío : | 17:54:01 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Comité de Selección, solicito que se evalúe ampliar a 45 días el plazo de entrega. Esto beneficiará al concurso dado que habrá más concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor participacion de postores y teniendo en cuenta el principio de la libertad de concurencia, el area usaria, ACOGE PARCIALMENTE la observacion del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: PLAZO
El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20448236324 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CALEG INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 16:24:23 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ que tenga a bien adjuntar los planos de diagrama unifilar en formato DWG debido a que no se logra visualizar con exactitud la capacidad de corte de los Interruptores Termomagnéticos requeridos, para así realizar el correcto metrado y evaluación del costo de cada tablero a ofertar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria ACOGE la observacion del participante. Por lo que, con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara el archivo con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara los planos de diagrama unifilar en formato DWG con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 17:19:57 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que se omita la solicitud de adjuntar planos mecánicos de los tableros ofertados, en la etapa de presentación de ofertas, ya que este trabajo de ingeniería (La cual poseen derechos de propiedad intelectual) , debería ser de exclusiva presentación, solo por el Adjudicado y en la etapa contractual. Adicionalmente, para preparar estos planos, se debe esperar a la absolución de consultas y de esa fecha a la presentación de ofertas, el tiempo es muy corto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria señala que, la presentacion de los planos mecanicos en la presentacion de la oferta, es importante ya que, este sera evaluada a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas en las EE.TT. Por lo que, NO SE ACOGE la observacion del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 17:25:25 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita que se amplíe el plazo de entrega de 20 a 30 días calendario, debido a que se debe considerar que se debe presentar planos mecánicos y que estos estén aprobados, previa fabricación en serie de los tableros solicitados. Asimismo , algunos postores radicamos en provincia y el tiempo de transporte de los bienes , es mayor que la ofertada por un postor local.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor participacion de postores y teniendo en cuenta el principio de la libertad de concurrencia, el area usaria, ACLARA que, el plazo El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: PLAZO
El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Existen 09 items a cotizar, pero se han adjuntado 10 planos, el item faltante en la lista es ITEM 09 Tablero Estabilizado Mod D. Por favor confirmar si el tablero es parte de la licitación o si se retira del alcance.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que en el ITEM 7 existen dos tableros de las mismas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: OBJETIVOS DE LA CONTRATACION. ITEM 7 -TAB-MOD-A PRIMARIA, TAB-MOD-A-SEC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica que los bornes y los interruptores sean de la misma marca, solicitamos que se puedan admitir hasta dos marcas de fabricación para interruptores y bornes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la totalidad de los dispositivos electricos (interruptores termomagneticos, horarios, de enclavamiento y medidor de energia) deberan pertenecer a la misma marca del fabricante, mas no hace mencion a las borneras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para extender la pluralidad de postes

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que la pintura en los tableros será anticorrosiva y acabada en pintura en polvo del tipo epoxi poliéster APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** c **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 1000x800x300 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: c Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: d Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 1000x800x300 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: d Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: e Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 600x600x250 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: e Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: f Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 600x600x250 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: f Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: g Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 600x600x250 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** g **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: g Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Este item tiene la misma designación que el encontrado en la página 27, por favor corregir la designación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que se realiza la correccion de las asignaciones en el expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: DESIGNACIONES
4.1 a 27 41.h 34

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Este item tiene la misma designación que el encontrado en la página 27, por favor corregir la designación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que se realiza la correccion de las asignaciones en el expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: DESIGNACIONES

4.1 a 27 41.I 35

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: a Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Este item tiene la misma designación que el encontrado en la página 28, por favor corregir la designación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: b Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que se realiza la correccion de las asiganaciones en el expediente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: DESIGNACIONES
4.1 B 27 41.J 36

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Indicar si se admite pintura estructurada como alternativa a la pintura electroestática, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: b Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la pintura en los tableros seran anticorrosivo y acavado en pintura en polvo del tipo epoxi poliester APLICADA ELECTROESTATICAMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Indicar si se admite un dimensionamiento para el tablero de 1000x800x300 mm (alto, anc, prf), para poder albergar los interruptores indicados en los planos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: b Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA , las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Las bobinas de disparo no son accesorios compatibles con los interruptores automaticos miniatura, por lo cual no debe ser considerado como algo incluido en el suministro, debe retirarse de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.2 **Literal:** b **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para el suministro de interruptores automaticos miniatura se excluye la bobina de disparo como accesorio. cabe recalcar que para accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento se tomara en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases se excluye la bobina de disparo. Se modifica en 4.2.B

38 El suministro del componente

incluye:

- Interruptor automático,
- Unidades de control magnetotérmica y/o electrónica,

accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento del elemento de protección

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Las unidades control magnetotermica y/o electrónica no son un elemento eléctrico de los interruptores automaticos miniatura, por lo cual no debe ser considerado como algo incluido en el suministro, debe retirarse de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: b Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para el suministro de interruptores automaticos miniatura se excluye la bobina de disparo como accesorio. cabe recalcar que para accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento se tomara en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases se excluye la bobina de disparo. Se modifica en 4.2.B

38 El suministro del componente

incluye:

- Interruptor automático,

- Unidades de control magnetotérmica y/o electrónica,

accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento del

elemento de protección

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Las bobinas de disparo no son accesorios compatibles con los interruptores automaticos miniatura, por lo cual no debe ser considerado como algo incluido en el suministro, debe retirarse de las bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: c Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para el suministro de interruptores automaticos miniatura se excluye la bobina de disparo como accesorio. cabe recalcar que para accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento se tomara en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases se excluye la bobina de disparo. Se modifica en 4.2.C 39

El suministro del componente incluye:

- ¿ Interruptor automático,
 - ¿ Unidades de control magnetotérmica y/o electrónica,
- accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento del elemento de protección

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Las unidades control magnetotermica y/o electrónica no son un elemento eléctrico de los interruptores automaticos miniatura, por lo cual no debe ser considerado como algo incluido en el suministro, debe retirarse de las bases

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: c Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para el suministro de interruptores automaticos miniatura se excluye la bobina de disparo como accesorio. cabe recalcar que para accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento se tomara en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases se excluye la bobina de disparo. Se modifica en 4.2.C 39

El suministro del componente incluye:

- Interruptor automático,
 - Unidades de control magnetotérmica y/o electrónica,
- accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento del elemento de protección

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Las bobinas de disparo no son accesorios compatibles con los interruptores automaticos miniatura, por lo cual no debe ser considerado como algo incluido en el suministro, debe retirarse de las bases

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: d Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para el suministro de interruptores automaticos miniatura se excluye la bobina de disparo como accesorio. cabe recalcar que para accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento se tomara en cuenta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integracion de las bases se excluye la bobina de disparo. Se modifica en 4.2.D 39

El suministro del componente incluye:

- Interruptor automático,
- accesorios auxiliares u cualquier elemento complementario que sea necesario para el correcto funcionamiento del elemento de protección

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Solicitamos se pueda ampliar el criterio de aceptación para la precisi3n del interruptor a +-2seg/día, para asegurar la pluralidad de competidores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: d Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que se admite la ampliacion precision del interruptor a +-2seg/día

Precisi3n de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: 4.2.D 39

Caracteristicas del componente: presicion +-2seg/día

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar el plazo de entrega de bienes a 90 días, debido a que algunos elementos electricos tienen un tiempo de adquisición mayor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.2 Literal: Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor participacion de postores y teniendo en cuenta el principio de la libertad de concurrencia, el area usaria, ACLARA que, El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: PLAZO
El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20343877294 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIN AUTOMATIZACION S.A.C. | Hora de envío : | 17:29:51 |

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Indicar si es posible solicitar una carta fianza por el adelanto del 20% del contrato, con la entrega de una carta fianza.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, si bien la normativa de contrataciones permite otorgar adelantos directos hasta el 30% del monto del contrato original; para la presente contratacion no se considero otorgar adelantos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10403915748 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAZ HERRERA ADHEMIR HAMILTON | Hora de envío : | 23:29:27 |

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

En el texto indica que el proveedor deberá entregar a la presentación de la oferta los planos mecánicos de cada tablero. Se solicita confirmar que este documento no será obligatorio para la presentación de la oferta y solamente será un documento que deberá presentar el postor ganador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 7.1.b Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que, en las especificaciones tecnicas se solicita que se presente los planos mecanicos en la presentacion de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10403915748 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAZ HERRERA ADHEMIR HAMILTON | Hora de envío : | 23:29:27 |

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar en que tableros se esta requiriendo que se instalen borneras de distribución para la salida de los circuitos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, en todos los tableros electricos de distribucion que contengan termomagneticos en miniatura la cual basilita la salida de los circuitos u otro componente que facilite su conexonado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:44:18 |

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

Tablero ITEM 02

Se indica algunos circuitos como RESERVA y otros como RESERVA EQUIPADA, confirmar si para los circuitos que indica RESERVA únicamente, NO SE CONSIDERARÁ el suministro de equipos para estos circuitos, solo para los que indica RESERVA EQUIPADA.

Confirmar que se aplicará el mismo criterio, para todos los demas tableros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, el area usuaria ACLARA que, no se considera el suministro de equipos para los circuitos de RESERVA, solo para los que indica RESERVA EQUIPADA,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:44:18 |

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Confirmar que para el caso de los circuitos de iluminación, que exigen interruptor horario, estos iran asociados a un contactor de 2 polos del tipo modular Categoria AC7a

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, que para garantizar el funcionamiento del circuito se debera implementar accesorios como contactores u otros tipos de componentes del tipo modular categoria AC7a o simulares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:44:18 |

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se hace precisión que el grado de protección correcto para el caso de un tablero empotrado, es IP40 , mas no IP44 como se indica en la pagina 23

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la observacion del participante, se hace mencion que contamos con 3 tipos de tableros, (ta empotrado IP40, tab adosado IP44 y tab autosoportado IP54) el area usaria, ACOGE la observacion del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente:

CONSTRUCTIVOS

(IP40), adosar (IP44) y auto soportado (IP54) de uso interior con grado de protección IP40, IP44, IP54.

REQUISITOS
empotrar

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:44:18 |

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Confirmar que se aceptará tableros de color comercial RAL7035, similar al color solicitado RAL9010

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que se hace mencion en las características de los tablero a RAL 9010 o SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:49:58 |

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Confirmar bajo que criterio se metrará la solicitud de una regleta de borneras de conexion tipo riel en todos los tableros. Confirmar si se omitirá en todo caso tal solicitud. O aclarar si se refieren con esta solicitud , a la barra tierra de conexion en c/u de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que las regletas de conexión tipo riel seran incluidos en los tableros las cuales tienen termomagneticos miniatura para garantizar la seguridad en su manipulación del tablero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:49:58 |

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Aclarar si para garantizar la coordinación solicitada, se deberá cumplir únicamente que solo los equipos de protección como interruptores termomagneticos y diferenciales , deberán ser de la misma marca. Mas no los equipos de maniobra y control.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que la totalidad de los dispositivos electricos (interruptores termomagneticos, horarios, de enclavcamiento y medidor de energia) deberan perteneceser a la misma marca del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10423655688 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ VIERA JAIME CESAR | Hora de envío : | 23:52:35 |

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Solicitamos Diagramas unifilares Legibles y de ser el caso un archivo digital dwg, debido que los anexos en las bases no son totalmete legibles

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 1.8 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, se adjuntara el archivo con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara los planos de diagrama unifilar en formato DWG con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10423655688 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ VIERA JAIME CESAR | Hora de envío : | 23:52:35 |

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Es necesario presentar los planos mecanicos de los tableros

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 1.8 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante se ACLARA, que en las especificaciones tecnicas se solicita que se presente los planos mecanicos en la presentacion de la oferta. Por lo que, es indisplensable los planos mecanicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10423655688 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ VIERA JAIME CESAR | Hora de envío : | 23:52:35 |

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:
Solicitamos Planos de los tableros

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1.b-c **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA que, se adjuntara el archivo con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
con ocacion de la integracion de las bases se adjuntara los planos de diagrama unifilar en formato DWG con mayor nitidez que garantiza la visualizacion de los componentes.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:53:12 |

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Confirmar si todos los interruptores termicos generales , serán del tipo caja moldeada , incluso o no la del tablero del ITEM 10 , que no indica MCCB.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante se ACLARA que en los tablero del ITEM DEL 1 al 8 los interruptores termicos generales seran de tipo caja moldeada, se considera de caja moldeada los circuitos de salida hacia los sub tableros, en el ITEM 9 el interruptor general sera de tipo MCB (Tablero de vigilancia), de acuerdo a los diagramas unifilares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

0 1 T A B L E R O
DECONTROLELECTRICOAUTOSOPORTADODE12POLOSTG(PRIORIZARDIAGRAMAUNIILAR)UND.01;02TABLEROD
E C O N T R O L E L E C T R I C O A U T O S O P O R T A D O D E 3 6 P O L O S T D G -
LT02(PRIORIZARDIAGRAMAUNIILAR)UND.01;03TABLEROELECTRICODEMETALPARAADOSARDE38 POLOSTDG-
LT-01(PRIORIZARDIAGRAMAUNIILAR)UND.01;04TABLERODECONTROLELECTRICOTRIFASICO
PARAADOSARDE36POLOSTDG-A¿(PRIORIZARDIAGRAMAUNIILAR)UND.01;05TABLERO
D E C O N T R O L E L E C T R I C O T R I F A S I C O P A R A A D O S A R D E 2 4 P O L O S ¿ T D G - D ¿ P R I M
(PRIORIZARDIAGRAMAUNIILAR)UND.01;06TABLERODECONTROLELECTRICOTRIFASICOPARADOSARDE22POLO
S T D G - D S E C U N (P R I O R I Z A R
DIAGRAMAUNIILAR)UND.01;07TABLERODECONTROLDDEDISTRIBUCIONELECTRICATRIFASICOPARAADOSAR
D E 2 0 P O L O S M O D - A P R I M (P R I O R I Z A R D I A G R A M A
UNIILAR)UND.01;TABLERODECONTROLDDEDISTRIBUCIONELECTRICATRIFASICOPARAADOSARDE20POLOSMOD-
A S E C U (P R I O R I Z A R D I A G R A M A
UNIILAR)UND.01;08TABLERODECONTROLELECTRICOTRIFASICOPARAADOSARDE28POLOSMOD-
D Y B P R I M (P R I O R I Z A R D I A G R A M A U N I I L A R) U N D . 0 1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:55:55 |

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Confirmar que solo se presentará ficha técnica de los siguientes equipos que conforman el tablero:

- Interruptor Termico tipo Caja Moldeada. (MCCB)
- Interruptor Termico tipo Miniatura. (MCB)
- Interruptor Diferencial.
- Interruptor Horario Digital.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante se ACLARA que a la consulta que todo componente instalado en los tableros deberán presentar su ficha técnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20536703935 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:56:16 |

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Estimados Señores, agradecer puedan verificar las dimensiones del tablero donde dice: 500x350x10mm, confirmar si esas son las dimensiones, por el ultimo numero (10mm) Gracias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a la consulta del participante, el area usuaria ACLARA, las medidas son referenciales y seran de acuerdo al diagrama unifilar, siendo las medidas de acuerdo a la propuesta del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SIN MODIFICACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20536703935 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:56:16 |

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Estimados Señores, en los diagramas aparecen 10 ítem, mientras que en los objetivos de la contratación aparecen 9, favor de su aclaración. Gracias.

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En mérito a la consulta del participante, el área usuaria ACLARA que en el ÍTEM 7 existen dos tableros de las mismas características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocasión de la integración de las bases se modificará lo siguiente: OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. ÍTEM 7 -TAB-MOD-A PRIMARIA, TAB-MOD-A-SEC

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20536703935 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | SCAF CONTROL SYSTEMS S.A.C. | Hora de envío : | 23:56:16 |

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

Estimados señores, agradeceré que puedan ampliar a 45 días el plazo de entrega, dado que hay tableros que se tomará más tiempo de lo usual en su fabricación. Esto dará al concurso mayor concurrencia de postores. Gracias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para una mayor participacion de postores y teniendo en cuenta el principio de la libertad de concurrencia, el area usaria, ACOGE PARCIALMENTE la observacion del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

con ocacion de la integracion de las bases se modificara lo siguiente: PLAZO
El plazo de entrega de los bienes sera hasta treinta (30) dias calendario. contados a partir del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-35-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION PARA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑÃOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10461067447 | Fecha de envío : | 04/03/2024 |
| Nombre o Razón social : | PALACIOS VELASQUEZ JHON STALEN | Hora de envío : | 23:58:27 |

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar que prevalecerá para el diseño de los tableros, la cantidad de circuitos y equipos que demanda cada circuito unifilar , mas no la cantidad de polos que se indica en cada tablero, ya que se encuentra en algunos casos contradicciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevalecera para el diseño de los tableros, la cantidad de componentes y circuitos según el diagrama unifilar, mas no la cantidad de polos, el area usaria, CONFIRMA la observacion del participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

sin modificaciones