

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el ítem 1.9. PLAZO DE ENTREGA, la entidad menciona que el plazo será de hasta 20 días calendarios, pero líneas mas abajo en el ítem 5.2 LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN se menciona que será de 10 días calendarios; favor de aclarar cual el PLAZO DE ENTREGA.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** CAPITULO I **Literal:** 1.9 **Página:** 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observación realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE la misma, y se aclara que el plazo de entrega sera de 10 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad para la CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x30x40 cm, pide: MATERIAL: Concreto armado vibrado. Favor de aceptar esta característica solo como "MATERIAL: Concreto", debido a que muchos de los fabricantes no mencionan en sus datasheets el tipo de construcción y colocación ("armado vibrado") de la caja de registro.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 2. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observación realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad para la CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x30x40 cm, pide: PESO POR UNIDAD (APROXIMADO): daN 75. Favor de brindar este valor en la unidad Kg.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 2. Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad para el CEMENTO CONDUCTIVO x25kg, pide: Higroscópico. Favor de considerar esta característica como OPCIONAL, para mayor pluralidad de bienes que cumplan con todo lo requerido por la entidad así como mayor cantidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 3. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad para el CEMENTO CONDUCTIVO x25kg, pide: Resistencia menor a 0.4¿m. Favor de aceptar resistencia menores a 0.5¿m, con el fin de tener mayor cantidad de bienes que cumplan con lo requerido por la entidad como pluralidad en postes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 3. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad para el CONDUCTR COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE CABLEADO DE 25mm2, pide: Norma de fabricación: NTP 370.251.2011. Favor de aceptar: Norma de fabricación: NTP 370.251, siendo esta norma la misma requerida por la entidad solo que no se menciona el año de edición "2011".

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 4. **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad para el CONDUCTR COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE CABLEADO DE 25mm2, pide: DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR: 6.42 mm. Favor de aceptar: 6.35 mm, valor que no afectara el funcionamiento e instalación del sistema, debido a que la diferencia es mínima.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 4. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

La entidad para el CONDUCTR COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE CABLEADO DE 25mm2, pide: CARGA DE ROTURA MÍNIMA: 9.93 KN. Favor de revisar esta característica, debido a que esta característica solo corresponde a un CONDUCTOR DURO mas no a un CONDUCTOR SUAVE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 4. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

La entidad para el CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TEMPLE SUAVE CABLEADO DE 25mm2, pide: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁXIMA EN CC. A 20°C: Ohm/km 0.71. Favor de aceptar 0.713 Ohm/km, debido a que la diferencia con respecto a lo que requiere la entidad en mínima.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 4. Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La entidad para el CONDUCTOR ANDERSON DE COBRE PARA VARILLA DE 16mm, pide: MATERIAL: Cobre. Favor de aceptar como material "BRONCE", debido a que este es mejor, tiene mayor dureza y durabilidad que el COBRE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 6. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

La entidad para el CONECTOR ANDERSON DE COBRE PARA VARILLA DE 16mm, pide: LONGITUD: mm 45. Favor de aceptar una longitud de 35 mm, para mayor pluralidad de bienes que cumplan con todo lo requerido por la entidad asi como mayor cantidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 6. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

La entidad para el CONECTOR ANDERSON DE COBRE PARA VARILLA DE 16mm, pide: PESO POR UNIDAD: daN 0.13. Favor de brindar el este valor en unidades de Kg.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 6. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

La entidad para la VARILLA DE COBRE CON ROSCA, D=19mm pide: NORMA DE FABRICACIÓN: NTP 370.052/ASTM B-187/UNE 21-056 . Favor de aceptar el cumplimiento solo de estas normas, para tener pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 11. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	18:20:02

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

La entidad para la VARILLA DE COBRE CON ROSCA, D=16mm pide: NORMA DE FABRICACIÓN: NTP 370.052/ASTM B-187/UNE 21-056 . Favor de aceptar el cumplimiento solo de estas normas, para tener pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5.1 Literal: 12. Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:49:37

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitamos al ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES considerar aceptar el peso por unidad (aproximado) de 53Kg para la Caja de Registro de Concreto.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1. **Literal:** 2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20600384849	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y MATERIALES ELECTRICOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:49:37

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos al ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES considerar aceptar el peso por unidad (aproximado) de 0.1 Kg para el CONECTOR ANDERSON DE COBRE

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.1. **Literal:** 6 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20448607756	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:33:38

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO PUESTA A TIERRA DIMENSIONES ANCHO X LARGO X ALTO 300 X400 X 400 MM O DEBE SER ANCHO X LARGO X ALTO 400 X 400 X 300 MM

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20448607756	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:33:38

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

PESO X UNIDAD : daN 75 , debiendo ser KG ...?
de uno a otro fabricante varia el peso

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20448607756	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:33:38

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

conector anderson de cobre para varilla de 16 mm
Peso x unidad : daN 0.13 debiendo o ser en kgs.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: 1.3 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20448607756	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:33:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

VARILLA DE COBRE CON ROSCA TUERCA Y CONTRATUERCA EN UN EXTREMO d= 19 mm
MASA DEL ELECTRODO daN = ? ,DEBIENDO SER EN KGS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: 1.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20448607756	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	22:33:38

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

VARILLA DE COBRE CON ROSCA TUERCA Y CONTRATUERCA EN UN EXTREMO d= 16 mm
MASA DEL ELECTRODO daN = ? ,DEBIENDO SER EN KGS

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.3 Literal: 1.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20527713235	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ARTEAGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:13:09

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Para la adquisición de cemento conductivo x 25 kg, solicitamos que revisen las características de la resistencia del cemento ya que solicitan que sea menos a 0,4 ¿.m , pero de acuerdo al mercado local ningún producto cumple con la resistencia solicitada, todas tienen la Resistencia en promedio menor a 0,5 ¿.m. por lo que solicitamos que consideren este valor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: I Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observación realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, NO ACOGER la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA ANA

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-OEC-MPLC/LC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE FERRETERIA PARA PUESTAS A TIERRA (0252) - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE ARANJUEZ, HUAYLLAYOC, PACCHAC CHICO Y SAN JACINTO LA VICTORIA DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO

Ruc/código :	20527713235	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA ARTEAGA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	23:13:09

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las características para la adquisición del conductor desnudo temple suave cableado de m2, solicitan que el diámetro de los alambres sea 7 mm, pero en las especificaciones tecnicas de los conductores indican que es de 2,12 mm y la Resistencia Máxima c.c. a 20 oC Ohm / km es 0,713.
solicitamos lo verifiquen las características-solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: I Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vista la observacion realizada por el participante , este OEC en merito al informe N°031-2024-MPLC-GIP-DO/RO/RPP, SE ACOGE la misma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null