

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ADINELSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y DE CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURAL DE SER CORACORA I, II Y III, MARCABAMBA, QUICACHA, ACARI CHALA, AYACUCHO SUR, YAUYOS LUNAHUANA, HONGOS, HUAROCHIRI, QUNCHES, PAMPA CONCÓN TOPARA, PURMACANA ¿ BARRANCA, CASTO VIRREYNA, YAUCA DEL ROSARIO, CANTA, HUACHON, GUADALUPE SANTA FE RUQUIA, HUAURA SAYAN, IHUARI, TAMBO QUEMADO

Ruc/código :	20602273637	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y ENERGIA INEL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:25:30

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Se indica que se valida la experiencia solamente realizando estudios en empresas concesionarias. Se solicita que también se incluya la experiencia del desarrollo de estudios a otras empresas eléctricas no solamente concesionarias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: Experienci Página: 66

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que se mantiene lo establece en las bases. Asimismo, se entiende por empresas concesionarias a generadoras y/o distribuidoras y/o transmisoras.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ADINELSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y DE CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURAL DE SER CORACORA I, II Y III, MARCABAMBA, QUICACHA, ACARI CHALA, AYACUCHO SUR, YAUYOS LUNAHUANA, HONGOS, HUARACHIRI, QUNCHES, PAMPA CONCÓN TOPARA, PURMACANA ¿ BARRANCA, CASTO VIRREYNA, YAUCA DEL ROSARIO, CANTA, HUACHON, GUADALUPE SANTA FE RUQUIA, HUAURA SAYAN, IHUARI, TAMBO QUEMADO

Ruc/código :	20602273637	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y ENERGIA INEL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:25:30

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se solicita que también se consideren Estudios de Pre Operatividad y Estudios de Operatividad. Esto se justifica debido a que en estos tipos de estudios se realizan estudios de flujo de carga, cortocircuito y/o coordinación de protecciones.

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.2      Literal: Experienci      Página: 66**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente lo solicitado respecto al estudio de operatividad, que de acuerdo al PR-20 del COES los estudios de operatividad contempla los estudios de flujo de carga, cortocircuito y/o coordinación de protecciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

**C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD**

**Requisitos:**

(¿) Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: servicios y/o estudios de flujo de carga, corto circuito, estudios de confiabilidad, estudios de coordinación de protecciones realizadas para empresas concesionarias y estudios de operatividad para empresas integrantes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ADINELSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y DE CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURAL DE SER CORACORA I, II Y III, MARCABAMBA, QUICACHA, ACARI CHALA, AYACUCHO SUR, YAUYOS LUNAHUANA, HONGOS, HUARACHIRI, QUNCHES, PAMPA CONCÓN TOPARA, PURMACANA ¿ BARRANCA, CASTO VIRREYNA, YAUCA DEL ROSARIO, CANTA, HUACHON, GUADALUPE SANTA FE RUQUIA, HUAURA SAYAN, IHUARI, TAMBO QUEMADO

Ruc/código :	20602273637	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA Y ENERGIA INEL E.I.R.L.	Hora de envío :	18:25:30

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Se sugiere que, en el equipo estratégico, la empresa que participe en la licitación cuente con solamente una licencia DlgSILENT PowerFactory. Debido a que una sola licencia basta para realizar los estudios requeridos en los alcances de esta convocatoria. De igual forma, el costo de estas licencias es muy elevado, es muy difícil que algún consultor cuente con dos licencias.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 3.2                      **Literal:** Equipamien                      **Página:** 65

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge lo solicitado, por lo que solo se requerirá una sola licencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

(¿)

(01) Licencia original del programa DIGSILENT Power Factory.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ADINELSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y DE CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURAL DE SER CORACORA I, II Y III, MARCABAMBA, QUICACHA, ACARI CHALA, AYACUCHO SUR, YAUYOS LUNAHUANA, HONGOS, HUAROCHIRI, QUNCHES, PAMPA CONCÓN TOPARA, PURMACANA ¿ BARRANCA, CASTO VIRREYNA, YAUCA DEL ROSARIO, CANTA, HUACHON, GUADALUPE SANTA FE RUQUIA, HUAURA SAYAN, IHUARI, TAMBO QUEMADO

Ruc/código :	20547794886	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MBM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:52:21

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especialista en Análisis de Protecciones de Sistema Eléctrico: se solicita considerar 2 años en experiencia para el personal especialista, así como considerar en la experiencia en estudios de coordinación en sistemas de distribución y sistemas eléctricos, pruebas de de sistemas de protecciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo establecido en el artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 30225 se mantiene lo establecido en las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-ADINELSA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE COORDINACION DE PROTECCIONES Y DE CONFIABILIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS RURAL DE SER CORACORA I, II Y III, MARCABAMBA, QUICACHA, ACARI CHALA, AYACUCHO SUR, YAUYOS LUNAHUANA, HONGOS, HUAROCHIRI, QUNCHES, PAMPA CONCÓN TOPARA, PURMACANA ¿ BARRANCA, CASTO VIRREYNA, YAUCA DEL ROSARIO, CANTA, HUACHON, GUADALUPE SANTA FE RUQUIA, HUAURA SAYAN, IHUARI, TAMBO QUEMADO

Ruc/código :	20547794886	Fecha de envío :	02/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MBM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:56:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Experiencia del personal clave : Responsable del Servicio: se solicita considerar como experiencia en actualización de estudios de coordinación de protecciones, elaboración y/o actualización de estudios de confiabilidad en sistemas de distribución de prtecciones, pruebas y ajustes electricas en reles de protección.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: A1 Página: 64

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de lo solicitado, se procede acoger la experiencia requerida del personal clave (responsable del servicio).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Responsable del Servicio

Requisitos:

(¿)

Se consideran similares a los siguientes:

- Coordinación de protección y/o estudio de confiabilidad en sistemas eléctricos de distribución de media tensión y/o actualización de los mismos.
- Coordinación de protección y/o estudio de confiabilidad en líneas de transmisión con niveles de tensión igual a 33kV y/o superiores, y/o actualización de los mismos.
- Coordinación de protección y/o estudios de confiabilidad de Subestaciones de potencia que tengan en la relación de transmisión niveles de tensión igual a 33kV y/o superiores, y/o actualización de los mismos.
- Coordinación de protección y/o estudio de confiabilidad en sistemas de generación eléctrica y/o actualización de los mismos.