

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita indicar y ratificar en los cuadros de datos de los 08 CBC, cuáles Sí tienen Unidad de Filtrado.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que, los 8 CBC de los transformadores, no tienen unidad de filtrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita que HIDRANDINA proporcione un cronograma y/o itinerario respecto a las fechas de corte de energía en las subestaciones para el mantenimiento de los 08 CBCs. Esto ayudará a estimar la cantidad de técnicos de MR Brasil y sus viajes a Perú.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria confirma al postor que se ha estimado realizar cada 45dc el mantenimiento a un CBC. El mantenimiento de los 8 CBC se realizará durante el plazo de ejecución de 360dc.

Asi mismo, considerando la logistica que implica programar los recursos, se esta ampliando a 30dc como mínimo el plazo para comunicar la fecha de los cortes de energía para el mantenimiento de cada conmutador.

Se modifica en el numeral 9 del Cap. III REQUERIMIENTO, lo siguiente:

"

....

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con quince (15) días calendarios de anticipación, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

...

"

Por lo siguiente:

"

...

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con treinta (30) días calendarios de anticipación como mínimo, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con treinta (30) días calendarios de anticipación como mínimo, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que HIDRANDINA dicte la charla de seguridad presencial o virtual un día antes del corte de energía en la subestación que corresponda. Esto para reducir costos de desplazamiento hasta la sede central de HIDRANDINA en Trujillo antes de cada servicio.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que la charla de inducción de seguridad será dictada por Hidrandina de manera presencial en cada subestación antes del corte de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

11. El plazo mínimo para poder realizar el mantenimiento de los cambiadores bajo carga MR es de 10 horas de corte de energía (por cada día), agradeceremos confirmar si se dispondrá de este plazo mínimo solicitado por el fabricante MR.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala: El servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador.

Se modifica en el numeral 9 del Cap. III REQUERIMIENTO, lo siguiente:

"....  
PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA  
La intervención a cada conmutador se realizará en un corte de energía de 10 horas.  
...  
"  
Por lo siguiente:  
"  
...  
PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA  
La intervención a cada conmutador se realizará en un corte de energía de 10 horas efectivas.  
.....  
"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Queda de la siguiente forma:  
"  
...  
PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA  
La intervención a cada conmutador se realizará en un corte de energía de 10 horas efectivas.  
.....  
"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Con la finalidad de poder presentarles una cotización más exacta, agradeceremos que nos puedan compartir el cronograma de intervención de cada uno de los conmutadores bajo carga.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma al postor que se ha estimado realizar cada 45dc el mantenimiento a un CBC. El mantenimiento de los 8 CBC se realizará durante el plazo de ejecución de 360dc.

Asi mismo, considerando la logistica que implica programar los recursos, se esta ampliando a 30dc como mínimo el plazo para comunicar la fecha de los cortes de energía para el mantenimiento de cada conmutador.

Se modifica en el numeral 9 del Cap. III REQUERIMIENTO, lo siguiente:

"

....

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con quince (15) días calendarios de anticipación, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

...

"

Por lo siguiente:

"

...

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con treinta (30) días calendarios de anticipación como mínimo, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

...

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica en el numeral 9 del Cap. III REQUERIMIENTO, lo siguiente:

"

....

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

....

HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con quince (15) días calendarios de anticipación, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.

...

"

Por lo siguiente:

"

...

PROGRAMACION DE CORTES DE ENERGIA

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-94-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

---

....  
HIDRANDINA S.A. informará a la Contratista con treinta (30) días calendarios de anticipación como mínimo, el día de corte para la ejecución del servicio por cada subestación; la Contratista dispondrá de tres (3) días calendarios para la ejecución del servicio, el mismo que se computa desde la programación del corte que se comunicará al Supervisor de Servicio de la Contratista.  
...  
"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**  
Confirmar si se podrá llevar aceite tratado para el cambio de aceite o será necesario la realización del tratamiento en campo.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria confirma que se podrá llevar aceite dieléctrico tratado para el CBC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

cONFIRMAR si se intervendrá 1 transformador a la vez.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que por corte de energía se intervendrá 1 transformador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar que el plazo contractual empezara con la aprobación del plan de trabajo y firma de acta de inicio presentado por el contratista y no con la firma del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que de acuerdo a las Bases Administrativas, el plazo total para la ejecución del servicio de Trescientos Sesenta (360) días calendarios se contarán a partir del día siguiente de la suscripción del acta de inicio de actividades del servicio.

Se modifica: El plazo para la suscripción del acta de inicio de actividades del servicio es hasta 30 días calendarios, computados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modifica: El plazo para la suscripción del acta de inicio de actividades del servicio es hasta 30 días calendarios, computados a partir del día siguiente de la firma del contrato.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**  
Confirmar si los Conmutador bajo carga a intervenir han presentado problemas anteriores de funcionamiento. ¿Tienen algún informe anterior de mantenimiento?

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Elárea usuaria confirma que los 8CBC se encuentran operativos y no han presentado fallas y que el mantenimiento requerido es por numero de operaciones / años de servicio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Confirmar si existe fuga de aceite en los conmutadores?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria confirma que no existe fuga se aceite en los 8 CBC. El contratista debe considerar en su oferya el cambio de empaquetaduras para asegurarse que luego del mantenimiento se pesenten fugas de aceite en los conmutadores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los servicios de mantenimiento de los conmutadores bajo carga de la marca MR, para que se pueda cumplir con la garantía y confiabilidad que brinda y requiere el fabricante (MR) se debe cumplir 02 condiciones:

a) Que los kits de repuestos a suministrar en el mantenimiento de los conmutadores bajo carga sean originales de fábrica.

b) Que el servicio de mantenimiento sea realizado por 01 PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) con certificación vigente (actual) de la fábrica MR.

Solo cumpliendo estas 02 condiciones la fábrica MR podrá brindar garantía a los conmutadores bajo carga en la marca MR.

¿Solicitamos confirmar si se cumplirá las recomendaciones del fabricante MR?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) y con repuestos originales del fabricante MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Agradeceremos confirmar que para la ejecución de los servicios de mantenimiento de los conmutadores bajo carga MR, se requiere la participación de 01 PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) con certificación vigente de la fábrica MR, debido a que esta uno de los requisitos indispensables del fabricante para que pueda dar confiabilidad a sus equipos?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especialista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

¿Confirmar si para la ejecución del servicio, será necesario la presentación de alguna póliza de responsabilidad Civil y/o Carta Fianza? de ser afirmativa la respuesta agradeceré indicarnos el Monto y porcentajes que se requieren.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el perfeccionamiento del contrato es requisito indispensable la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la cual se debe mantener vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
El servicio no contempla la presentación de una póliza de responsabilidad civil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos indiquen los requisitos que se requieren para el ingreso a sus instalaciones, como cursos de inducción (duración y lugar donde se dictan), examen médico, carnet de vacunación, etc.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que para el inicio del servicio e ingreso a las subestaciones, el contratista debe presentar los documentos que se indican en el formato F23-59 "controles previos al inicio de actividades".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

25. Adjuntar el detalle del programa o cronograma de mantenimiento de los conmutadores bajo carga OLTC (Confirmar si algunos pueden realizarse en forma secuencial o consecutiva).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria precisa que El corte de energía para el mantenimiento de cada conmutador se confirmará al Contratista con 30dc de anticipación a fin de que programe sus recursos. El mantenimiento de los 8 CBC se realizará durante el plazo de ejecución de 360dc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**  
Se solicita confirmar que HIDRANDINA S.A. estará encargado de las maniobras de Energización y Desenergización de los equipos en la Subestación (instalación de tierras temporarias).

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria confirma que Hidrandina es responsable de las maniobras y colocación de tierras francas. El contratista será responsable de implementar las medidas de seguridad para proteger a su personal como las 5 reglas de oro que contempla el revelado y colocación de tierras temporarias.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Para el Mantenimiento de Conmutadores Bajo Carga MR es necesario que el personal especialista de MR, ¿realice un Examen Médico en una clínica de Perú?, o se considera la convalidación del examen médico ASO (en Brasil), con el que cuenta el personal de MR. Se adjunta examen médico ASO Referencial para su evaluación. Esta convalidación hace que los costos no se incrementen para el servicio, para contrario es necesario que el personal de MR llegue 03 días antes del servicio, ocasionando un gasto innecesario

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria aclara que se aceptará contar con examen medico del pais de origen, siempre y cuando este vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Agradeceremos confirmar si para perfeccionar el contrato, va ser requisito obligatorio presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso sea afirmativa la respuesta, agradeceré indicar el porcentaje (%), monto (S/) y la duración de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que para el perfeccionamiento del contrato es requisito indispensable la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la cual se debe mantener vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

30. Agradeceremos confirmar si es para perfeccionar el contrato, va ser requisito obligatorio presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato por prestaciones accesorias, en caso sea afirmativa la respuesta, agradeceré indicar el porcentaje (%), monto (S/.) y la duración de la misma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el presente servicio no considera la ejecución de prestaciones accesorias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Los servicios de mtto de cbc se realizan usualmente en épocas de poca humedad relativa ( del ambiente) menor a 70% y esto se produce usualmente en épocas de estiaje sin lluvia por lo que al autorizarse el servicio debe tomar en consideración que estos se ejecuten en la época que no se tenga lluvias en la zona, sobre todo en los cbc que se encuentran a intemperie, ya que ejecutar estos servicios en época de lluvia, harán que los elementos internos del cbc absorban humedad y cuando opere el cbc , hará que el aceite dieléctrico del cbc baje su rigidez dieléctrica a valores inadecuados de operación. es por ello que un requisito importante es que el servicio sea ejecutado en épocas de no lluvia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala que el contratista debe considerar en su oferta la implementación de carpas u otro medio adecuado para casos que se presenten lluvias de baja intensidad o condiciones climatológicas abversas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Agradeceremos que nos indiquen el tipo de aceite dieléctricos de los conmutadores bajo carga.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el aceite dieléctrico requerido puede ser del tipo mineral o vegetal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar si los conmutadores bajo carga MR, han tenido anteriormente alguna falla, o una intervención mayor, por alguna falla derivada del transformador. En caso la respuesta sea afirmativa, agradeceremos que nos envíen el informe técnico correspondiente

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los 8CBC se encuentran operativos y no han presentado fallas y que el mantenimiento requerido es por numero de operaciones / años de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Debido a que el servicio de mantenimiento de conmutadores bajo carga es muy especializado, solicitamos no considerar como experiencia del postor en la especialidad a los trabajos realizados en mantenimientos de líneas de transmisión, debido a que no guardan ninguna relación con el mantenimiento de los conmutadores bajo carga, al ser trabajos muy diferentes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta.  
Se aclara que la especialización requerida en CBC marca MR es para el personal de campo que incluye al Supervisor del Servicio y al Especilista en Conmutadores de Tomas Bajo Carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Debido a que el servicio de mantenimiento de conmutadores bajo carga es muy especializado, solicitamos no considerar como experiencia del postor en la especialidad a los trabajos realizados en Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión, debido a que es muy genérico y la mayoría de actividades no guardan relación con el mantenimiento de los conmutadores bajo carga, al ser trabajos muy diferentes.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge.  
Se aclara que la especialización requerida en CBC marca MR es para el personal de campo que incluye al Supervisor del Servicio y al Especilista en Conmutadores de Tomas Bajo Carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Respecto al Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (personal clave), se informa que la fábrica MR solo brinda certificados a su personal PSP MR (certificados Premium Service Provider MR), lo cuales son los únicos que se encuentran capacitados para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR, por lo cual se solicita retirar el siguiente texto:

Capacitación: Mínimo 72 horas lectivas en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR y ¿ ¿con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR¿.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta, se reemplaza en el 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en B.3.2 CAPACITACION, lo siguiente:

Dice: "

.....

Mínimo 72 horas lectivas en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, y con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"

Debe decir:

"

.....

Certificado Premium Service Provider (PSP) del fabricante MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice: "

.....

Mínimo 72 horas lectivas en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, y con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"

Debe decir:

"

.....

Certificado Premium Service Provider (PSP) del fabricante MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

23. Referente a la experiencia del postor en la especialidad solicitamos considerar como servicios similares : a los trabajos de mantenimientos de conmutadores bajo carga MR, considerando que las actividades tratan netamente de realizar estos trabajos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria acoge la consulta, se reemplaza en 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

.....

"

Por lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

¿ Mantenimiento de conmutadores bajo carga MR.

.....

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

.....

"

Por lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

¿ Mantenimiento de conmutadores bajo carga MR.

.....

"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, solicitamos considerar como servicios similares a ( agregar en las bases ) : los trabajos en MANTENIMIENTO DE CONMUTADORES BAJO CARGA MR, considerando que las actividades tratan netamente de realizar estos trabajos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta, se reemplaza en 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

.....

"

Por lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

¿ Mantenimiento de conmutadores bajo carga MR.

.....

"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

.....

"

Por lo siguiente:

"

.....

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

¿ Mantenimiento de conmutadores bajo carga MR.

.....

"

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto a la formacion academica del "Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga" , de acuerdo a las consultas vía correo electrónico con el fabricante MR este nos confirma que no exite ingenieros y/o tecnicos peruano que cumplan con la certificacion de mantenimiento preventivo y correctivo de los conmutadores bajo carga MR " PREMIUM SERVICE PROVIDER". por lo tanto se solicita que no sea obligatorio que se cuente con validación de SUNEDU puesto el personal que si cumpliría la certificación son profesionales brasileños (confirmado MR vía correo electrónico).

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta, de conformidad con la OPINIÓN N° 225-2017/DTN de carácter vinculante, cuando los grados o títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, deben observarse las disposiciones contempladas en la normativa especial de la materia que regula la validez de dichos documentos, a través de la autoridad competente en el Perú, Ley N° 30220 ¿Ley Universitaria, es decir deberá presentarse copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda. Sin embargo, a fin de propiciar la pluralidad de participacion de los postores, la formacion académica se retira como Requisito de Calificación del personal clave "Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

Ingeniero Titulado en Mecánica-Eléctrica o Eléctrica, requerido como Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

25. Respecto al personal clave: Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1): solicitamos confirmar si en la presentación de nuestras ofertas técnicas y económicas, se debe presentar la documentación de este personal? Debido a que en el punto 3.2 no se indica nada respecto a este personal CLAVE. De ser afirmativo indicar que documentos se deben presentar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que con la Oferta Técnica, se deben presentar los documentos que sustenten lo solicitado en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION del Cap. III REQUERIMIENTO para el personal clave. La acreditacion de dichos requisitos se encuentra señalada en las Bases y son: Título, Copia simple de constancias y/o certificados de capacitación (PSP), (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:  
Respecto al personal clave : Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1): agradeceremos confirmar si este punto se refiere al especialista de la fábrica PSP MR CON CERTIFICACION VIGENTE ( PREMIUM SERVICE PROVIDER MR ).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Elárea usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

27. Debido a que el personal de MR se encuentran realizando atención constante en varios países de todo AMERICA CENTRAL Y AMERICA SUR, resulta imposible que puedan destinar UNO (1) o DOS (2) PSP MR que puedan atender este proyecto, por lo cual nos solicitan enviarnos carta con una lista de PSP MR que se encuentran calificados y certificados VIGENTES (PREMIUM SERVICE PROVIDER) de acuerdo al TIPO para poder intervenir el mantenimiento de estos 08 conmutadores bajo carga MR.

Por lo cual solicitamos considerar en el punto Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1): a la carta con la lista de PSP MR que nos enviara la fábrica MR con certificados vigentes.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara.  
No es necesario presentar con la oferta técnica una lista de PSP MR del fabricante MR.  
El postor debe presentar en su Oferta Técnica Copia Simple del Certificado PSR de MR para sustentar la competencia de su especialista en conmutadores bajo carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

1. Respecto al conmutador de la SET PALLASCA (serie 142717), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador es un modelo antiguo y además cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET PALLASCA puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara. El servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador. Dentro del cronograma del plan de trabajo sustentaran el tiempo requerido y el empleo de los recursos.

Se confirma que no es posible sacar fuera de servicio 2 días seguidos un transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto al conmutador de la SET HUARMEY (serie 142720), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador es un modelo antiguo y además cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET HUARMEY puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara. El servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador. Dentro del cronograma del plan de trabajo sustentaran el tiempo requerido y el empleo de los recursos.

Se confirma que no es posible sacar fuera de servicio 2 días seguidos un transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto al conmutador de la SET CAJABAMBA (serie 14409), el fabricante MR indica que para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 20 horas, esto debido a que el conmutador cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 02 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 01 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET CAJABAMBA puede salir de servicio por 02 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara. El servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador. Dentro del cronograma del plan de trabajo sustentaran el tiempo requerido y el empleo de los recursos.

Se confirma que no es posible sacar fuera de servicio 2 días seguidos un transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto al conmutador de la SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856), el fabricante MR indica que, para realizar el mantenimiento de este cambiador bajo carga, se requiere realizar un trabajo de 40 horas, esto debido a que el conmutador es un CBC antiguo, que cuenta con un mando motor del tipo MA9 en el cual se requiere realizar el cambio de piezas, además indica que se requiere la instalación de una unidad de filtrado según último informe técnico, presentándonos 02 opciones:

Primera opción: 01 técnico PSP MR, trabajando por 04 días continuos de servicio, con corte de energía de 10 horas por cada día. (opción más económica).

02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado.

Segunda opción: 02 técnicos PSP MR, trabajando 02 día de servicio, con corte de energía de 10 horas.

02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado

Agradeceremos confirmar si el transformador de la SET SANTIAGO DE CAOS puede salir de servicio por 04 días continuos, con corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, el servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador. El proveedor podra gestionar mayor personal si así lo requiera.

Se confirma que no es posible sacar fuera de servicio 2 días seguidos un transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto al conmutador de la SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856), el fabricante MR indica que aparte del mantenimiento del conmutador está recomendando realizar la suministro e instalación de la unidad de filtrado, esto según ultimo informe técnico. Agradeceremos confirmar si debemos presentar nuestra cotización por el mantenimiento y instalación de unidad de filtrado o solo por el mantenimiento del CBC MR.

Plazo requerido: 02 días para el mtto del cbc + 02 días para la instalación de la unidad de filtrado, con un corte de energía de 10 horas por cada día.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara. El servicio contempla 1 corte de energía de 10 horas efectivas por cada conmutador. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas para cada conmutador. Dentro del cronograma del plan de trabajo sustentaran el tiempo requerido y el empleo de los recursos.

Se confirma que no es posible sacar fuera de servicio 2 días seguidos un transformador de potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Solicitamos que nos envíen informes técnicos de los últimos mantenimientos realizados a los siguientes cambiadores bajo carga MR:

SET PALLASCA (serie 142717).

SET HUARMEY (serie 142720)

SET CAJABAMBA (serie 14409)

SET SANTIAGO DE CAOS (serie 143856)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria indica: En caso sea necesario, la información solicitada será proporcionada al postor ganador del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Respecto al ANEXO 6 / PRECIO DE LA OFERTA, agradeceremos confirmar si debemos de presentar un solo valor por el Total del mantenimiento de los 08 conmutadores bajo carga MR (SUMA ALZADA), o en su defecto debemos indicar el valor de cada uno de los 08 conmutadores bajo carga MR, ejemplo:

- ITEM SET
- 1 CHAO i. S/.
  - 2 SET TRUJILLO SUR i. S/.
  - 3 SET TRAPÉCIO i. S/.
  - 4 SETHUARMEY i. S/.
  - 5 SET CAJAMARCA i. S/.
  - 6 SET CAJABAMBA i. S/.
  - 7 SET SANT CAIO i. S/.
  - 8 SET PALLASCA i. S/.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el sistema de contratacion es a SUMA ALZADA por lo que deberan presentar un solo valor por el total del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	15:36:55

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

35. Respecto al ANEXO 6 / PRECIO DE LA OFERTA, agradeceremos confirmar si debemos de presentar nuestra propuesta económica indicando el valor de cada uno de los 08 conmutadores bajo carga MR, ejemplo:

ITEM SET

1 CHAO i. S/.

2 SET TRUJILLO SUR i. S/.

3 SET TRAPÉCIO i. S/.

4 SETHUARMEY i. S/.

6. 5 SET CAJAMARCA i. S/.

6 SET CAJABAMBA i. S/.

7 SET SANT CAIO i. S/.

8 SET PALLASCA i. S/.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el sistema de contratacion es a SUMA ALZADA por lo que deberan presentar un solo valor por el total del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	11:01:53

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

¿Confirmar si el especialista en conmutadores de tomas bajo carga, tendrá Título de Ingeniero o Técnico Titulado en Mecánica o Mecánica-Eléctrica o Eléctrica? reconocido por la SUNEDU y la especialización en los servicios de conmutadores bajo carga MR (certificado del fabricante)?.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge en parte, el especialista en conmutadores de tomas bajo carga, tendrá Título de Ingeniero o Técnico Titulado en Mecánica o Mecánica-Eléctrica o Eléctrica, en caso el título sea extranjero, de conformidad con la OPINIÓN N° 225-2017/DTN de carácter vinculante, cuando los grados o títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, deben observarse las disposiciones contempladas en la normativa especial de la materia que regula la validez de dichos documentos, a través de la autoridad competente en el Perú, Ley N° 30220 ¿Ley Universitaria, es decir deberá contar con la revalidación o del reconocimiento, del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, según corresponda.

Sin embargo, a fin de propiciar la pluralidad de participación de los postores, se retira la formación académica como Requisito de Calificación del personal clave "Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	11:01:53

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

37. ¿Confirma si el ingeniero o técnico titulado en mecánica o mecánica ¿ eléctrica o eléctrica, requerido como especialista en conmutadores de tomas bajo carga será reconocido con el certificado de reconocimiento como especialista en conmutadores bajo carga del fabricante del conmutador MR?, debido a que no existen cursos y/o capacitación de otras entidades que no sean las del fabricante MR. Las empresas del sistema nacional SEIN y otras entidades no están capacitadas para emitir ningún certificado valido para estos equipos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta, se reemplaza en 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en B.3.2 CAPACITACION, lo siguiente:

"  
.....

Mínimo 72 horas lectivas en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, y con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"  
Por lo siguiente:  
"  
.....

Certificado Premium Service Provider (PSP) del fabricante MR, para el personal clave Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga (Cantidad 1).

"  
En virtud a la pluralidad de participacion de los postores, se retira la formacion academica "Especialista en Conmutadores de Tomas bajo Carga"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100072590	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	AEI S.R.L.	Hora de envío :	11:01:53

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Siendo la propuesta económica a suma alzada (un solo monto total en soles, ver anexo 6) la facturación de cada servicio (mantenimiento de 08 CBC MR) será realizado siguiendo las bases del concurso, culminando cada servicio de mantenimiento de conmutadores bajo carga. ¿Cómo se disgregará los costos unitarios de cada servicio?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el postor debe presentar con su oferta un monto total por la prestación de su servicio, sin embargo, para la suscripción del contrato, el adjudicatario presentará una estructura de costos en función al monto ofertado con el que se adjudicó, para lo cual se cumple con adjuntar a las Bases integradas la estructura correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

(...)

h) Estructura de costos .(Se adjunta a las Bases)

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Confirmar que los Transformadores a Intervenir que cuentan con los conmutadores son en total 8 Transformadores y todos están operativos actualmente?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los 8CBC se encuentran operativos y no han presentado fallas y que el mantenimiento requerido es por numero de operaciones / años de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Confirmar que para el cambio de repuestos en un OLTC se exige que esté presente el especialista del FABRICANTE, De MR ya que con esa premisa, el fabricante brinda la GARANTÍA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 5 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-94-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I		

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

**Consulta: Nro. 45**

**Consulta/Observación:**

Considerar incluir como capacitación para el supervisor del servicio ¿el Mantenimiento preventivo y correctivo de CBC por Empresas de Fabricación de transformadores de potencia¿ .

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.2      Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria acoge la consulta.  
Se agrega lo solicitado en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en B.3.2 CAPACITACION, lo siguiente:

Requisitos:  
Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

Por lo siguiente:

Requisitos:  
Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia o por Empresas de Fabricación de Transformadores de Potencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Dice:  
Requisitos:  
Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

Debe decir:

Requisitos:  
Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia o por Empresas de Fabricación de Transformadores de Potencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Considerar incluir como capacitación para el supervisor del servicio ¿el Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia¿ .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria acoge la consulta.

Se agrega lo solicitado en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION, en B.3.2 CAPACITACION, lo siguiente:

"

Requisitos:

Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia, o por Empresas de Fabricación de Transformadores de Potencia, para el Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

.....

"

Por lo siguiente:

"

Requisitos:

Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia, o por Empresas de Fabricación de Transformadores de Potencia y/o en Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

.....

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Requisitos:

Mínimo 72 horas lectivas, en mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, con certificación de empresas del sistema eléctrico nacional (SEIN) o fábrica MR de preferencia, o por Empresas de Fabricación de Transformadores de Potencia y/o en Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia, para el personal clave Supervisor del Servicio (Cantidad: 1).

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Respecto A la capacitación del Especialista en conmutadores de toma bajo carga donde dice ¿ mantenimiento preventivo y correctivo de CBC de la marca MR, y con certificación emitido por la fábrica MR donde se deja constancia que se encuentra capacitado para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de tomas bajo carga (CBC) de la marca MR¿ se aclara que no se cuenta en el país con personal con certificado o constancia para efectuar labores de mantenimiento de conmutadores de la Marca MR que cuenten con la garantía del fabricante, ni tampoco la fábrica MR capacita para estas labores a personal externo , por lo tanto los especialistas que cuentan con certificado y que brindan garantía son extranjeros. Se pide que se retire de la etapa de presentación de oferta el requerimiento de ¿Especialista en conmutadores de toma bajo carga¿ pero se exija la presencia de los representantes de fabrica para los servicios para la etapa de ejecución.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria No acoge la consulta. Se confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP) que debe presentarse como Requisito de Calificación "Capacitación".

Así mismo, el especialista en CBC si debe contar con experiencia en mantenimiento preventivo y corretivo de CBC de la marca MR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Considerar incluir como experiencia del postor ¿el Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia y /o fabricación de transformadores de potencia¿ .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria acoge la consulta.

Se incluire experiencia del Postor: "Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia y /o fabricación de transformadores de potencia"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes:

¿ Mantenimiento de Líneas de Transmisión y Mantenimiento de Subestaciones de Transmisión.

¿ Mantenimiento de conmutadores bajo carga MR

¿ Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de potencia y /o fabricación de transformadores de potencia.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

**Consulta:** Nro. 49

**Consulta/Observación:**  
Confirmar que el Cambio de aceite de los OLTC será con bomba de aceite, considerando que se suministrará aceite previamente tratado en la Fábrica. No se llevara un máquina de Tratamiento a campo?

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.2      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria confirma. El llenado del aceite previamente tratado en fábrica, se realizará con una bomba de aceite.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Confirmar si el suministro del aceite para el cambio en el OLTC está dentro del alcance.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el postor debe considerar dentro de su oferta el suministro del aceite dieléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Confirmar si los Trabajos en Campo se harán en forma consecutivamente en días o en fechas muy distantes, diferentes? Solo Domingos o días de Lunes a Viernes? enviar cronogram de intervenciones tentativo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria señala. El corte de energía para el mantenimiento de cada conmutador se confirmará al Contratista con 30dc de anticipación a fin de que programe sus recursos. El mantenimiento de los 8 CBC se realizará durante el plazo de ejecución de 360dc.

Los cortes de energía para la ejecución del servicio se programarán días domingos o feriados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

¿Confirmar si HiDRANDINA brindará el punto de energía y en qué nivel de tensión trifásica o monofásica?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Elárea usuaria confirma que Hidrandina no brindará puntos de energía. Los trabajos se realizarán en cortes de energía totales. El contratista debe considerar en su oferta un grupo electrógeno de capacidad apropiada para sus actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:  
Para los trabajos por Conmutador se requerirá 10 horas de corte de energía efectivas por dia en las subestaciones confirmar que se brindara esa cantidad de tiempo por transformador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Elárea usuaria indica: El servicio contempla cortes de energía de 10 horas efectivas. El contratista programará las actividades de mantenimiento solicitadas en el servicio dentro de las 10 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible que el Supervisor de servicios, tenga experiencia en mantenimiento de transformadores de potencia, ya que el conmutador es un elemento del Transformador?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge la consulta.  
Se aclara que la especialización requerida en CBC marca MR es para el personal de campo que incluye al Supervisor del Servicio y al Especilista en Conmutadores de Tomas Bajo Carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Confirmar si el especialista de conmutadores bajo carga, debe ser un representante del fabricante o certificado

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Confirmar si Hidrandina brindara camion grua en campo para los trabajos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que HIDRANDINA no brindará camión grúa; el contratista debe considerar en su oferta el camión grúa para los trabajos en cada subestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Confirmar si los trabajos se realizarán en horario Diurno o Nocturno

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que los trabajos se realizarán en horario diurno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Indicar ubicacion en google map de los transformadores a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: B Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria adjunta el "anexo 1" con las direcciones y coordenadas geográficas de cada una de las subestaciones a intervenir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Confirmar si el especialista de conmutadores bajo carga, debe ser un representante del fabricante con certificación "Premiun Service Provider" emitido por la fabrica MR para garantizar el cambio de piezas del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que el mantenimiento de los conmutadores MR, debe ser realizado por Un (1) Especilista en Conmutadores Bajo Carga con certificación PREMIUM SERVICE PROVIDER (PSP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Respecto al aceite dieléctrico sobrante del Conmutador bajo carga, confirmar que HIDRANDINA S.A. se encargará de la disposición final del aceite

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 8 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que, la contratista deberá dejar el aceite retirado de los CBC en cilindros proporcionador por HIDRANDINA dentro de cada subestación. HIDRANDINA se encargará de su disposición final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Confirmar si HIDRANDINA proporcionara punto de energía para maleta de pruebas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que Hidrandina no brindará puntos de energía. Los trabajos se realizarán en cortes de energía totales. El contratista debe considerar en su oferta un grupo electrógeno de capacidad apropiada para sus actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-94-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO AL CONMUTADOR BAJO CARGA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE HIDRANDINA ETAPA I

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	12:24:32

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Definir si la inducción de seguridad será Virtual o presencial y cuanto tiempo toma

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria confirma que la charla de inducción de seguridad será dictada por Hidrandina de manera presencial en cada subestación antes del corte de energía.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null