

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	10401210305	Fecha de envío :	03/11/2024
Nombre o Razón social :	GALLO ZAVALA JUAN CARLOS	Hora de envío :	19:13:01

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección, con el fin de fomentar una amplia participación de postores se sirvan incluir en el personal clave:

- Técnico Mecánico de refrigeración y aire acondicionado.

ya que se trata de equipos domésticos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 10 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601730601	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ANELAIR SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	08:29:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sres. del Comité de Selección, por favor validar si la tubería considerada para la interconexión entre Und. Condensadora y Und. Evaporadora se realizará con tubería rígida o flexible

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se realiza la aclaración, la tubería considerada para la interconexión entre Und. Condensadora y Und. Evaporadora se realizará con tubería flexible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que la tubería considerada para la interconexión entre Und. Condensadora y Und. Evaporadora se realizará con tubería flexible

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20601730601	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ANELAIR SERVICIOS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	08:29:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sres. del Comité de Selección, por favor validar si el calibre del cable es el correcto, considerando la información obtenida durante la visita técnica, las distancias promedio son de 25 metros. Las potencias eléctricas aproximadas de cada equipo son de 1.1kw, por lo que su consumo sería +/- 7.35A y el cable a utilizar sería de 4mm2 tanto para tierra como fases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,y se hace la aclaración que la información brindada en las EETT es la correcta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que la información brindada en las EETT es la correcta.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Solicitamos al comité de selección se sirvan confirmar que los equipos Split decorativos pared de 12,000 y 18,000 btu/hr, a ofertar pueden ser frio solo o frio calor inverter?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,y se hace la aclaración que los equipos son INVERTER.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los equipos son INVERTER.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CUADRO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

Solicitamos al comité de selección detallar en el cuadro de instalación de equipos de aire acondicionado los metrados del sistema de refrigeración, cableado eléctrico, drenaje a considerar para cada equipos de aire acondicionado, para poder calcular los costos correspondientes?

Asimismo brindar los planos en Autocad en archivo DWG a escala, para visualizar con mayor precisión la distribución de los equipos y el el recorrido de los materiales a costear?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,y se hace la aclaración que se revise en detalle lo detallado en las EETT; asimismo, se les comunica que pueden realizar una visita técnica con la finalidad de verificar in situ donde se realizará la instalación del bien, para lo cual coordinará con el área de Infraestructura para su realización, con el Arq. Diego Luna al correo jlunapa@pj.gob.pe . Y en cuanto a los planos solicitados, se podrá requerir al correo jlunapa@pj.gob.pe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que se revise en detalle lo detallado en las EETT; asimismo, se les comunica que pueden podrá realizar una visita técnica con la finalidad de verificar in situ donde se realizará la instalación del bien, para lo cual coordinará con el área de Infraestructura para su realización, con el Arq. Diego Luna al correo jlunapa@pj.gob.pe . Y en cuanto a los planos solicitados, se podrá requerir al correo jlunapa@pj.gob.pe.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN

Solicitamos al comité de selección precisar lo siguiente:

- La entidad ya cuenta con los tableros, subtableros y llaves térmicas para los equipos a ofertar?
- La entidad cuenta con la suficiente capacidad de cargar de energía contratada para los equipos a suministrar?
- Solicitamos precisar que la entidad brindara todas las facilidades de trabajar en la parte interna y externa de los ambientes a climatizar durante el día y la noche en caso de ser necesario para poder ejecutar el servicio a ofertar?
- Se podrá realizar trabajos los fines de semana?
- La entidad brindara un espacio para guardar los materiales y herramientas al postor ganador de la buena Pro?
- Se podrá entregar los equipos directamente en cada punto donde serán instalados?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta, y se hace la aclaración:

La entidad cuenta solo con tableros ubicado en la azotea.

La entidad si cuenta con la suficiente capacidad de carga de energía contratada para los equipos a adquirir.

Para la ejecución de la orden de compra, el área usuaria solicitará al área de Seguridad de la Entidad, brinde las facilidades para que el postor ganador pueda ingresar con su personal designado y así poder cumplir con la instalación de los bienes objetos del presente proceso de selección, el cual deberá ser realizado dentro el plazo estipulado en las EETT, incluyendo los días sábados, domingos y feriados.

El postor ganador deberá custodiar sus materiales y herramientas a utilizar, la Entidad no brindará un espacio y no será responsable de su custodia.

Los bienes serán ingresados en almacén, ésta área está ubicada en el sótano de la Sede de Natasha Alta, y el lugar donde serán instalados los aires acondicionados, es en el Módulo PCALP , que se encuentra ubicado también en la Sede de Natasha Alta (Mz. P Sub Lote 7 Sector Natasha Alta ¿ Trujillo)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa lo siguiente:

La entidad cuenta solo con tableros ubicado en la azotea.

La entidad si cuenta con la suficiente capacidad de carga de energía contratada para los equipos a adquirir.

Para la ejecución de la orden de compra, el área usuaria solicitará al área de Seguridad de la Entidad, brinde las facilidades para que el postor ganador pueda ingresar con su personal designado y así poder cumplir con la instalación de los bienes objetos del presente proceso de selección, el cual deberá ser realizado dentro el plazo estipulado en las EETT, incluyendo los días sábados, domingos y feriados.

El postor ganador deberá custodiar sus materiales y herramientas a utilizar, la Entidad no brindará un espacio y no será responsable de su custodia.

Los bienes serán ingresados en almacén, ésta área está ubicada en el sótano de la Sede de Natasha Alta, y el lugar donde serán instalados los aires acondicionados, es en el Módulo PCALP , que se encuentra ubicado también en la

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Solicitamos al comité de selección, se sirvan ampliar el plazo de entrega de veinte (20) a 30 días, por la envergadura del servicio traslado de equipos, montaje, metrados de los materiales e instalación de los mismos?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta, el plazo es el estipulado en las EETT (20 días calendarios)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:55:10

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

LUGAR DE ENETREGA Y RECEPCION

Solicitamos al comité de selección, precisar quien se encargara de llevar los equipos desde el almacén central hasta el punto de instalación de cada equipo?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 14.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta y se hace la aclaración que los bienes serán ingresados en almacén, ésta área está ubicada en el sótano de la Sede de Natasha Alta, y el lugar donde serán instalados los aires acondicionados, es en el Módulo PCALP , que se encuentra ubicado también en la Sede de Natasha Alta (Mz. P Sub Lote 7 Sector Natasha Alta ¿ Trujillo) . El personal designado por el postor ganador, será quien traslade los bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los bienes serán ingresados en almacén, ésta área está ubicada en el sótano de la Sede de Natasha Alta, y el lugar donde serán instalados los aires acondicionados, es en el Módulo PCALP , que se encuentra ubicado también en la Sede de Natasha Alta (Mz. P Sub Lote 7 Sector Natasha Alta ¿ Trujillo) . El personal designado por el postor ganador, será quien traslade los bienes.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:06:41

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

Solicitamos al comité de selección precisar cual es el perfil profesional a considerarse para el personal clave del presente procedimiento de selección? o es libre se puede considerar cualquier carrera técnica o profesional?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta y se hace la aclaración que se ciña a lo indicado en el numeral 10 de las EETT

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604473935	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZAC Y SERVICIOS S.R.L.	Hora de envío :	23:58:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CON RESPECTO ALA TECNOLOGIA DE LOS EQUIPOS EXISTEN TECNOLOGIA ON/OFF Y TECNOLOGIA INVERTER EN BASE A ALA TECNOLOGIA VARIA LOS PRECIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta ,y se hace la aclaración que los equipos son INVERTER.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa que los equipos son INVERTER.

Entidad convocante : CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-CS-CSJLL-P.J-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE E INSTALACIÓN DE DIECIOCHO (18) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA MÓDULO CORPORATIVO Y SALAS LABORALES PCALP DE LA SEDE NATASHA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Ruc/código :	20604473935	Fecha de envío :	04/11/2024
Nombre o Razón social :	ZAC Y SERVICIOS S.R.L.	Hora de envío :	23:58:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

NO INDICA LA MARCA DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
TENIENDO EN CUENTA LA MARCA DE LOS EQUIPOS LOS PRECIOS VARIAN
DEVERIAN INDICAR UNA MARCA EN ESPECIFICO PARA EVITAR QUE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS VARIEN
DEMASIADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 1.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta y lo indicado en las EETT, no se debe hacer referencia a marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos particulares o fabricantes determinados, ni descripciones que orienten a la contratación de marca, fabricante o tipo de producto específico, en conformidad a lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null