

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nomenclatura :	AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4
Nro. de convocatoria :	4
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	10773401336	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CCALLO SILVA LILLIAN JULIETA	Hora de envío :	13:26:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En las bases, ¿PERSONAL CLAVE¿ especialista técnico en instalaciones de sistema de bombeo y sistema A.C.I., se solicita al comité de selección ampliar la gama de profesionales a Técnico en electricidad Industrial para ambos sistemas, debido a que tienen una formación compatible a trabajos a fines al objeto de la contratación y presentan una mejor elección profesional para trabajos electromecánicos y de automatización.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 17.3 Literal: 00 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia de Postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: SE ACOGE LA OBSERVACION, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES, SE CONSIDERARA UN TECNICO ELECTRICISTA INDUSTRIAL EN EL NUMERAL 17.3 PERSONAL CLAVE, ESPECIALISTA TECNICO EN INSTALACIONES DE SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA ACI, FORMACION ACADEMICA. PARA AMBOS SISTEMAS Y GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y SISTEMA A.C.I. Por lo expuesto el comité de selección decide ACOGER la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REFERENTE AL PERSONAL CLAVE, EN LAS BASES A INTEGRARSE.

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria :4

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	10773401336	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CCALLO SILVA LILLIAN JULIETA	Hora de envío :	13:26:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

se solicita aclarar la información del valor requerido de las características del articulo electrobomba de 3.0 HP que corresponde a valores de (salida e ingreso 2"), puesto que las marcas que expenden electrobombas de este tipo poseen valores son de 1 1/4" para el ingreso(succión) y 1" de salida (descarga), estos valores también para la electrobomba centrifuga tipo jockey de 1.5 HP, y para una mayor pluralidad en marcas considerar el tipo de material para el impulsor y eje de motor de acero inoxidable y/o Noryl y/o bronce y/o mejor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.3 Literal: 00 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia de Postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LAS CARACTERISICAS O VALOR DE LAS ELECTROBOMBAS SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL NUMERAL 8.3 CARACATERISTICAS TECNICAS. EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DE LAS ELECTROBOMBAS, CADA MARCA TIENE SU CURVA DE RENDIMIENTO Y SUS DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA. Por lo expuesto el comité de selección decide NO ACOGER la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	10773401336	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	CCALLO SILVA LILLIAN JULIETA	Hora de envío :	13:26:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

se solicita revisar la información brindada para las características hidroneumáticas (N° 7-8-9) altura manométrica, altura de aspiración, caudal L/min, son valores que no corresponden a una electrobomba centrífuga de 3.0 HP en ninguna marca, esto para todas las electrobombas requeridas (de 3.0 hp de 15 hp y de 1,5hp)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.3 Literal: 00 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia de Postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, LAS CARACTERISTICAS DE LA ELECTROBOMBA SE ENCUENTRAN DEFINIDAS EN EL NUMERAL 8.3 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DE LAS ELECTROBOMBAS, CADA MARCA TIENE SU CURVA DE RENDIMIENTO Y SUS DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA. Por lo expuesto el comité de selección decide NO ACOGER la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nomenclatura :	AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4
Nro. de convocatoria :	4
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20610852727	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	DEZUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:30:09

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar la información relacionada con los DATOS MECÁNICOS de los artículos electrobomba de 3.0 HP y tipo Jockey de 1.5 HP, específicamente en cuanto a los valores de succión y descarga. Los valores indicados corresponden a 2 pulgadas y 1 ½ pulgadas, respectivamente; sin embargo, en el mercado solo se encuentran disponibles configuraciones de 1 ¼ pulgadas para la entrada (succión) y 1 pulgada para la salida (descarga). Por lo tanto, se solicita confirmar si es posible utilizar una reducción para alcanzar los valores requeridos o si sería necesario ajustar el diseño a las especificaciones actuales del mercado.

Asimismo, dentro de los DATOS MECÁNICOS, se solicita considerar la ampliación de la gama de materiales para el impulsor y el eje del motor, incluyendo opciones como acero inoxidable y/o BRONCE y/o NORLYL y/o cualquier otro material de igual o superior calidad, ya que cualquiera de las opciones propuestas puede cumplir con las condiciones de operación previstas.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 8.3 Literal: 00 Página: 28-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Libre concurrencia de Postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: NO SE ACOGE LA OBSERVACION, YA QUE EL USO DE REDUCCIONES OCACIONARIA EN LA DISMINUCION DE LA PRESION DEL AGUA, POR ELLO ES QUE EL PROYECTISTA A CONSIDERADO ELECTROBOMBAS CON ESAS CARACATERISTICAS, LAS CARACTERISTICAS DE LAS ELECTROBOMBAS SE ENCUENTRAN EN EL NUMERAL 8.3. EL POSTOR DEBERA ADJUNTAR LA FICHA TECNICA DE LAS ELECTROBOMBAS, CADA MARCA TIENE SU CURVA DE RENDIMIENTO Y SUS DIAMETROS DE SUCCION Y DESCARGA, SI LO CONSIDERA Y VE QUE ES NECESARIO USAR LAS REDUCCIONES HA DE COORDINARLO CON RESIDENCIA, LLEVANDO UNA PROPUESTA DE QUE LA PRESION NO SE VERA AFECTADA.

Por lo expuesto el comité de selección decide NO ACOGER la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20610852727	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	DEZUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:30:09

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita revisar la información correspondiente a los DATOS HIDRÁULICOS, específicamente en relación con la altura manométrica, la altura de aspiración y el caudal (Q en L/min). Los valores indicados parecen corresponder a electrobombas centrífugas de una capacidad significativamente mayor a la requerida, o bien podría tratarse de un error en la expresión de las unidades de los valores solicitados. Se solicita confirmar y corregir los datos según corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.3 Literal: 00 Página: 28-9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: SE ACOGE PARCIALMENTE A LA OBSERVACION, LOS VALORES QUE EXCEDIERON A LO REQUERIDO EN LAS ELECTROBOMBAS SERAN MODIFICADOS AL PROMEDIO EXISTENTE EN LOS MERCADOS. TALES COMO EL CAUDAL POR MIN. A 300 L PARA LA ELECTROBOMBA DE 3.0 HP C/U. Por lo expuesto el comité de selección decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REFERENTE A LAS ELECTROBOMBAS, EN LAS BASES A INTEGRARSE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20610852727	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	DEZUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	14:30:09

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En relación con el PLAZO DE EJECUCIÓN, se solicita ampliar el plazo de 45 a 50 días calendario. Esta modificación se sugiere considerando el plazo máximo de 15 días establecido para la entrega del bien, ya que factores como la ubicación en provincia (lejanía) y las condiciones climáticas propias de la temporada de lluvias, que no son atribuibles a ninguna de las partes, podrían generar retrasos en el transporte que resultan imprevisibles.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 14 **Literal:** 00 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Visto la observacion y el pronunciamiento del area usuaria, que a la letra dice: SE ACOGE LA OBSERVACION, PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD DE POSTORES, EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE 15 DIAS CALENDARIO, EL PLAZO DE INSTALACION SERA DE 30 DIAS CALENDARIO Y EL PLAZO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 5 DIAS CALENDARIO. Por lo expuesto el comité de selección decide ACOGER la observación, según los términos indicados por el área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, REFERENTE AL PLAZO DE ENTREGA, EN LAS BASES A INTEGRARSE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:07:41

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

EN EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SE SOLICITA QUE SE AMPLIE HASTA 20 DIAS CALENDARIO, EN EL PLAZO DE INSTALACION SE SOLICITA QUE SEAN 40 DIAS CALENDARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 7 DIAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE 15 DIAS CALENDARIO, EL PLAZO DE INSTALACION SERA DE 30 DIAS CALENDARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 5 DIAS CALENDARIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:12:33

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PARA LOS SISTEMAS DE TANQUE ELEVADO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO REQUIEREN ACCESORIOS Y TUBERIA GALVANIZADA. SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE TUBERIA SCH40 Y ACCESORIOS DE FIERRO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que,LAS TUBERIAS A USARSE EN EL SISTEMA CONTRA INCENDIO SON DEL TIPO SCHEDULE 40 TAL COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 8.2 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:31:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
07.03.01.03 ELECTROBOMBAS DE 3HP (2 UND). PARA SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA, PUESTO QUE ESTAN CONSIDERANDO SUCCION NEGATIVA; SE SOLICITA QUE SE PUEDA CONSIDERAR UNA ELECTROBOMBA DE MAYOR POTENCIA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa, que LA CAPACIDAD DE LAS BOMBAS OBEDECE A UN CALCULO REALIZADO EN EL EXPEDIENTE, PARA QUE EL TRABAJO SEA SIMULTANEO O ALTERNADAMENTE, POR LO CUAL SE REQUIERE DE DOS ELECTROBOMBAS DE 3.0 HP EN VEZ DE SOLO UNA. PARA GARANTIZAR LA VIDA UTIL DE LAS MISMAS. NO SE CONSIDERARA ELECTROBOMBA DE MAYOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:34:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

07.03.01.03. ELECTROBOMBAS DE 3HP (2 UND). INDICAR LAS CARACTERISTICAS DEL TABLERO CONTROLADOR Y CONFIRMAR QUE EL TABLERO SE ADECUARA AL SISTEMA DE BOMBEO PROPUESTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, EL POSTOR DEBERA PRESENTAR SU FICHA TECNICA DEL TABLERO CONTROLADOR, EL CUAL SERA COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE BOMBEO PROPUESTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:35:45

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DETALLAR QUE ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES SE DEBEN INCLUIR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y PARA EL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, LAS ACTIVIDADES DE OBRAS CIVILES, SE DETALLAN EN EL NUMERAL 8, DONDE INDICA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, TALES COMO EXCAVACION DE ZANJAS, PERFILADO Y REFINE, CAMAS DE ARENAS, RELLENOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:38:33

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LA PARTE DE ESTRUCTURAS METAL MECANCIAS, ENVIAR PLANOS DE DETALLES EN FORMATO AUTOCAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LA ESCALERA TIPO GATO, ESCALERAS DE INSPECCION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del área usuaria, precisa que, SE ADJUNTARA LOS PLANOS EN LA PARTE DE ANEXOS DEL REQUERIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:40:45

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN LA PARTE DE ESTRUCTURAS METAL MECANCIAS, INDICAN "OTROS" ENNUMERAR Y DESCRIBIR QUE OTROS COMPONENTES SE DEBEN DE CONSIDERAR PARA ESTE PROYECTO. ENVIAR PLANOS DE DETALLES EN FORMATO AUTOCAD Y CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y CANTIDADES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa, que NO SE HA ENCONTRADO UN APARTADO CON EL TITULO DE "OTRO". EN LA PARTE DE NOTA, ES DE MODO GENERAL A TODO EL SISTEMA DE BOMBEO, EN EL CUAL EL CONTRATISTA PODRIA VER NECESARIO INCLUIR ALGUNOS ACCESORIOS DE MAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA, ES LIBRE DE HACERLO, EN COORDINACION CON RESIDENCIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:41:40

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

DETALLAR QUE ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SE DEBEN INCLUIR PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARA CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y PARA EL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del área usuaria, precisa que, LAS UNICAS ACTIVIDADES DE ELECTRICIDAD SERAN LAS CONEXIONES DEL TABLERO A LA FUENTE Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS. PUESTO QUE LOS PUNTOS ELECTRICOS ESTARAN HABILITADOS PARA LAS CONEXIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA ENTIDAD (RESIDENCIA DE OBRA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:42:19

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

CONFIRMAR QUE LA ENTIDAD SE ENCARGARA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y PUESTA A TIERRA PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA PARA CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y PARA EL SISTEMA DE CONTRA INCENDIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del área usuaria, precisa que, LA PUESTA A TIERRA PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y CONTRA INCENDIO SON EJECUTADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD (RESIDENCIA DE OBRA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:48:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

07.03.05.07.01 ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE 15HP (1 UND) Y ELECTROBOMBA JOCKEY 1.5HP (1 UND). PARA SATISFACER LA DEMANDA REQUERIDA SE SOLICITA QUE SE PUEDA CONSIDERAR UNA ELECTROBOMBA DE MAYOR POTENCIA PUESTO QUE ESTAN CONSIDERANDO SUCCION NEGATIVA. SU SISTEMA PROPUESTO NO GARANTIZA QUE EL SISTEMA FUNCIONE AL 100%. EN TODO CASO SE SUGIERE QUE SE REALICE UN REPLANTEO DEL EXPEDIENTE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, las electrobombas en paralelo que se indica en las especificaciones técnicas como la de 15.0 hp. y la de 1.5 hp, estan de acuerdo al expediente técnico, la potencia de las mismas obedecen a un calculo por el caudal, altura de impulsión y absorción. No se considerará electrobomba de mayor potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:50:54

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOLICITAN UNA VALVULA SIAMESA CROMADA TIPO POSTE, ESTAS VALVULAS SON DE IMPORTACION POR LO QUE DEMORAN DE 12 A 13 SEMANAS , PARA CUMPLIR CON EL TIEMPO DE ENTREGA SE SOLICITA QUE SE CONSIDERE UNA VALVULA SIAMESA "SIN CROMAR"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del área usuaria, precisa que, para garantizar la durabilidad y tiempo de vida útil de la válvula se requiere de una válvula siamesa cromada, tal cual se indica en el expediente técnico y las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:51:27

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
DETALLAR QUE ACCESORIOS SE DEBEN INCLUIR PARA LA VALVULA SIAMESA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, los accesorios que incluye para la valvula siamesa cromada tipo poste vienen a ser los codos, tees, reducciones, bridas rompeaguas, uniones ranuradas, valvulas de control como las valvulas check, mariposas, los soportes, anclajes, tapas de seguridad, cadenas, sellos empaques. si el postor considera necesario otros, a de incluirlo para una mayor garantía y eficacia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:52:23

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

PARA ESTE PROYECTO ESTAN CONSIDERANDO TUBERIA DE PVC PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, SE SOLICITA QUE TAMBIEN SE PUEDA CONSIDERAR COMO ALTERNATIVA TUBERIA HDPE SDR11 Y ACCESORIOS HDPE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, la tubería y los accesorios que se detallan en las especificaciones técnicas, están acorde al expediente técnico, se ha de cumplir con lo especificado, para que el área usuaria valide el cumplimiento técnico requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:53:16

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

07.03.05.07.03. ESTAN SOLICITANDO 02 MEDIDORES DE CAUDAL: 01 MEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO RANURADO DE 2" Y 01 MEDIDOR DE CAUDAL DE 4", SE SOLICITA QUE SOLO SE CONSIDERE UN (1 UNIDAD) MEDIDOR DE CAUDAL PARA LA LINEA DE PRUEBAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO Y EL DIAMETRO SERÁ DETERMINADO SEGUN EL TAMAÑO DE SISTEMA DE BOMBEO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del área usuaria, precisa que, son sistemas diferentes, que mantendrán un caudal y presión diferente, por lo cual es necesario que haya uno para cada sistema acorde al expediente técnico, los planos y las especificaciones técnicas dadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:54:01

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

EN CUANTO A LOS ACCESORIOS DETALLADOS PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PARA CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y SISTEMA CONTRA INCENDIO, SE SOLICITA QUE SOLO SE CONSIDERE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, los accesorios dados en las especificaciones técnicas y las que se muestran en el plano, son los que el proyectista ha visto necesario y usado para sus calculos de caudal, presion, y distribucion. Si el postor garantiza el mismo funcionamiento con la reduccion de accerios unicos necesarios entonces a de presentar una propuesta a residencia de un nuevo plano con los accesorios modificado y reducidos, con su hoja de calculo respectivo para garantizar el correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria :4

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:54:47

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

07.04.01.08.01 TABLERO DE CONTROL PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO. SE SOLICITA QUE SOLO SE CONSIDERE 01 TABLERO DE CONTROL, ESTE TABLERO TENDRA LA CAPACIDAD PARA CONTROLAR LA ELECTROBOMBA PRINCIPAL Y ELECTROBOMBA JOCKEY

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, de acuerdo al expediente técnico, en la estacion de bombeo hay un total de 4 bombas siendo la principal de 15 HP para el sistema contra incendio, y una de 1.5HP para su apoyo en el arranque, y dos electrobombas para el sistema de bombeo de 3.0 HP cada una. El tablero ha de cubrir todas las necesidades de estas cuatro electrobombas. por ello es que se pide dos tableros. si el postor, bajo responsabilidad garantiza la eficiencia del funcionamiento de las electrobombas sin ningun problema entonces ha de presentar a residencia su propuesta del tablero. con su respectivo diagrama y garantizar el correcto funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:56:28

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

10.2 EXPERIENCIA DEL POSTOR, PARA UNA MAYOR OPORTUNIDAD Y PLURALIDAD EN LA PARTICIPACION DE LOS POSTORES SE SOLICITA QUE SE INCLUYA EN LA EXPERIENCIA DE FACTURACION: ELABORACION DE INGENIERIA, SUPERVISION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO , SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO EN GENERAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, la experiencia de los postores, han de ser de la misma especialidad requerida, esto garantiza con la funcionalidad de los sistemas y permite que se determine si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar las prestaciones que son objeto del contrato, de acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos, además evita problemas tecnicos que podria ocurrir si los postores no son de la especialidad. Los requisitos de la experiencia del postor en la especialdiad se encuentran en el numeral 10.2 del requerimiento. Además, la experiencia requerida corresponde al tipo y naturaleza del procedimiento de selección, que es la contratación netamente de un bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:57:31

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

INDICAR QUE BRINDARA LA ENTIDAD, ALMACEN DE MATERIALES Y EQUIPOS , OFICINA, ENERGIA ELECTRICA, AGUA PARA LAS CISTERNA, ETC

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que,la entidad puede brindar con almacenes para el cuidado de los materiales, herramientas, equipos y accesorios. El agua puesta en obra es publica, con respecto a las oficinas es parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	22:59:20

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

EN CUANTO A LAS OBRAS CIVILES , SE SOLICITA QUE LA ENTIDAD SE ENCARGUE DE LAS EXCAVACIONES Y ROTURA DE PASES DE TUBERIA SCH40

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, LAS OBRAS CIVILES DE LA TUBERIA ENTERRADA SCH 40 ES PARTE DEL REQUERIMIENTO Y SE DETALLA LAS ACTIVIDADES EN EL NUMERAL 8.2 SISTEMA CONTRA INCENDIO Y REDES DE DISTRIBUCION A.C.I

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura : AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria : 4

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:00:37

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

ENVIAR EL ISOMETRICO DEL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO Y CONFIRMAR SI EL ANILLO DE COLOR ROJO ES PARTE DEL SISTEMA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, PARA UNA MAYOR CLARIDAD, SE AGREGARA UN ESQUEMA EN 3D DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, Y DEL CUARTO DE BOMBAS EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

Nomenclatura :AS-SM-89-2024-CS-MPE-C-4

Nro. de convocatoria :4

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA Y SISTEMA CONTRA INCENDIO (A TODO COSTO) PARA EL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. 256 MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE ESPINAR ¿ ESPINAR ¿ CUSCO¿.

Ruc/código :	20608159054	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	H & M DUX S.A.C.	Hora de envío :	23:01:56

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

EN EL PLANO "IISS_A.C.I." INDICAR QUE TUBERIA ES ENTERRADA Y QUE TUBERIA ES EXPUESTA , SE NECESITAN MAS DETALLES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección, visto la consulta y el pronunciamiento del area usuaria, precisa que, EL PLANO DE IISS-15_A.C.I ES EL PLANO DE LAS TUBERIAS ENTERRADAS PARA UNA MAYOR FACILIDAD DE DETECCION DE LAS TUBERIAS PVC ENTERRADAS SE LE AGREGARA NOTAS EN LOS PLANOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null