

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600651901 | Fecha de envío : | 01/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | Hora de envío : | 12:58:15 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos de buena fe considerar la formación académica: Ing. Químico y/o Químico y/o Lic. Físico

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** B.3.1. **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lit. a) b) Art. Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ceñirse a lo establecido en las Bases del Procedimiento de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600651901 | Fecha de envío : | 01/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | Hora de envío : | 12:58:15 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En aras de fomentar la pluralidad de postores solicitamos de buena fe considerar como servicios similares a servicios de calibración de equipos en general.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2. **Literal:** C. **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ceñirse a lo establecido en las Bases del Procedimiento de Selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600651901 | Fecha de envío : | 01/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. | Hora de envío : | 13:11:06 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor de proporcionar las coordenadas de las Centrales Hidroeléctricas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 10.1 Página: 22.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las centrales esta ubicadas en Campo Armiño cuyas coordenadas son: 12°21'19"S 74°38'57"O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602130780 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 11:42:55 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En vista de que los cortes de energía, para probar los reles de cada bahía son por horas y en la madrugada; Indicar en el caso de que el corte programado de una bahía en especifica se postergue por fuerza mayor estos días en stand by serán asumidos por el contratista. Confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Programa de intervenciones es aprobado por el COES, y enviado al contratista para su ejecución. en caso se presentase fuerza mayor se reprograma dentro de su permanencia en las instalaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602130780 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 11:42:55 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se entiende que el contratista debe considerar la movilización hasta Mantaro, camioneta para las movilizaciones diarias, alimentación, hospedaje, Maleta de Prueba, equipos, etc. Favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, ELECTROPERU brindará solamente alojamiento como lo establece el ítem 21.2 obligaciones del ELECTROPERU.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU

Nomenclatura : CP-SM-3-2023-ELECTROPERU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE CALIBRACION Y VERIFICACION DE OPERATIVIDAD DE RELES DE PROTECCION DIGITALES Y ELECTROMECHANICOS DEL CENTRO DE PRODUCCION MANTARO

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20602130780 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELECOM POWER SOLUTIONS S.A.C. | Hora de envío : | 11:42:55 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor confirmar si dentro de los EPP requeridos para el trabajo en las subestaciones se solicita ropa antifiama según el estándar de 25 Cal/cm2

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, el uso de ropa antifiama para trabajos en Subestaciones, según Reglamento de Seguridad y salud en el trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null