

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Nomenclatura :	AS-SM-63-2024-BCRPLIM-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo anual del sistema de control y monitoreo del BCRP - Edificio Principal

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/07/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:55:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita en aras de una pluralidad de postores, que para el certificado de acreditación como especialista en Unity Pro y Vijeo Citec se considere válidos un certificado de especialización en sistemas de control de otras marcas reconocidas del mercado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.8 Literal: a Página: 28  
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado por el participante.

Las Bases en el Capítulo III Requerimiento, numeral 3.1.5.2, especifican que el Banco cuenta con un procesador servidor y un procesador estación cliente instalados y ambos funcionando con el software SCADA VIJEEO CITEC. Asimismo, en el numeral 3.1.5, se menciona que el Banco cuenta con 02 PLC redundantes de alta disponibilidad cuyo programa es el software Unity Pro. Por esta razón, en el numeral 3.1.9, se solicita que el contratista cuente con los mencionados softwares.

Esta es una necesidad específica del Banco que el postor debe cumplir como mínimo, debido a que nuestro sistema de control y monitoreo SCADA es crítico. El ingeniero responsable del servicio debe estar acreditado con estos softwares para garantizar la continuidad operativa de los procesos del Banco. Por este motivo, se requiere la certificación solicitada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-63-2024-BCRPLIM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio de mantenimiento preventivo anual del sistema de control y monitoreo del BCRP - Edificio Principal

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/07/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:55:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita que se otorgue la posibilidad de visita guiada a los postores, a fin de conocer los detalles del servicio directamente en campo. Favor de brindar el nombre, cargo, telefono y correo electronico de la persona con la que se coordinaria la visita solicitada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.5 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el numeral 3.1.3 FUENTE DE INFORMACIÓN de la sección específica de las bases, se señala lo siguiente:

"La documentación, programa y planos de las instalaciones, contienen el detalle del sistema de control y monitoreo en su totalidad, el participante podrá efectuar una visita a las instalaciones del BCRP y revisar la información necesaria, previa a la presentación de su propuesta.

Se precisa que la visita técnica deberá coordinarse previamente con el Sr. Juan Villarreal, a través de la dirección electrónica [juan.villarreal@bcrp.gob.pe](mailto:juan.villarreal@bcrp.gob.pe) o al teléfono 613 2000, anexo 23217.

El BCRP proporcionará al participante los planos eléctricos y de control, así mismo proporcionará información del actual Sistema SCADA de Control y Monitoreo, los mismos que serán revisados dentro de nuestras instalaciones."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null