

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDCC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN GENERAL INCLUIDO MATERIALES DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS METALICAS Y VIGAS METALICAS TIPO H PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código : 20552452314

Fecha de envío : 22/09/2023

Nombre o Razón social : INVESTMENTS GLOBO S.A.C.

Hora de envío : 11:25:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo a los términos de la contratación de "mejoramiento del palacio municipal del distrito de ccatca - provincia de Quispicanchis - departamento de cusco". Sin embargo, la cobertura que están solicitando no sé, pueden visualizar los planos, requerimos fotografías más claras que se puedan observar las medidas para estudiar detalladamente las medidas, planos con corte y planos isométricos y en digital para tener un costo fijo de este proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante INFORME N° 0179-2023-WRHC-ROMP-GDTI-/MDCC, Residente de Obra remite planos digitales, por lo cual los integrantes de comité de selección acogen la observación y se adjuntara a los planos ya existente en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adiciona plano en PDF y formato DWG

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDCC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN GENERAL INCLUIDO MATERIALES DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS METALICAS Y VIGAS METALICAS TIPO H PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	18:19:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGUN LAS BASES ADMINISTRATIVAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN EL ITEM 2 EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SERVICIO DETALLA LO SIGUIENTE:

COLUMNA SECCION W24X76 (08 UND)

COLUMNA HSS 10X10X3/8 (12 UND)

VIGAS W21X73 (04 UND)

SE SOLICITA PRECISAR DE QUE LONGITUDES SON LOS PERFILES PORQUE EN EL MERCADO EXISTE DE 6M, 9M Y 12M DE LARGO.

YA QUE EN LOS PLANOS ADJUNTADOS NO SE NOTA CON CLARIDAD ESTAN BORROSOS POR LO QUE PEDIMOS QUE ESTE SEA ADJUNTADO EN FORMATO DWG, PARA REALIZAR UN CORRECTO METRADO Y/O RESALTAR EN LOS PLANOS LA UBICACION Y LAS CANTIDADES DE LAS COLUMNAS, VIGAS, CARTELAS Y PLANCHAS DE BASES.

ES IMPORTANTE QUE EL AREA USUARIA BRINDE INFORMACION LEGIBLE QUE NO ENTORPECE EL CORRECTO PROCESO DEL SERVICIO SOLICITADO.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2 Literal: 2 Página: 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante INFORME N° 0179-2023-WRHC-ROMP-GDTI-/MDCC Residente de Obra menciona los siguiente "LAS LONGITUDES TANTO DE COLUMNAS DE SECCION W24X76, COLUMNAS HHSS 10X10X3/8, LAS VIGAS W21X73 Y DEMAS ACCESORIOS Y DETALLES ESTAN ESPECIFICADAS EN LOS PLANOS QUE SE ADJUNTA TANTO EN FORMATO PDF Y FORMATO DWG", por lo cual los integrantes de comité de selección acogen parcialmente la observación. Se adjuntara plano en PDF Y FORMATO DWG.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adiciona plano en PDF y formato DWG

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-MDCC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO EN GENERAL INCLUIDO MATERIALES DE REFUERZO ESTRUCTURAL CON COLUMNAS METALICAS Y VIGAS METALICAS TIPO H PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CCATCA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Ruc/código :	20600797523	Fecha de envío :	22/09/2023
Nombre o Razón social :	INGENIERIA EN SOLUCIONES MECANICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INSOMECE E.I.R.L.	Hora de envío :	18:59:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LOS PLANOS SE DETALLA PEDESTALES CON FIERRO ARMADO EL CUAL SERA VACIADO UNA VEZ
INSTALADO LAS COLUMNAS METALICAS????
O ESTAS YA EXISTEN EN CAMPO

AL REALIZAR LA PERFORACION DE LAS VIGAS O COLUMNAS DE CONCRETO HABRA COINCIDENCIA CON LOS FIERROS DE LAS MISMAS, LO CUAL SE DEBERIA PLANTEAR EL USO DE ESPARRAGOS CON ADITIVOS EPOXICOS PARA UNA MEJOR RESISTENCIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 0 Literal: 0 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante INFORME N° 0179-2023-WRHC-ROMP-GDTI-/MDCC Residnete de Obra dice: "LOS DETALLES DE PEDESTAL O ZAPATAS ARMADO CON ACERO CORRUGADO, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN CON PERSONAL DE LA OBRA PREVIA COORDINACION CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE NO ES MATERIA DEL SERVICIO REALIAZAR ESTOS TRABAJOS, PERO SI LA COLOCACION DE LA BASE JUNTAMENTE CON LOS PERNO PARA REALIZAR EL ANCLAJE DE LAS COLUMNAS", en consecuencia queda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...