

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Acerca de la instalación de los nuevos interruptores: Al ser equipos con antigüedad, pueden brindar las medidas del Frame del mismo para realizar las adaptaciones mecánicas de las barras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que la Entidad No cuenta con dicha información, los participantes deben realizar una visita en campo antes de presentar su propuesta con la finalidad de tener claro el trabajo mecánico a realizar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Se considerará las adaptaciones con cables o barras de cobre para la instalación de los nuevos interruptores?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: Sólo se aceptará adaptaciones con barras de cobre fijadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De realizar adaptaciones mecánicas de barras y soportes, ¿todo se tiene que realizar en el transcurso de 02 días de trabajo?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: Sólo se estima parada de planta por 02 días calendarios para realizar adaptaciones mecánicas de barras y soportes en interruptores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Las adaptaciones de barras de cobre se realizarán en campo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: Es lo correcto con la finalidad de obtener un buen acabado del trabajo; las empresas participantes deben contar con el equipamiento para realizar trabajos de corte, dobles y punzonado de barras de cobre con equipos hidráulicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para el interruptor de potencia, si cuenta con tarjeta LSI, ¿los ajustes de protección serán brindados por PEJEZA?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: La contratista con personal capacitado realizará el comisionamiento del relé interruptor de potencia debe tener los criterios mínimos para realizar un adecuado seteo; y será responsable de afinarlo según sea necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto al relé multifunción de protección; ¿cuentan con estudio de coordinación de protección vigente para el seteo del relé?

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: No se cuenta con lo solicitado; el personal capacitado que realizará el comisionamiento del relé multifunción de protección debe tener los criterios mínimos para realizar un adecuado seteo; y será responsable de afinarlo según sea necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Para el relé multifunción digital de protección con alimentación en 24 vdc cuentan con fuente en 24 vdc o se debe considerar una fuente para dicho equipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: No se cuenta con fuente en 24 vdc; la contratista debe asegurar que el relé se alimente con tensión en 24Vdc proveniente de un cargador de baterías 24vdc 5adc y 02 baterías recargables libre mantenimiento 12 vdc ¿ 80 Ah

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la interconexión eléctrica del relé multifunción de protección ¿cuentan con planos actualizados del sistema existente y cantidad de equipos de protección a reemplazar?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: No se cuenta con planos eléctricos recientes, pero si con los planos eléctricos de construcción original; se recomienda que la contratista que participe realice visitas en campo para fotocopiar los planos existentes ya que no contamos con planos funcionales digitalizados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Que funciones de protección se deben habilitar en el relé multifunción de protección?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: Las funciones mínimas a habilitar y reemplazar serán los siguientes, de voltaje 27/59; de frecuencia 81U/81O, de corriente 50/51, de potencia 32R/sobrecarga, desbalance de voltaje/desbalance de corriente, Thermal (49).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-PEJEZA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : Adquisición e Instalación a Todo Costo de Componentes Electrónicos de Protección del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Minicentral Hidroeléctrica Gallito Ciego

Ruc/código :	20602045375	Fecha de envío :	02/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ESPINOZA QUIROZ E.I.R.L.	Hora de envío :	21:59:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Dónde se instalarán las 07 entradas Rtd's?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a la absolución hecha por el área usuaria, se indica que: Las 07 entradas Rtd'sSerán instaladas donde el grupo hidráulico cuente con entrada para Rtd como el bobinado del generador, si se encuentran operativos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null