

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20529694092 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES RAMIRSA S.R.L. | Hora de envío : | 15:13:10 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPACITACION
SOLICITAMOS

Solicitamos de amplié la capacitación para propiciar mayor participación de postores y profesionales y se considere:

- Residencia de obras publicas
- Residencias y supervisión de obras con enfoque LEAM CONSTRUCTION
- Residencia, supervisión y seguridad en obras publicas
- Supervisión de obras

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2.2 **Página:** 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

Curso de Residencia y Supervisión de Obras de obras en general, con un total de 32 horas lectivas. Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20529694092 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | INVERSIONES RAMIRSA S.R.L. | Hora de envío : | 15:16:19 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
SOLICITAMOS

Se considere mantenimiento de infraestructura en general en edificaciones

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B **Página: 117**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado. Directiva N° 001 - 2019 - OSCE / CD - Y sus modif

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, los trabajos en gran porcentaje con en construcciones en seco (Drywall), por lo que se solicita que la empresa tenga experiencia especifica en este tipo de trabajos, para una mayor garantía en la realización de las actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606692910 | Fecha de envío : | 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : | GRUPO R Y R S.A.C. | Hora de envío : | 16:48:09 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados Comité de selección. Solicitamos que en el perfil del contratista se pueda agregar experiencia en infraestructura en general. Dado que ello limita a que empresas que tenga esa experiencia no pueda concursar.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: ANEXOS Literal: 6 **Página: 10**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Aclaro su consulta, los trabajos en gran porcentaje con en construcciones en seco (Drywall), por lo que se solicita que la empresa tenga experiencia específica en este tipo de trabajos, para una mayor garantía en la realización de las actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código : 10453731338

Nombre o Razón social : VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH

Fecha de envío : 13/09/2024

Hora de envío : 23:10:18

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el anexo 2 denominado "Especificaciones Técnicas", en el numeral 02.01.0 Contrapiso $FC=210Kg/cm^2$ $E=0.20m$, se precisa que el asentamiento SLUMP tendrá un valor máximo de 2pulgadas, siendo que el muestreo de mezclas de concreto fresco indica que el asentamiento medido en el cono de Abrams tiene como promedio un valor máximo de 3 pulgadas y mínimo de 2 pulgadas para losas, como es el presente procedimiento de selección, por lo que se solicita variar la exigencia según lo estipulado

Acápito de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 2

Literal: .

Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 del TULO de la Ley de Contrataciones del Estado-Competencia NTP 339.114:2022 NTP 339.036:2017

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su observación, el Asentamiento del concreto puede variar hasta 5" o incluso 7" para una mejor trabajabilidad, siempre y cuando se garantice el uso de aditivo plastificante que garantice la dosificación y la resistencia del concreto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

| | |
|--|-----------------------------|
| Ruc/código : 10453731338 | Fecha de envío : 13/09/2024 |
| Nombre o Razón social : VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH | Hora de envío : 23:10:18 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el anexo 2 denominado "Especificaciones Tecnicas", en el numeral 04.01.05.01 Prueba Hidraulica y desinfeccion en redes de agua fria, se indica que la prueba se realizará por 120 minutos a una presión de 130 Lbs/pulg2 pero no se precisa los margenes de variación que indica la norma de +/- 5 PSI (0.35 bares), lo cual debe agregarse en las Bases por corresponder al cumplimiento de normatividad aplicable

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: . **Página: 91**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 TUO de Ley de Contrataciones del Estado-Competencia NTP ISO 1452-1/2:2011 NTP ISO 1452-3:2012

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a su observación se acara que: la norma no indica ninguna variación, pero los rangos de variación pueden ser mínimos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-68-2024-ESSALUD/RPS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN DE LA RED PRESTACIONAL SABOGAL

Ruc/código : 10453731338

Fecha de envío : 13/09/2024

Nombre o Razón social : VALVERDE ZAPATA LUCERO ELIZABETH

Hora de envío : 23:10:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el anexo 2 denominado "Especificaciones Tecnicas" en el numeral 04.03.05 Suministro e instalacion de urinario, se requiere precisar el tipo de grifería que se requiere instalar

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 2

Literal: .

Página: 97

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara su consulta: se adjunta las especificaciones técnicas de la grifería requerida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null