

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROVINCIAS ALTO ANDINAS

Nomenclatura : LP-ABR-1-2025-EMPSSAPAL S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CLORO GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE AGUA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.-2025-PRIMERA CONVOCATORIA

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:26:20

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

3.3 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

c. Plazo de entrega

Consideramos que siete (07) días de plazo para la primera entrega es demasiado corto considerando que los envases de cloro deben llegar al almacén del contratista en buenas condiciones de recarga, pero si por el contrario, existen cambios de accesorios o Servicios de Prueba Hidrostaica en dichos envases, entonces el tiempo de recarga logicamente va a aumentar por lo menos 08 días adicionales, por lo tanto observamos que tanto para la primera entrega como las subsiguientes entregas, el plazo de entrega debe ser de 15 días calendarios, contados a partir de la recepción de los envases en el almacén del contratista.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 - c Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite decide acoger la observacion realizada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara las bases integradas el plazo de entrega

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROVINCIAS ALTO ANDINAS
Nomenclatura :	LP-ABR-1-2025-EMPSSAPAL S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CLORO GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE AGUA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.-2025-PRIMERA CONVOCATORIA

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:26:20

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitan un Certificado de Inspeccion en Estructuras.
Nuestra Compañía cuenta con la respectiva Licencia de Funcionamiento para Manejo de Productos Químicos, y la respectiva Autorización del Fabricante para nuestra planta de Trasvase de cloro, esto podría suplir a un Análisis de Estructuras, ya que nuestra planta tiene varias unidades de producción.
Se solicita omitir o suplir con la respectiva Autorizacion por parte del Fabricante.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.5.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comite de seleccion decide acoger en su totalidad observaion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprimira en las bases integradas

Entidad convocante :	EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO PROVINCIAS ALTO ANDINAS
Nomenclatura :	LP-ABR-1-2025-EMPSSAPAL S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CLORO GAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE AGUA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA EPS EMPSSAPAL S.A.-2025-PRIMERA CONVOCATORIA

Ruc/código :	20100295891	Fecha de envío :	28/05/2025
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAL Y COMERCIAL QUIMICA ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	15:26:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

2.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS

B. PLAZO DE ENTREGA

Solo se esta considerando una opcion para el puntaje del Plazo de Entrega (De 05 hasta 07 días calendario = 15 puntos. Consideramos que deberia haber mas opciones para el puntaje sobre todo teniendo en cuenta que el plazo de entrega esta supeditado a que los envases de cloro lleguen al almacen del contratista en buenas consiciones de recarga, pero si por el contrario, existen cambios de accesorios o Servicios de Prueba Hidrostaica en dichos envases, entonces el tiempo de recarga logicamente va a aumentar por lo menos 08 dias adicionales. Por lo tanto, observamos que deberian considerar puntajes que sean desde 07 hasta 15 dias o mas según criterio de evaluacion.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Transparencia

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité decide acoger dicha observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se modificara en las bases integradas