

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código : 20601608341

Nombre o Razón social : IMPERIO K Y M S.R.L.

Fecha de envío : 14/05/2025

Hora de envío : 20:11:07

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se considera como EXPERIENCIA DEL POSTOR: Venta de juegos didácticos en materiales de polietileno, ventade juego didácticos en polipropileno, venta de pisos en poliuretano para lozas deportivas, sin embargo los JUEGOS DIDACTICOS DE POLIETILENO Y JUEGOS DIDACTICOS DE POLIPROPILENO, NO TIENEN SIMILITUD AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, NO SON BIENES IGUALES NI SIMILARES, POR LO QUE REQUERIMOS SE ACEPTE, PISOS SINTETICOS DEPORTIVOS EN GENERAL

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.5.1

**Literal:** A

**Página:** 30

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

EFICIENCIA Y EFICACIA

**Estado:** Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La Dependencia Encargada de las Contrataciones conjuntamente con el Área Usuaría proceden a ACOGER PARCIALMENTE las observación por parte del participante, por lo que la experiencia del postor deberá ser en suministro e instalación de pisos poliuretano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La Dependencia Encargada de las Contrataciones indican que habiéndose ACOGICO PARCIALMENTE LA OBSERVACION este deberá registrarse a lo indicado dentro de las bases integradas del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	14/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	20:11:07

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

LA ENTIDAD REQUIERE FICHA TECNICA FIRMADA Y SELLADA POR EL FABRICANTE, sin embargo la entidad debe tener en cuenta que: requerir FICHA TECNICA FIRMADA Y SELLADA POR EL FABRICANTE en la presente etapa resultaría excesivo, teniendo en cuenta que Muchos fabricantes manejan fichas tecnicas en idioma original, ademas de ello los postores no tienen la certeza de adjudicar la buena pro; por lo que, sería razonable solicitar dicho documento al postor ganador de la buena pro, ya que es quien tiene la OBLIGACIÓN de cumplir con las exigencias de la contratación; por lo que, corresponde ser requerido para el perfeccionamiento del contrato, Razon por la cual solicitamos amablemente, suprimir dicha exigencia que vulnera los principios de contrataciones del estado, y pone en riesgo la continuidad del presente proceso, con riesgo de Nulidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1.3    **Literal:** .    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, de acuerdo a la ley 32069, la entidad, formula el requerimiento para satisfacer su necesidad y asegurar la correcta prestación del objeto de la convocatoria. El requerimiento de contar con la ficha técnica firmada y sellada, tiene como finalidad verificar desde la etapa de evaluación de ofertas la correspondencia del bien ofertado y las características mínimas exigidas. Lo señalado por el postor contraviene el principio de competencia y transparencia al no permitir a la entidad a contar con información suficiente para realizar una evaluación técnica objetiva. Así mismo el requerimiento de la dicha técnica firmada y sellada, no infringe la norma vigente, tampoco configura una barrera injustificada al principio de libre competencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El participante deberá ceñirse a lo indicado dentro de las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20601608341	Fecha de envío :	14/05/2025
Nombre o Razón social :	IMPERIO K Y M S.R.L.	Hora de envío :	20:19:10

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

LA ENTIDAD REQUIERE PRUEBA DE LABORATORIO EN 14904, PRUEBA DE LABORATORIO FEDERACION INTERNACIONAL DE BASQUET, PRUEBA DE LABORATORIO EN 13501-1

\* NOTA: las pruebas de laboratorio deben presentarse a la presentacion de ofertas, SIN EMBARGO, la entidad debe tener en cuenta que: requerir DICHAS PRUEBAS DE LABORATORIO en la presente etapa resultaría excesivo, ya que los postores no tienen la certeza de de adjudicar la buena pro; por lo que, sería razonable solicitar dicho documento al postor ganador de la buena pro, ya que es quien tiene la OBLIGACIÓN de cumplir con las exigencias de la contratación; por lo que, corresponde ser requerido para el perfeccionamiento del contrato, Razon por la cual solicitamos amablemente, suprimir dicha exigencia que vulnera los principios de contrataciones del estado, y pone en riesgo la continuidad del presente proceso, con riesgo de Nulidad.

RECORDANDO A LA ENTIDAD QUE, DE ACUERDO A LA LEY Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, LA PRESENTE CONTRATACION, (LICITACION PUBLICA ABREVIADA) Se encuentra contemplada, dentro de los PROCEDIMIENTOS DE SELECCION COMPETITIVA, mismos que deben GARANTIZAR LA MAYOR COMPETITIVIDAD de postores, y los requerimientos observados en la presente, son sumamente limitantes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.1.3    **Literal:** .    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PLURALIDAD DE POSTORES IGUALDAD DE TRATO

**Estado:**    No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, de acuerdo a la ley 32069, la entidad tiene como responsabilidad definir con exactitud las características técnicas del bien a contratar, con la finalidad de asegurar la satisfacción de la entidad. La exigencia de las pruebas de laboratorio en la etapa de presentación de ofertas responde a la necesidad de verificar la idoneidad técnica del bien ofertado permitiendo realizar una evaluación técnica sustentada en la evidencia verificable, garantizando una correcta selección, transparente y técnicamente justificada. Así mismo ello no vulnera el principio de competencia, sino que lo fortalece permitiendo que participen postores técnicamente calificados. En merito a la aplicación de los principios veracidad, transparencia y eficiencia se mantiene la presentación de pruebas de laboratorios y/o test report para la etapa de presentación de ofertas, por lo que será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El participante deberá ceñirse a lo indicado dentro de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:40:46

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

La entidad esta solicitando ¿prueba de laboratorio (FEDERACION INTERNACIONAL DE BASQUET) para e=11. Lo correcto seria que la entidad solicite el certificado FIBA para piso poliuretano de e=11mm y que este se encuentre vigente a la fecha de la presentación de las ofertas.

En el enlace <https://evc-approved.fiba.basketball/5v5> se pueden ver todas las empresas/marcas que cuentan con certificado FIBA (federación internacional de basquet). Con ello la entidad estaría solicitando un producto de buena calidad y los postores interesados podríamos comprobar la veracidad de documentos presentados por los ofertantes.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.4    **Literal:** 4.1.3    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:**    Se acoge parcialmente

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente, el postor podrá presentar prueba de laboratorio y/o test report y/o certificado FIBA del piso poliuretano, para el espesor de 11mm, dicho documento será presentado en la etapa de presentación de ofertas, por lo que será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El participante deberá ceñirse a lo indicado dentro de las bases integradas del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:40:46

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

La entidad solicitda el test de laboratorio para pisos deportivos de uso interior EN14904. Para aprobar este test, los laboratorios manejan rangos mínimos y máximos que son ya establecidos en un standard.

Sin embargo, en el numeral 4.2 solicita características mínimas.

Se solicita a la entidad que para una mayor pluralidad de postores, se solicite el test de laboratorio EN14904 para e=11 mm y se suprima la tabla de características.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.4    **Literal:** 4.1.3    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** No se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge, de acuerdo a la ley 32069, la entidad, formula el requerimiento para satisfacer su necesidad y asegurar la correcta prestación del objeto de la convocatoria. Por ello resulta razonable y necesario que se establezca valores mínimos específicos a fin de garantizar la calidad. Lo solicitado en el numeral 4.2, del capitulo 3, no contraviene la norma EN 14904, sino que la complementa a favor del principio de eficiencia y de valor por dinero. Por lo tanto se mantiene lo solicitado en el numeral 4.2, del capitulo 3. Así mismo dicha prueba de laboratorio y/o test report EN 14904, para el espesor de 11mm, será presentado en la etapa de presentación de ofertas, por lo que será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

El participante deberá ceñirse a lo indicado dentro de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20612655198	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	CONSULTORIAS BIENES Y SERVICIOS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:45:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad requiere que el producto cumpla con EN13501-1. Se solicita a la entidad que acepte pruebas similares de resistencia al fuego para piso poliuretano de e=11 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.4 Literal: 4.1.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: No se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, de acuerdo a la ley 32069, la entidad tiene como responsabilidad definir con exactitud las características técnicas del bien a contratar, con la finalidad de asegurar la satisfacción de la entidad. La exigencia de las pruebas de laboratorio EN 13501-1 en la etapa de presentación de ofertas responde a la necesidad de verificar la idoneidad técnica del bien ofertado permitiendo realizar una evaluación técnica sustentada en la evidencia verificable, garantizando una correcta selección, transparente y técnicamente justificada. Bajo el principio de eficiencia y de valor por dinero, se mantiene la presentación de la prueba de laboratorio y/o test report EN 13501-1, por lo que será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El participante deberá ceñirse a lo indicado dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En el numeral 2.2.1.1, literal H) h)  
Declaración Jurada en la cual el postor de ser adjudicado con la Buena Pro, se compromete a presentar el plan de procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos, que deberá ejecutar dentro del periodo de garantía. Siendo que el presente proceso es la instalacion de piso poliuretano, no se podría presentar un plan de mantenimiento preventivo para equipos. Solicito a la DEC, aclarar o suprimir dicho documento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2    **Literal:** H    **Página:** 16  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, dado que el presente proceso tiene como objeto la instalación de piso de poliuretano, el plan de mantenimiento preventivo de equipos no resulta aplicable al presente proceso de selección. En consecuencia se presenta la Declaración jurada de garantía de 3 años en base a lo solicitado en el capítulo 3

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederán a realizar las modificaciones dentro de las Bases Integradas del presente procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan la prueba de laboratorio EN 14904, para el espesor de 11mm, indican que debe ser presentada para la admisión de ofertas, sin embargo, este prueba no se encuentra solicitada en el numeral 2.2.1.1, documentos para admision de oferta, por lo que exhortamos a la DEC, a incluir dicho requerimienro en el numeral 2.2.1.1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, bajo el principio de eficiencia y de valor por dinero, la presentación de la prueba de laboratorio y/o test report EN 14904, para el espesor de 11mm, será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederán a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan la prueba de laboratorio FIBA para el espesor de 11mm, indican que debe ser presentada para la admisión de ofertas, sin embargo, este prueba no se encuentra solicitada en el numeral 2.2.1.1, documentos para admision de oferta, por lo que exhortamos a la DEC, a incluir dicho requerimienro en el numeral 2.2.1.1

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, bajo el principio de eficiencia y de valor por dinero, la presentación de la prueba de laboratorio y/o test report y/o certificado FIBA, para el espesor de 11mm, será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederán a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

Solicitan la prueba de laboratorio EN 13501-1, para el piso poliuretano, indican que debe ser presentada para la admisión de ofertas, sin embargo, este prueba no se encuentra solicitada en el numeral 2.2.1.1, documentos para admision de oferta, por lo que exhortamos a la DEC, a incluir dicho requerimienro en el numeral 2.2.1.1

**Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: 3      Página: 21**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, bajo el principio de eficiencia y de valor por dinero, la presentación de la prueba de laboratorio y/o test report EN 13501-1, será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederá a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Solicitan la ficha tecnica firmada y sellada por el fabricante, para el piso de poliuretano, indican que debe ser presentada para la admisión de ofertas, sin embargo, este prueba no se encuentra solicitada en el numeral 2.2.1.1, documentos para admision de oferta, por lo que exhortamos a la DEC, a incluir dicho requerimiento en el numeral 2.2.1.1

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Estado:** Se acoge

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge, bajo el principio de eficiencia y de valor por dinero, la presentación de la ficha técnica firmada y sellada por el fabricante, será incluido en el numeral 2.2.1.1, Documentos para la admisión de la oferta.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederán a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Como experiencia solicitan, Venta de juegos didácticos en materiales de polietileno, ventade juego didácticos en polipropileno, venta de pisos en poliuretano para lozas deportivas. Cabe recalcar que Venta de juegos didácticos en materiales de polietileno, venta de juego didácticos en polipropileno, no van acorde al objeto de contratacion, por lo que exhortamos a la DEC, solicitar la experiencia en SUMINISTRO E INSTALACION Y/O VENTA E INSTALACION DE PISO POLIURETANO DEPORTIVO, para que la evaluación sea efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.5.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge parcialmente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, la experiencia del postor deberá ser en suministro e instalación de pisos poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : LP-ABR-6-2025-DEC/MPT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PISO DE POLIURETANO DE 11 MM PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION DE COBERTURA Y AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA, REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA Y GRADERIAS, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA DEL AA.HH CERRO BAUL DE YACANGO, DEL DISTRITO DE TORATA, DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIE

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	15/05/2025
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	22:16:53

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Como SOTENIBILIDAD ECONOMICA, solicitan el certificado ISO 13501-1 (norma que clasifica los materiales de construcción según su contribución al fuego), aparentemente hay un error de digitación, ya que la norma es EN 13501-1. Asi mismo hacemos mención a que el certificado de esta norma es al producto mas no a la empresa postora, en tal sentido solicitamos aclaración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Estado: Se acoge

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la norma correcta es EN 13501-1, la cual clasifica a los materiales de construcción según su reacción al fuego. Esta prueba y/o certificado es aplicado al producto y no a la empresa postora en tal sentido no puede ser considerado, como una evaluación de sostenibilidad económica del proveedor. Por lo tanto se suprime dicho factor de evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá a realizar las modificaciones respectivas dentro de las Bases Integradas del presente Procedimiento de Selección.