

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MPH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MANGUERA AZUL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANGUERAS POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) DE 1<sub>2</sub>, 2<sub>2</sub>, 3<sub>2</sub> X 100 METROS

Ruc/código : 10440644100

Nombre o Razón social : ACHA CARHUAPOMA MANUEL ALEJANDRO

Fecha de envío : 10/10/2023

Hora de envío : 19:18:56

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En los alcances y descripción de bienes a adquirir en descripción DICE: Manguera de 1 in polietileno de alta densidad HDPE X 100 m, detalle polietileno de alta densidad HDPE negro PN8 SDR21 32 mm, presión de servicio 115 PSI, según ficha técnica del producto en SDR21 solo se llega a presión de servicio de 87 psi, por lo que se debe modificar a Manguera DE 1 IN polietileno de alta densidad HDPE negro PN8 SDR17 32 mm presión de servicio hasta 115 PSI clase 8

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 21

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRACIONES DEL ESTADO N° 30225 ARTICULO 2 ENCISO C

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

El Órgano Encargado de Contrataciones en coordinación del área usuaria deciden ACOGER lo solicitado por el participante, todo ello en cumplimiento a los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia de la ley de contrataciones del estado, y se integrara las bases de la siguiente manera:

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Polietileno de alta densidad HDPE negro PN8 SDR17 32 mm