

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-ESSALUD/CNSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL-ESSALUD

Ruc/código : 20610308695

Fecha de envío : 29/11/2023

Nombre o Razón social : GRUPO MAQUISERVIS S.A.C.

Hora de envío : 20:30:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA PARA UNA MEJOR INTERVENCION DEL EQUIPO. 1.- EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL GRUPO ELECTROGENO, SI SE ENCUENTRA OPERATIVO O SE ENCUENTRA INOPERATIVO. 2.- CUANTO TIEMPO DE USO TIENE EL EQUIPO GRUPO ELECTROGENO. 3.- CUANDO FUE EL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GRUPO ELECTROGENO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 5.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En uno de los parrafos del literal 5.1 de los terminos de referencia se indica que: "Los participantes podrán realizar visitas a las instalaciones del Centro Nacional de Salud Renal para conocer los detalles del servicio a ejecutar, el servicio es a todo costo, de existir algún material o actividad no considerada el contratista deberá asumirla". El

equipo se encuentra operativo, según lo indicado en los TDR es del año 1994 y cuenta con los mantenimientos preventivos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE