

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS PARA LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2514408.

Ruc/código :	20605191348	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	MAROL ESTRUCTURAS METALICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:23:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se hace referencia en las puertas enrollables una cantidad de 112 unidades y en la pagina 21 hace referencia a 84 unidades. Se solicita por favor se aclare la cantidad exacta de puertas enrollables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifica lo indicado por el participante y con oportunidad a la integración de las bases se realizará la corrección y se aclara que la Cantidad de Puertas Metálicas Enrollables es de 84 unidades, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS PARA LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2514408.

Ruc/código :	20605191348	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	MAROL ESTRUCTURAS METALICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:23:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se hace referencia a las características de los materiales para las puertas enrollables donde se solicita topes de aluminio y balletas galvanizadas de 1.5mm de espesor. Siendo que los topes en el mercado son de fierro y el espesor de balletas galvanizadas si hay en el mercado, pero no son comerciales lo cual hace difícil su obtencion en las cantidades requeridas y de hacerlo seria muy pesado para su uso manual a diario, adicionalmente elevaria el monto de cotizacion. Se solicita se pueda considerar el espesor de balletas en 0.8mm, siendo estas mas comerciales para dicho trabajo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifica lo indicado por el participante y con oportunidad a la integración de las bases se realizará la corrección y se aclara que los topes si son de fierro y además se especifica que las balletas serán estriadas y de 0.8mm de espesor, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS PARA LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2514408.

Ruc/código :	20605191348	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	MAROL ESTRUCTURAS METALICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:23:09

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita se pueda obtener planos de fabricacion en cad o pdf mas claros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta el plano PDF, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-MPC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS PARA LA OBRA DENOMINADA: CREACION DEL MERCADO DE ABASTOS DE REJOPAMPA DEL DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CUI N°2514408.

Ruc/código :	20605191348	Fecha de envío :	12/08/2024
Nombre o Razón social :	MAROL ESTRUCTURAS METALICAS S.A.C.	Hora de envío :	23:23:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita se aclare el tipo de bisagras y el tipo de bordes del marco de las puertas si seran roladas, con codos a 90 grados o a 90 grados con corte.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se verifica lo indicado por el participante y con oportunidad a la integración de las bases se realizará la corrección: La visagra será metaálica pesada con las siguientes características: ancho 10cm, largo 8cm, perno o pin de 5/8", espesor de la planchuela de 3/16", dicha visagra será soldable y se colocará 3 unidades por hoja de puerta como indica los planos. Con respecto a los bordes del marco de la puerta, estos serán rolados y con corte a 90°, SE ACOGE LA OBSERVACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null