

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código : 10442574001

Fecha de envío : 28/06/2023

Nombre o Razón social : CONCHA ZUNIGA MARY LUZ

Hora de envío : 23:59:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El requerimiento establece la profundidad de 80 - 100 m de profundidad.

Solicitamos se defina la profundidad exacta.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 4.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art.2. LCE Numeral c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratacion del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	10442574001	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONCHA ZUNIGA MARY LUZ	Hora de envío :	23:59:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Es contradictorio:
-indica que se perfore en 22" definir si es 8" o 22"
-indica que sea entubado en 12" pvc esta fuera de contexto
-la impulsión en 4" en f°g° lo cual ya no es recomendable para consumo humano se recomienda que sea en hdp o pvc

solicitamos se aclare lo establecido

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8.4 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 . LCE c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratacion del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	10442574001	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONCHA ZUNIGA MARY LUZ	Hora de envío :	23:59:14

Observación: Nro. 3
Consulta/Observación:
Solicitan: otro estudio de sondaje vertical

Indicamos diagrafia con sondaje son las misma descripcion en el item 1 solicita lo mismo

Por lo que solicitamos se defina objetivamente lo solicitado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 8 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 . LCE c) Transparencia. Las Entidades proporcionan información clara y coherente

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratacion del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	10442574001	Fecha de envío :	28/06/2023
Nombre o Razón social :	CONCHA ZUNIGA MARY LUZ	Hora de envío :	23:59:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Consultamos si se podría ampliar ingeniero mecánico de fluidos para el responsable del servicio así como del experto en perforación, debido que ambos realizan el mismo trabajo

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** iv **Literal:** b3. **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observación del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratación del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código : 10442574001

Fecha de envío : 29/06/2023

Nombre o Razón social : CONCHA ZUNIGA MARY LUZ

Hora de envío : 00:00:25

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

FALTA DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE CLORACION E INSTALACION AL TANQUE ELEVADO NO TIENE REFERENCIAS DE LOS METRADOS POR LO CUAL CARECE DE UN DE UN TDR BIEN DETALLADO

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratacion del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	10442574001	Fecha de envío :	29/06/2023
Nombre o Razón social :	CONCHA ZUNIGA MARY LUZ	Hora de envío :	00:06:41

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita establecer los TDR objetivamente y consistentemente, ya que se se aprecia muchas divergencias y contradicciones en las bases y el requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** III **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal c) de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la observacion del participante NO SE ACOGE en vista que hace referencia a un bien que no es objeto de la contratacion del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	20604225826	Fecha de envío :	01/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCSERVIS METAL D&M E.I.R.L.	Hora de envío :	09:33:20

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:
SE OBSERVA QUE NO INDICA LA MEDIDA DEL PERALTE DEL ALUZINC, PEDIR A LA PARTE USUARIA INDICAR DICHA MEDIDA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 2 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
visto la observacion del participante el Area Usuaría ACOGE LA OBSERVACION y se indicara la medida del peralte en la integracion de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Peralte del calaminon es de 3.6 cm

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código : 20601487285

Nombre o Razón social : OCHMON S.A.C.

Fecha de envío : 03/07/2023

Hora de envío : 18:59:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

en la especificación técnica del calaminon aluzinc, en el gráfico se observa un modelo TR4, o sea con 4 peraltes. por favor confirmar si el modelo solicitado es TR4.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

visto la consulta del participante el área usuaria SE ACLARA, que el modelo es TR4 por lo tanto se recomienda señarse a lo establecido en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	20601487285	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	OCHMON S.A.C.	Hora de envío :	18:59:58

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

en la especificacion tecnica de la canaleta de aluzinc, se aprecia una imagen donde muestra el desarrollo con las medidas, pero este esta borroso y no se distingue bien, por favor aclarar esa información.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante SE ACLARA que las medidas de la canaleta esta claramente detallado según lo siguiente:

- Epesor: 0.40 mm
- Dimenciones: 3 mts.
- Color: rojo

por lo tanto se recomienda señírce a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-93-2023-OEC-MDM/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE TECHADO PARA EL PROYECTO: (0397)
"RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS
EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO" CUI: 2558697

Ruc/código :	20601487285	Fecha de envío :	03/07/2023
Nombre o Razón social :	OCHMON S.A.C.	Hora de envío :	18:59:58

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA CUMBRERA DE CALAMINON, SE OBSERVA UNA IMGEN DE ESTE CON CIERTOS DETALLES DE CURVADO, PERO NO SE APRECIA SUS DIMENCIONES Y DEMAS DETALLES. LA CONSULTA ES SI PUEDEN MOSTRARNOS LOS DETALLES DE DICHA CUMBRERA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Visto la consulta del participante SE ACLARA que las medidas de la cumbrera de calaminon es el siguiente:

- Epsesor: 0.40 mm
- Dimenciones: 3 mts.
- Color: rojo

por lo tanto se recomienda señirce a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null