

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código : 20564015807

Fecha de envío : 27/03/2023

Nombre o Razón social : TAYTA HUASY PACHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - T.H. PACHA E.I.R.L.

Hora de envío : 00:31:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pagina 22

Indica la descripción de una marca modelo CONY PLAY EPDM y elasty floor practicamente el proceso estaria siendo direccionado a algun postor que distribuye esa marca, el que limitaria la participacion de mas empresas SOLICITAMOS supriman CONY PLAY EPDM y elasty floor por ser marca y modelo de la marca CONICA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE PARCIALMENTE LA OBSERVACION: SE SUPRIME CONY PLAY Y Elasty ¿ floor DE LAS ESPESIFICACIONES TECNICAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20564015807	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	TAYTA HUASY PACHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - T.H. PACHA E.I.R.L.	Hora de envío :	00:44:34

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Color

No precisan los colores a utilizar Solicitamos al area usuaria precisar los colores a instalar.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION: El área de Barco corsario de 72.26 m2 será de color rojo, el área de tema avión de 77.99 m2 será de color verde, el área de sube y baja tipo pulpo de 12.75 m2 será de color azul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20564015807	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	TAYTA HUASY PACHA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. - T.H. PACHA E.I.R.L.	Hora de envío :	00:49:53

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
la capa base sera conformado por caucho negro sbr ó sera EPDM según los colores del acabado SOLICITAMOS ACLAREN ESTE PUNTO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
NO SE ACOGE LA OBSERVACIONES : SE ACLARA QUE LA CAPAS SERAN DE sbr =10mm y EPDM =10mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20604255423	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	Hora de envío :	20:12:36

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS QUE EL REQUERIMIENTO NO CUENTA CON LA ESPECIFICACION PRECISA SOBRE LOS COLOERES A INSTALAR; DEBEMOS MENCIONAR QUE DICHA INFORMACION ES NECESARIA Y CERTERA PARA PODER CONTAR CON LOS PLAZOS QUE SOLICITA DICHO REQUERIMIENTO; ADEMÁS, DEBEMOS TRAER A COLACION E Artículo 16. Requerimiento precisa en su numeral 16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternatively pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

POR LO QUE EL COMITE EN COORDINACION CON EL AREA DEBE DE SER DILIGENTE AL MOMENTO DE SOLICITAR Y PRECISAR SU NECESIDAD, A FIN DE QUE LOS POSTORES PODAMOS OFERTAR UN BUEN PRODUCTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS TAL COMO CORRESPONDE; EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION QUE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, SE PRECISE LOS COLOERES A UTILIZAR, BAJO APERCIBIMIENTO DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE DIFUSION, EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION: El área de Barco corsario de 72.26 m2 será de color rojo, el área de tema avión de 77.99 m2 será de color verde, el área de sube y baja tipo pulpo de 12.75 m2 será de color azul.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20604255423	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	TECH CONSTRUCTION JFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TECH CONST. JFE S.A.C.	Hora de envío :	20:12:36

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LA REVISION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION, EVIDENCIAMOS QUE SOLO CONSIDERAN COMO BIENES SIMILARES A: (piso de madera, piso de jebe, piso grass), LO CUAL SI BIENES ES CIERTO ES DEBER DE LA ENTIDAD DEFINIR AQUELLO QUE SE CONSIDERARA COMO SIMILAR, TAMBIEN SER DILIGENTE EN LA DEFINICION DE LA ACTIVIDAD DE VENTA, DEBIENDO SER DICHA DEFINICION DE ACUERDO AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SIENDO QUE EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA ES DE PISO DE CAUCHO ANTIMPACTO CONIPLAY EPDM; NO SE EVIDENCIA QUE DICHA DEFINICION (ALCANCE) HAYA SIDO INCLUIDO, LO QUE EN SU INTERPRETACION DIFIERE DE UN PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, TODA VEZ QUE SI BIEN ES CIERTO LO DEFINIDO EN LAS BASES INICIALES TIENE QUE VER CON PISOS, ESTOS NO TIENEN NADA QUE VER CON PISO ANTIMPACTO; MUCHO MECHOS QUE TENGAN QUE VER CON JUEGOS PARA EL USO DE NIÑOS; POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA, ADHIERA COMO EXPERIENCIA EL PISO DE CAUCHO ANTIMPACTO, DEBIENDO QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

SE CONSIDERARA COMO BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: (INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE MADERA INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE JEBE, INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE GRASS E INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE CAUCHO ANTIMPACTO Y/O INSTALACION DE CAPA DE PISO DE EPDM PARA PISO ANTIMPACTO)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION PARCIALMENTE (INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE MADERA INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE JEBE, INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE GRASS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20532403724	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SYBILLA SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SYBILLA SERVICIOS EIRL.	Hora de envío :	21:06:29

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

se consideran bienes similares a los siguientes: piso de madera, piso de jebe, piso de grass.

Nº 1 DEFINICIONES ¿BIEN SIMILAR, En relación con ello, por bien similar se entiende a aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es decir, aquella que cuente con las características del bien que se desea contratar , entendiéndose por semejante a aquello parecido y no necesariamente igual, de manera que, para efectos de la determinación de los requisitos de calificación, deberá tenerse en cuenta aquellos bienes parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca, y no aquellas exactamente referidas a bienes iguales o de cierto tipo en específico.

Poe lo que solicitamos se sirva ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como bienes similares a: adquisicion e instalacion de piso de madera, adquisicion e instalacion de piso de jebe, adquisicion e instalacion de cesp  d sint  tico decorativo.

Para poder fomentar la igualdad de trato y la mayor participaci  n de postores no habiendo, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2  , Item b), de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ac  pite de las bases : Secci  n: Especifico Numeral: 3.1 Literal: XVI P  gina: 26

Art  culo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N   30225, Art  culo 2   y 16  . D.S. N   344-2018-EF, Art  culo 8  

An  lisis respecto de la consulta u observaci  n:

de acuerdo a lo absuelto por el   rea usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION PARCIALMENTE (INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE MADERA INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE JEBE, INSTALACION Y/O VENTA DE PISOS DE GRASS)

Precisi  n de aquello que se incorporar   en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporar   a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan un PISODE CAUCHO ANTI IMPACTO CONIPLAY EPDM, la denominación CONIPLAY, hace referencia a la marca o al modelo del fabricante CONICA AG, tal como indica su pagina <https://www.conica.com/es/products/coniplay-ap/>, solicitar alguna marca o pretender dirigir el proceso a una marca en particular está prohibido por la LCE, por lo cual solicitamos que se elimine la denominación CONIPLAY y que se solicite, ADQUISICION E INSTALACION PISO DE CAUCHO ANTIPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRATO IGUALITARIO, IMPARCIALIDAD y EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION: SE SUPRIME CONY PLAY DE LAS ESPESIFICACIONES TECNICAS:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las características técnicas solicitan que sistema sea CONIPLAY OUTDOOR, nuevamente en este requisito se pretende orientar al fabricante CONICA AG, solicitar alguna marca o pretender dirigir el proceso a una marca en particular está prohibido por la LCE, por lo cual solicitamos que se elimine la denominación CONIPLAY, para promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRATO IGUALITARIO, IMPARCIALIDAD y EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE PARCIALMENTE LA OBSERVACION : SE SUPRIME CONIPLAY

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

El piso de caucho antigolpes y /o anti impactos debe pasar por estricto y rigurosas pruebas de laboratorio para determinar si es apto para amortiguar la caída del usuario, es por ello y de gran importancia solicitar el Certificado EN1176-1 (Superficie para área de juegos infantiles) Certificado EN1177 (Revestimientos de las superficies de las áreas absorbedores de impactos) que cumplan la aprobación de la certificación en el espesor solicitado de 20mm, para que la entidad pueda cerciorarse que esta escogiendo un piso absorbente de impactos y se salvaguarde la integridad de los usuarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, PRINCIPIOS EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION: y se solicita el Certificado EN1176-1 (Superficie para área de juegos infantiles) Certificado EN1177 (Revestimientos de las superficies de las áreas absorbedores de impactos)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Dado que el piso de caucho antigolpes será usado principalmente por niños es de vital importancia que cumpla estrictamente con parámetro de seguridad y toxicidad, es por ello que se debe requerir el Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3 (SEGURIDAD DE ELEMENTOS PARA NIÑOS) para que la entidad pueda corroborar que el pegamento de poliuretano utilizado no es toxico para los niños

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, PRINCIPIOS EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION: PRESENTAR el Certificado de toxicidad del aglutinante de poliuretano según la noma DIN EN 71-3 (SEGURIDAD DE ELEMENTOS PARA NIÑOS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

La superficie en contacto con el niño o usuario será la capa de EPDM y el AGLUTINANTE DE POLIURETANO, es por ello que exhortamos a la entidad solicitar que esta capa cuente con el CERTIFICADO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD de la MEZCLA DEL EPDM Y EL AGLUTINANTE, de esta forma garantizar que la superficie en contacto no es nociva para el usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, PRINCIPIOS EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION: PRESENTAR el CERTIFICADO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD de la MEZCLA DEL EPDM Y EL AGLUTINANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

La certificación de los productos van de la mano con la certificación del fabricante, ya que de esta manera se garantiza una eficiente producción de los elementos a utilizar, es por ello que exhortamos a la entidad solicitar los certificados ISO 14001,ISO40051 e ISO 9001 del fabricante a fin de corroborar la rigurosa fabricación de los materiales a utilizar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, PRINCIPIOS EFICACIA Y EFICIENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
NO SE ACOJE LA OBSERVACION, puesto que se estaría limitando la concurrencia de potenciales proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20545983789	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT MASTERS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:01:27

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

El objeto de la contratación es contar con un piso anti golpes y/o amortiguador de impactos, caídas, el cual esta compuesto por gránulos de EPDM, con resinas y/o pegamento de poliuretano, por ello solicitamos que se considere como experiencia a los pisos de poliuretano, pisos de POLIURETANO-EPDM, a fin de promover una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LA LCE, LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRATO IGUALITARIO, IMPARCIALIDAD y EQUIDAD

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
NO SE ACOJE LA OBSERVACION, puesto que se estaria limitando la concurrencia de potenciales proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

El presente proceso indica una marca en especial CONIPLAY DEL fabricante CONICA AG. Ello transgrede las normas de contratación del estado,.

Solicitamos a la entidad retirar la marca y estandarizar para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION: SE SUPRIME CONY PLAY DE LAS ESPESIFICACIONES TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Nuevamente se menciona un sistema CONIPLAY del fabricante CONICA AG. Mencionar alguna marca dentro del requerimiento vuelve a transferir las normas de contratación del estado.
Solicitamos a la entidad a retirar o suprimir la denominación del sistema que dirige hacia la marca CONICA AG. y requerir como: PISO DE CAUCHO CONTINUO ANTI-IMPACTO para una libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE PARCIALMENTE LA OBSERVACION : SE SUPRIME CONIPLAY

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Al ser un piso anti-impacto o anti golpes es indispensable que el sistema pueda cumplir con los certificados o test report: EN 1176-1, EN 1177.

Recomendamos a a la Entidad solicitar los certificados EN 1176-1, EN 1177 que todo sistema a nivel mundial cumple

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION: SE SOLICITA el Certificado EN1176-1 (Superficie para área de juegos infantiles) que cumplan la aprobación de la certificación en el espesor solicitado de 20mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

El piso de caucho ANTI-IMPACTO o ANTIGOLPES estará constantemente en contacto con los niños por ende recomendamos a la Entidad solicitar el certificado DIN EN 71-3 el cual esta concebido para SEGURIDAD DE ELEMENTOS PARÁ NIÑOS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION: SE SOLICITA (certificado DIN EN 71-3 SEGURIDAD DE ELEMENTOS PARÁ NIÑOS)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

La superficie de color del EPDM con Aglutinante de poliuretano estarán en contacto con los niños, es importante que estos elementos tengan un certificado de HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LA MEZCKA EPDM CON BINDER DE PU. Recomendamos a la Entidad incluir el certificado de HIGIENE Y SALUBRIDAD DE LA MEZCLA DE EPDM CON BINDER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:
SE ACOJE LA OBSERVACION: PRESENTAR el CERTIFICADO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD de la MEZCLA DEL EPDM Y EL AGLUTINANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Al ser productos importados los Materiales para el piso de caucho ANTI-IMPACTO la Entidad debe asegurarse de recibir un producto fabricado bajo los altos estándares de calidad mundial por ello la producción de los materiales debe llevarse bajo el ISO 9001 el ISO 45001 el ISO 14001 el ISO 50001,.

Recomendamos a la entidad solicitar los certificados de ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 50001

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

NO SE ACOJE LA OBSERVACION, puesto que se estaria limitando la concurrencia de potenciales proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-OEC-MPMN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI IMPACTO EPDM SISTEMA CONTINUO E=20MM A TODO COSTO, para la obra MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO DEL ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA.

Ruc/código :	20608438751	Fecha de envío :	27/03/2023
Nombre o Razón social :	SPORT FIELD ENGINEERING E.I.R.L.	Hora de envío :	22:40:54

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

El presente proceso solicitan pisos antigolpes amortiguantes, hechos insitu con Aglutinante de poliuretano y gránulos de EPDM.

Solicitamos a la Entidad incluir la experiencia los pisos poliuretano para una libre participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo a lo absuelto por el área usuaria:

SE ACOJE LA OBSERVACION y se acepta la experiencia en instalacion y/o venta de pisos poliuretano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorporará a las bases integradas