

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-266-2024-GRA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLASTICA 29 CM X 35.50 CM X 59.70 CM PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN LAS TRES CRUCES MIRAMAR Y ALTO DE LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA"

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:24:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para la CAJA PORTA MEDIDOR DE AGUA TERMOPLASTICA se requiere una serie de características técnicas y también se hace referencia a ¿INCLUIR ACCESORIO¿.
Debido a la poca información que se tiene, sírvase aclarar a que se refiere con ¿incluir accesorio¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 6.1. Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del postor se aclara que el accesorio que debe incluir es la CAJA PORTA MEDIDOR DE AGUA TERMOPLASTICA es la TAPA TERMOPLASTICA MEDIDOR C/VISOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-266-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLASTICA 29 CM X 35.50 CM X 59.70 CM PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN LAS TRES CRUCES MIRAMAR Y ALTO DE LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA"

Ruc/código :	20535515728	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	17:24:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Considerando los tiempos necesarios para la adquisición de la materia prima, el proceso de fabricación y los tiempos de envío, los cuales pueden tomar hasta 3 días, así como la cantidad y el volumen de los bienes a entregar. En aras de fomentar la pluralidad de postores, solicitamos a la entidad ampliar el plazo de entrega a 10 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Considerar el PRINCIPIO DE COMPETENCIA, el cual dispone que los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta no se puede ampliar el plazo de entrega por ruta critica del proyecto y cumplimiento de metas por lo que no podemos considerar un plazo mayor al que establece las bases primigenias

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-266-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLASTICA 29 CM X 35.50 CM X 59.70 CM PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN LAS TRES CRUCES MIRAMAR Y ALTO DE LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA"

Ruc/código :	20608455931	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GERMALU S.R.L.	Hora de envío :	20:01:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Se solicita que las medidas sean +-5cm de la caja porta medidor termoplástico, esto a fin de dar mayo pluralidad a los postores y no sea direccionado a una sola marca, DE ACUERDO A LA NTP 399.169-2013

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al postor que el presente requerimiento sera acondicionado a las medidas y limites según normativa NTP 399.169-2013

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-266-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLASTICA 29 CM X 35.50 CM X 59.70 CM PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN LAS TRES CRUCES MIRAMAR Y ALTO DE LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA"

Ruc/código :	20608455931	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GERMALU S.R.L.	Hora de envío :	20:01:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se Solicita que se considere la caja de agua con un peso de 2.8 Kg, para dar mayor pluralidad en las ofertas, teniendo en cuenta que siga la norma NTP399.169.2013

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la consulta del postor el area usuaria o corresponde debido a que el peso es directamente proporcional al espesor y resistencia del material (NTP399.169.2013)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-266-2024-GRA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLASTICA 29 CM X 35.50 CM X 59.70 CM PARA LA OBRA : " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES DE INCLAN LAS TRES CRUCES MIRAMAR Y ALTO DE LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO , PROVINCIA DE ISLAY, AREQUIPA"

Ruc/código :	20102108443	Fecha de envío :	22/10/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C.	Hora de envío :	21:58:48

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observan las bases, debido a que en la descripción del bien solicitado detalla lo siguiente: CAJA PORTAMEDIDOR DE AGUA POTABLE TERMOPLÁSTICA 29 cm X 35.50 cm x 59.70 cm.

En las dimensiones (29 cm X 35.50 cm x 59.70 cm) que se detallan en la descripción no guardan concordancia con las dimensiones que establece la norma de fabricación del producto NTP 399.169:2013 (Revisión 2018).

Solicitamos al Comité Especial que se modifique las medidas de acuerdo a las las dimensiones y tolerancias establecidas en la NTP 399.169:2013 (Revisión 2018).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NTP 399.169:2013 (Revisión 2018).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observacion del postor se precisa que se adicionará a las especificaciones tecnicas las medidas y limites +- según la normativa NTP 399.169:2013

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ACOGE LA OBSERVACION DEL POSTOR POR LO QUE SE PRECISARA Y ADICIONARA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE REQUERIMIENTO 6.1.