

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-18-2023-MPH/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE PANEL FOTOVOLTAICO DE 1.98MX 0.8M DE 320 W PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	15/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:45:44

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Principio de libre competencia

La entidad está solicitando un panel solar con características muy específicas (tamaño en pulgadas exactas, peso exacto, eficiencia, etc) particular de un sólo modelo y marca, cuando la LCE demanda el principio de libre competencia de postores.

Solicitamos a la entidad considerar que las características son mínimas y que los postores pueden proponer características superiores.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PREVIO ANALISIS DEL INFORME DE ABSOLUCION DEL AREA USUARIA SE TIENE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON LAS CARACTERISTICAS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE MATRIZ, PUDIENDO SER CON CARACTERISTICAS SUPERIORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-MPH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL FOTOVOLTAICO DE 1.98MX 0.8M DE 320 W PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	15/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:45:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad confirmara que no se descartará propuestas de paneles solares con características que superen lo solicitado, por supuesto cumpliendo la necesidad puntual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PREVIO ANALISIS DEL INFORME DE ABSOLUCION DEL AREA USUARIA SE TIENE NO SE DESCARTARAN CARACTERISTICAS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-MPH/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PANEL FOTOVOLTAICO DE 1.98MX 0.8M DE 320 W PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS ACTIVO Y PASIVO EN 20 LOSAS DEPORTIVAS EN LAS ZONAS PERIURBANAS AYACUCHO, SAN JUAN BAUTISTA Y CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	15/07/2023
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:45:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que no se descartará paneles solares con características superiores ocmo:

Caja de protección IP68

Tecnología: Half Cell o Celda Dividida

Dimensiones: 2024 x 1004 x 35 mm

Peso: 22.8kg

Potencia nominal: STC 340Wp

Tensión máxima sistema: 1500VDC

IMPP: 9.06

Número células: 144

Tipo conector: MC4

Eficiencia: 16.7

GF: 10 años on site¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

PREVIO ANALISIS DEL INFORME DE ABSOLUCION DEL AREA USUARIA SE TIENE TODAS LAS CARACTERISTICAS QUE SE REQUIEREN EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON CONSIDERADAS MINIMAS, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS PANELES DEBEN SER DE IGUAL O SUPERIOR A LAS CARACTERISTICA QUE LO SOLICITADO, Y CUMPLIR CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null