

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código : 10296125691

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE

Hora de envío : 20:12:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

la experiencia del personal clave dice ingeniero mecanico, quisiera saber si tambien vale ingeniero mecanico electrico ya que granparte de ingenieros mecancos lectricistas eran una sola facultad unsa, se solicita se amplie a ingeniero mecanico electricista,

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** b **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite la observación, por lo que, se admitirá que el profesional pueda ser un ingeniero mecánico electricista como responsable del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código : 10296125691

Fecha de envío : 21/04/2023

Nombre o Razón social : TORREBLANCA VARGAS JOHNNY ENRIQUE

Hora de envío : 20:16:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en profesionales clave solicitan un ingeniero de seguridad que puede ser industrial u otra ingenieria con 50 horas de especialidad o curso.

pero un ingeniero netamente de seguridad industrial de carrera ya no necesitarian esos cursos ya que estuvieron 5 años de carrera

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: b

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se admite la observación, la formación académica, no sustituye los cursos de capacitación que pueden llevar cada profesional, cuando este haya obtenido su título profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código :	20539548043	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	METAL MAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:46

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ADEMAS DE REQUERIR EQUIPAMIENTO ACORDE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SE SOLICITA SUPRIMIR LA POTENCIA DE GENERADOR Y SOLO SEA NECESARIO 01 EQUIPO, YA QUE ESTOS SE USARAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite parcialmente la observación, en cuanto a la potencia, lo solicitado será el requerimiento mínimo, pudiendo el postor ofrecer un equipo de mayor capacidad.
En cuando a la cantidad esta se varia a 01 unidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 21/04/2023

Hora de envío : 22:13:46

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE LA COMPRESORA REQUERIDA SEA DE 1HP A MAS, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE POSTORES, ADEMAS QUE LA POTENCIA QUE SE REQUIERE DEBA SER ACORDE AL OBJETO DEL SERVICIO

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** b.1 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite la observación, por lo que se requerirá una compresora de 1hp como mínimo, pudiendo ofrecer equipos de mayor capacidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 21/04/2023

Hora de envío : 22:13:46

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN CUANTO A LA FORMACIÓN REQUERIDA A LOS DOS PROFESIONALES SE SOLICITA AMPLIAR DE ACUERDO AL OBJETO DEL SERVICIO Y PROMOVER LA COMPETENCIA SIN LIMITAR A LOS POSTORES, POR TAL SENTIDO SE SOLICITA SE AMPLÍE AL PERSONAL CLAVE REQUERIDO COMO RESPONSABLE LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE INGENIERO CIVIL

ASIMISMO LA FORMACIÓN DEL INGENIERO DE SEGURIDAD SE AMPLIE A INGENIERO METALURGICO Y/O INGENIERO DE MINAS Y/O INGENIERO DE MATERIALES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite la observación:

Para el responsable del servicio, se adicionará en la formación académica: ingeniero civil

Responsable de seguridad

Se adicionará la formación académica de ingeniero metalúrgico y/o ingeniero minas y/o ingeniero materiales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código :	20539548043	Fecha de envío :	21/04/2023
Nombre o Razón social :	METAL MAS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:13:46

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE VIENE SOLICITANDO AL RESPONSABLE DEL SERVICIO UNA CAPACITACION EN SOLDADURA LO CUAL ES LIMITATIVO Y NO ES CONGRUENTE CON LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARA, TENIENDO EN CUENTA QUE SE CONTARA CON SOLDADORES QUE HARAN DICHA FUNCIÓN, RAZON POR LA CUAL SE SOLICITA SE SUPRIMA LA CAPACITACIÓN REQUERIDA AL RESPONSABLE DEL SERVICIO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se admite la observación por lo que se suprimirá dicha capacitación .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

Nomenclatura : AS-SM-11-2023-MDCC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y COBERTURA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AULA DE EDUCACION SECUNDARIA; EN EL (LA) IE JESUS DE NAZARETH - CERRO COLORADO JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR IX DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA.

Ruc/código : 20539548043

Nombre o Razón social : METAL MAS E.I.R.L.

Fecha de envío : 21/04/2023

Hora de envío : 22:15:32

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

EN U8N EXTREMO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SEÑALA QUE EN CASO SE PRESENTE PROBLEMAS CON LA MAQUINARIA DEBA SER REPARADO EN UNA HORA, LO CUAL ES MUY LIMITATIVO Y AUTORITARIO POR PARTE DE LA ENTIDAD, RAZON POR LA CUAL SE REQUIERE REFORMULAR ESE EXTREMO O SE SUPRIMA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.3 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para la reparación de maquinaria de ser el caso se de este tipo de contratiempos se coordinará con la residencia de tal manera que el plazo de reparación no retrase ni demore las actividades planificadas por el servicio a fin de cumplir con las metas previstas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null