

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20493962362	Fecha de envío :	18/04/2024
Nombre o Razón social :	BUILDING J & F S.A.C.	Hora de envío :	15:52:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos para una mayor participación y competencia de postores, que se incluya en formación académica del personal clave a profesional de la carrera de Ingeniera Electrónica, ya que también pueden realizar el tipo de trabajo solicitado en las bases, y asimismo existen profesionales de Ingeniería Electrónica que cuentan con amplia experiencia en el rubro solicitado, como instalación y mantenimiento de sistemas solares, instalación de pararrayos y mantenimiento de pozos a tierra.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la consulta, debido a que el servicio requiere de un profesional en la rama de ingenieria electrica o mecanico electrico como precisa en los Terminos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20601110301	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SAV CONSULTORIA Y OBRAS EN GENERAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	20:20:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar si dentro de las partidas a suministrar por el contratista se deberá considerar el pararrayos tipo ionizante de ser así se solicita adjuntar en los términos de referencia las especificaciones técnicas del pararrayo.

se solicita adjuntar los planos y especificaciones del mástil arriostrado del requerimiento (lo adjuntado no es visible), se solicita aclaración si todos los componentes serán de fierro galvanizado.

Para el tratamiento de la puesta a tierra solo se permitirá de bentonita sódica o se puede utilizar cemento conductor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la consulta, debido a que el los terminos de referencia se indican las características del bien solicitado asi como los planos correspondientes al mastil arriostrado que se debe instalar en el servicio, en el mismo tambien se indica que todos los componentes metalicos deben ser galvanizados, en el caso de la ejecucion del pozo a tierra queda en potestad del proveedor la mejor conformacion que garantice los ohmios solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20606574879	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	Hora de envío :	23:19:20

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
REVISAR, LA PROVINCIA DE LLACTA AYLLU NO EXISTE EN PUNO. CORREGIR LA UBICACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP. V **Literal:** CAP. V **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que se acoge la observacion, realizando el cambio de nombre de la provincia de Llacta Ayllu por Sandia que corresponde al tambo Llacta Pata

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizo la modificacion en el Item V de los terminos de referencia LUGAR DE LA PRESTACION O LUGAR DE ENTREGA DE SERVICIOS FINALES

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20606574879	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	Hora de envío :	23:19:20

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto al plazo de ejecución, se sugiere ampliar a un plazo de 60 días calendario, debido a que se debe realizar planos de fabricacion de mastil de pararrayos y su aprobación(5 días aprox), y la fabricacion de los mastil es 10 dias aprox. y debido a lo alejado y disperso que se encuentran las ubicaciones, implica un tiempo de logística en la compra de materiales, transporte al sitio de instalación y concretar lugar de alojamiento del personal técnico. (10 días aprox). Y la ejecución de los trabajos en cada zona, por su propio proceso constructivo es aprox unos 7 dias. y por los 5 lugares seria 35 dias aprox. Por lo que se sugiere ampliar a 60 días calendario el tiempo de ejecución del servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. I Literal: 1.8 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la consulta debido a que se requiere realizar el servicio lo antes posible y el proveedor requiere optimizar tiempos mejorando la propuesta de mano de obra en ejecucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20606574879	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	A & C INGENIERIA Y PROYECTOS SAC	Hora de envío :	23:19:20

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para mayor participación de postores se sugiere acoger como servicios similares a "SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap. III Literal: 3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que se acoje la consulta realizando las modificaciones en los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:24

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA NOS PUEDAN FACILITAR EL METRADO DETALLADO DE LOS ACCESORIOS PARA EL SOPORTE DEL PARARRAYOS EN ARCHIVO EXCEL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** TDR **Literal:** ANEXO 01 **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la consulta debido a que se encuentran indicados en los planos de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA PRECISAR EL RADIO DE ACCION QUE SE REQUIERE EL PARARRAYO, ASIMISMO LA ALTURA A LA CUAL SERA INSTALADO.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: ANEXO 01 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoge la consulta debido a que se encuentran indicados en los planos de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:24

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE LES SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE ADJUNTEN LOS PLANOS IE-1, IE-2 Y IE-3 EN FORMATO AUTOCAD O EN UNA MEJOR RESOLUCION DEL ARCHIVO PDF, EL QUE SE TIENE ADJUNTADO NO SE LOGRA VISUALIZAR BIEN

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** TDR **Literal:** ANEXO 01 **Página:** 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que se acoje parcialmente la observacion, se realizaran las modificaciones a los PDF de los planos para mayor resolucion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizo la modificacion del plano EI -01, EI -02, EI - 03

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
EN EL PLANO IE-03 NO SE VISUALIZA BIEN EL DETALLE Y LAS DIMENSIONES DE LA ZAPATA Z-1, SE LE SOLICITA ADJUNTAR EL ARCHIVO EN AUTOCAD

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** TDR **Literal:** ANEXO 01 **Página:** 81

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la observacion debido a que se encuentran indicados en los planos de los TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:54:24

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ACLARAR CUAL ES LA SECCION CORRECTA DEL CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, EN EL PLANO IE-02 INDICA EN EL DETALLE DEL CONECTOR AB, UNA SECCION DE 16MM2, SIN EMBARGO EN EL PLANO IE-1 INDICA UNA SECCIÓN DE 50MM2 ?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** TDR **Literal:** ANEXO 01 **Página:** 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que se acoje de manera parcial la observacion , indcando que el cable conductor debe de ser de 50 mm2

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se realizo la modificacion del plano EI -01, EI -02, EI - 03

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MIDIS/PNPAIS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE POZOS A TIERRA Y PARARRAYOS DE LA PARTE ELÉCTRICA DE LOS TAMBOS EN LA REGIÓN PUNO

Ruc/código :	20602309313	Fecha de envío :	19/04/2024
Nombre o Razón social :	SEGEHUA E.I.R.L.	Hora de envío :	23:57:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE LE CONSULTA SI SE PUEDE PROPONER OTRA SOLUCIÓN ALTERNATIVA COMO EL USO DE ELECTRODO CONDUCTIVO CON CEMENTO CONDUCTIVO PREFABRICADO EN LUGAR DE UTILIZAR EL METODO TRADICIONAL CON VARILLA DE COBRE QUE SE PLANTEA EN EL TDR?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: IE-01 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo absuelto por el area usuaria mediante Memorando N° D000670-2024-MIDIS/PNPAIS-UPS, se precisa que no se acoje la consulta debido a que en el caso de la ejecucion del pozo a tierra queda en potestad del proveedor la mejor conformacion que garantice los ohmios solicitados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null