

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10464227666 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | ARNALDO MARTINEZ YOMAC | Hora de envío : | 07:17:08 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Acogiéndonos al Principio de Libertad de Concurrencia y el Principio de Transparencia. habiendo revisado detalladamente las bases estándar, numeral 04 del tdr objeto del servicio, opinamos técnicamente que el servicio a contratar tiene dos partes esenciales siendo uno(01) planta de tratamiento y la segunda(02) sistema de impulsión para tanque elevado y pozo tubular. Por lo cual solicitamos al comité de selección amplie la definición de servicios similares, servicio de instalación de sistema de bombeo, en caso de no acoger lo solicitado, se solicita sustento técnico de su posicion.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

artículo 2 de la ley de contracciones del estado a). libertad de concurrencia.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá como servicios similares el servicio de instalación de sistema de bombeo

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Como objetivo del BIEN, en el literal:

e) Suministro e instalación de agua tratada al tanque elevado.

Confirmar distancia incluyendo subidas y bajadas de tubería a suministrar, además del material y diámetro requerido de la tubería, considerar adicionales en esa instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1.

Literal: 4 - e

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se sugete a la información proporcionada dentro de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Como objetivo del BIEN, en el literal:

f) Suministro e instalación del sistema de bombeo para el pozo tubular.

Confirmar distancia incluyendo subidas y bajadas de tubería a suministrar, además del material y diámetro requerido de la tubería, considerar adicionales en esa instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 4 - f Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se sugete a la información proporcionada dentro de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Como objetivo del BIEN, en el literal:

d) Análisis de la calidad de agua post tratamiento del agua.

Confirmar si del REGLAMENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, se requiere el análisis de TODOS los parámetros de la norma. Considerar que al confirmar la totalidad, el presupuesto se elevaría por los parámetros orgánicos a analizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 4 - d **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se tendrá que cumplir con todo lo especificado, según normatividad vigente, para asegurarse la calidad del agua para consumo humano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Como objetivo del BIEN, en el literal:

g) El funcionamiento de todo el sistema tenderá que ser automatizado

Confirmar qué tipo de automatización se requiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 4 - g Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La automatización solicitada abarca el proceso desde la extracción del agua del pozo tubular hasta su almacenamiento en el tanque elevado. Este sistema requerirá la implementación de sensores de nivel y presión para monitorear y controlar de manera eficiente el flujo y volumen de agua, garantizando un funcionamiento óptimo y seguro del sistema de abastecimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se presenta una imagen referencial donde no se considera MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN. ni MEMBRANA DE OSMOSIS INVERSA.

Sin embargo, en la descripción del proceso: menciona AMBOS procesos, confirmar cuál de las 2 es la tecnología solicitada (ULTRAFILTRACIÓN u OSMOSIS INVERSA), así mismo confirmar cuántas membranas requieren.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 8 - Inf. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La imagen es de carácter referencial. En todos los casos, las propuestas deberán ajustarse a lo indicado en la descripción, considerando como fundamento los resultados obtenidos en la calidad del agua cruda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dentro de la descripción del proceso mencionan que se va dosificar cloro, para lo cual es NECESARIO que el filtro de carbón activado debería ser ubicado luego del filtro post-cloro para la remoción del cloro residual. Incluir una columna de calcita para la regulación de las sales y regulación del pH, además de un filtro post carbón (en el caso en que la pregunta anterior se confirme que sería por OSMOSIS INVERSA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 8 - Inf. Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La imagen es de carácter referencial. En todos los casos, las propuestas deberán ajustarse a lo indicado en la descripción, considerando como fundamento los resultados obtenidos en la calidad del agua cruda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si la FINALIDAD de la planta es la obtención de agua potable o de agua pura para consumo humano directo. Ya que según su proceso quieren obtener agua potable que no necesariamente es para consumo directo, pero piden evaluarlo con el reglamento de agua para consumo.

En las descripciones no están siendo claros con ello. Así mismo, si el agua va a ser almacenada en un tanque, se debe considerar un GENERADOR DE OZONO para el almacenamiento prolongado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 8 - Inf. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El análisis de la calidad del agua tratada se realizará posterior al proceso de tratamiento, con el fin de asegurar que no existan contaminantes que puedan alterar la muestra y garantizar el cumplimiento de los estándares de potabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se adjunta un plano de ubicación de la planta.

Anexar el plano en mejor calidad de imagen para evaluación de las distancias requeridad de tuberías.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 9 - Inf. Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntara archivo de mejor resolución, en medida que la plataforma lo permita

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el informe de entrega, solicitan los costo por mantenimientos mensuales.

Confirmar si dichos costos deben ser agregados al presupuesto total del BIEN o requieren dicha información solo para preveer. De ser así, por cuánto tiempo requieren el mantenimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: 10 - INFOR Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El mantenimiento de los equipos no deberá ser incluido en la propuesta económica. Únicamente se proporcionará la información correspondiente al plan de mantenimiento como documentación destinada a la gestión del sistema por parte de los usuarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitar que el POSTOR cuente con un TÉCNICO PROPUESTO.

Se realiza 2 OBSERVACIONES:

1. Si requieren técnico, no pueden solicitar un INGENIERO.

2. Si es un BIEN, no es necesario presentar información sobre el personal a montar la PLANTA, es suficiente la confirmación de un técnico como referencia. (Tomar en consideración que si requieren validar un PROFESIONAL, ya no sería un BIEN, sino SERVICIO).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1. **Literal:** 12 - COND. **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluya a un técnico dentro del personal propuesto por el contratista para la adquisición del bien en el punto 12.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20608453106 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AGUAS LIMPIAS DEL PERU S.A.C. | Hora de envío : | 12:42:51 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
Confirmar si es VÁLIDO subir el brochure empresarial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1. Literal: e Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se deberá señirse a las bases del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518349253 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | HYDROMATIC PERU SAC | Hora de envío : | 14:18:37 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

No hay descripción del equipo de osmosis inversa, capacidad de tratamiento por día, de cuántas horas de trabajo.
- ¿Cuenta con tanques de almacenamiento de agua pretratada y agua tratada?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 01 Literal: 01 Página: 01

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- Se reitera:
- 1) Capacidad es de 1LPS.
 - 2) Se cuenta con tanques de almacenamiento de 7 y 5 m3. (Cruda y tratada)
 - 3) Los equipos a instalar deben soportar un trabajo continuo extremo de 20 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518349253 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | HYDROMATIC PERU SAC | Hora de envío : | 14:31:36 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Capacidad de tratamiento por día de cuántas horas de trabajo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 02 Literal: 02 Página: 02

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos a instalar deben soportar un trabajo continuo extremo de 20 horas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20518349253 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | HYDROMATIC PERU SAC | Hora de envío : | 14:31:36 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Cuenta con tanques de almacenamiento de agua pretratada y agua tratada

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 03 Literal: 03 Página: 03

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con tanques de almacenamiento de 7 y 5 m3. (Cruda y tratada)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600947193 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA S.A.C. | Hora de envío : | 18:36:29 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Cual es el valor de voltaje que se tiene para la alimentación eléctrica de la planta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Monofasico de 220V, obtenido de generación fotovoltaico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20600947193 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA S.A.C. | Hora de envío : | 18:36:29 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

La descarga de los equipos insitu también se debe de incluir en la propuesta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe incluir todos los costos para cumplir con los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura :AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20509853771 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGA & OZONO S.A.C. | Hora de envío : | 22:28:46 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
con que tipo de tension se cuenta? 220vac monofasico o 220vac trifasico?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Monofasico de 220V, obtenido de generación fotovoltaico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20509853771 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGA & OZONO S.A.C. | Hora de envío : | 22:28:46 |

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

podrian indicar el contacto del personal que supervisa el requerimiento para ver si es posible coordinar una inspeccion?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se realizara con el postor ganador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - UNIDAD EJECUTORA 1392 SUBREGION MANU

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-GSR-MANU-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20509853771 | Fecha de envío : | 14/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | MEGA & OZONO S.A.C. | Hora de envío : | 22:28:46 |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A parte del plano suministrado, pueden adjuntar algun resgistro fotografico, con la estructura que cuentan en campo?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 9 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El areá del lugar es tal como se muestra en el plano adjunto en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null