

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20499717963	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIALIZADORA DE FABRIC. ELECT. SAC	Hora de envío :	12:59:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para propiciar una mayor gama de postores solicitamos se considere como experiencia en venta suministro de conductores eléctricos en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. El concurso requiere empresas con experiencia en suministro de anunciadores de alarmas y no experiencia en suministro de conductores eléctricos en general que no son similares al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:16:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LA VENTA DE TABLEROS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MEDICIÓN PARA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se modifica las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 3.2, literal B del Capítulo III de las Bases Administrativas, se modifica el párrafo de bienes similares a:

"Suministro de relés de protección y control y/o suministro de medidores multifunción para subestaciones eléctricas y/o suministro de equipos de alta tensión mayores o iguales a 30kV para subestaciones eléctricas, y/o Tableros de Protección y/o Control y/o Medición".

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	18:16:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CON RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SOLICITAMOS QUE SE CONSIDERE COMO BIENES SIMILARES A LA VENTA DE TABLEROS DE CONTROL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: CAPITULO 3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se modifica las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 3.2, literal B del Capítulo III de las Bases Administrativas, se modifica el párrafo de bienes similares a:  
"Suministro de relés de protección y control y/o suministro de medidores multifunción para subestaciones eléctricas y/o suministro de equipos de alta tensión mayores o iguales a 30kV para subestaciones eléctricas, y/o Tableros de Protección y/o Control y/o Medición".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases se indica:

¿ Para el montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos, EL CONTRATISTA brindará el soporte técnico correspondiente para la operación y funcionamiento de los equipos.

Por favor su apoyo indicando, el tiempo requerido para el soporte técnico solitado, contabilizado posteriormente a la entrega del bien.

Tambien indicar si el soporte será de forma remota o presencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que posterior a la entrega del bien, la contratista dispondrá de 7 días hábiles para que de manera presencial realice la configuración y verificación del correcto funcionamiento de todas las entradas y salidas del anunciador en las oficinas de la UMT HIDRANDINA en Trujillo. Así mismo, para la puesta en servicio de los anunciadores, el contratista participara de manera virtual para absolver las dudas que se presenten en cada Subestación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 12.3 del "Capítulo III REQUERIMIENTO" de las Bases Administrativas, se agrega el siguiente párrafo:

"Posterior a la entrega del bien, la contratista dispondrá de 7 días hábiles para que de manera presencial realice la configuración y verificación del correcto funcionamiento de todas las entradas y salidas del anunciador en las oficinas de la UMT HIDRANDINA en Trujillo. Así mismo, para la puesta en servicio de los anunciadores, el contratista participara de manera virtual para absolver las dudas que se presenten en cada Subestación.".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En las bases del concurso se solicita la convocatoria y presencia de hidrandina S.A en las inspecciones y pruebas en fábrica.

Debido a la cantidad de paneles de alarmas que se están requiriendo (21 paneles), requerir del servicio de pruebas FAT implicaría altos costos asociados al presente requerimiento, aproximadamente un 25% del monto de la presente licitación, siendo un monto considerable para Hidrandina.

Entendemos la preocupación de Hidrandina de que estos equipos sean fabricados en optimas condiciones, para ello en beneficio de Hidrandina solicitamos que las pruebas FAT sean de forma OPCIONAL y que se solicite de forma OBLIGATORIA la entrega de los test reports de forma fisica y virtual que se hacen para cada panel de alarma como parte de su fabricación, con ello Hidrandina tendría la certeza que los equipos cumplen con los procedimientos de fabricación adecuados y se ahorrarían un monto importante para el presente requerimiento.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.4 Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta. Se modifican las Bases Administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En el numeral 8.4 del Capítulo III de las Bases Administrativas, se modifica el siguiente párrafo como sigue:

"8.4 Convocatoria y presencia de hidrandina s.a. en las inspecciones y pruebas en fabrica (OPCIONAL)  
EL CONTRATISTA informará continuamente a HIDRANDINA S.A. sobre los programas de producción para las verificaciones, controles y pruebas.  
EL CONTRATISTA comunicara por escrito a HIDRANDINA S.A., con un mínimo de treinta (30) días de anticipación, la fecha y el lugar de las inspecciones, verificaciones y pruebas en fábrica (OPCIONAL).  
....."

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Por favor indicar que el mantenimiento preventivo solo implica el suministro de manuales de operación y mantenimiento del fabricante de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8.17 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el mantenimiento preventivo indicado en las Bases Administrativas, esta referido a que el Contratista debe proporcionar los manuales de operación y mantenimiento para que HDNA realice los correspondientes mantenimientos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Retirar del Capítulo III Requerimiento de las Bases Administrativas el subtítulo "numeral 8.17 de Prestaciones accesorias a la prestación principal" y el numeral 8.17.1 Mantenimiento preventivo.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dado que el presente requerimiento cuenta con prestaciones accesorias y según Ley de Contrataciones con el estado, el postor debe indicar en su oferta los montos asociados a prestación principal y prestación accesoría, solicitamos enviar el formato correcto para su llenado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: anexo 6 Literal: anexo 6 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el presente concurso no considera un monto por las prestaciones accesorias indicadas en el numeral 8.17 del Capítulo III de las Bases Administrativas por cuanto, el mantenimiento es realizado por Hidrandina, el servicio post venta y la capacitación y entrenamiento del fabricante en el manejo de los anunciadores de alarma, podrá hacerse de manera virtual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En las tablas de datos técnicos se solicita una tolerancia de -15/+15 %, dado que las tensiones de alimentación de los paneles de alarmas según la tabla adjunta de la pagina 21, los valores se encuentran en el rango de 125 - 250 VDC. En ese sentido, solicitamos a Hidrandina que la tolerancia de alimentación de los paneles de alarmas sean de -15/+15 Voltios, esto permitirá mayor pluralidad de postores en beneficio de Hidrandina.

1.11 Tolerancia -15/+15 V cc/ac

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.18.1 Literal: 1.11 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la consulta. Las tolerancias requeridas para la alimentación de los anunciadores, se expresan en porcentaje de la tensión nominal del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20349027985	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	PROCETRADI S.A.C.	Hora de envío :	18:31:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

En las tablas de datos técnicos se solicita kit de etiquetas, entendemos que Hidrandina solicita las etiquetas con la finalidad de rotular a que componente hace referencia el panel de alarma al momento de registrar un evento.

Sin embargo, consideramos que esta solución es técnicamente desfasada y presenta desventajas, como el deterioro de las etiquetas con el paso del tiempo.

Nuestro panel de alarma incorpora una pantalla moderna que permite al usuario visualizar el encendido de las alarmas, además de identificarlas mediante cuadros de escritura configurables directamente en el dispositivo. Esto ofrece una solución más duradera y eficiente, ya que permite editar y reconfigurar las alarmas y sus rótulos sin necesidad de adquirir o reemplazar etiquetas físicas.

Para más detalles técnicos, puede consultar la ficha del producto en el siguiente enlace:

<https://www.arcteq.com/product/aq-s254-alarm-and-indication-device/>

En ese sentido, proponemos que la especificación sea:

1.22 Kit de etiquetas: Sí, sticker o display.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8.18.1 Literal: 1.22 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se modifica la TDT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la TDT del Capítulo III de las Bases Administrativas (numeral 8.18.1):

En el ítem 1.22 se modifica el requerimiento de la característica "KIT de etiquetas" a "SI, Sticker o Display".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

3.2.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

Confirmar que no aplica para este concurso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2.2 Página: 9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en la presente contratación, no se ha considerado un monto por prestaciones accesorias, por tanto no se requiere Carta de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias. Sin embargo este concepto se encuentra establecido y estandarizado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Cuanto tiempo de antigüedad máxima debe tener la vigencia de poder del representante legal.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según las bases estándar no se especifica una fecha de antigüedad máxima para la presentación de la vigencia de poder sin embargo se sugiere alcanzar el documento con una fecha de antigüedad máximo de 03 meses a la fecha de presentación de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si los precios pueden ser en dólares americanos y el pago de Hidrandina también sea en dólares americanos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la oferta del postor así como el pago por los bienes de la presente contratación, se realiza en moneda nacional - soles.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Objetivo General  
Adquirir 21 anunciadores de alarmas para las subestaciones de transmisión de HIDRANDINA S.A., a fin de reemplazar los existentes, con lo cual se garantizará la operatividad y disponibilidad de las subestaciones.  
Por favor confirmar cual es la marca, modelo de los anunciadores existente en cada una de su subestaciones para poder cotizarles de preferencia la misma marca y modelo así como de las mismas dimensiones, esto es muy importante para que durante le montaje e instalación de los nuevos anunciadores no tengan que hacer trabajos mecánicos de adaptación a los calados existentes, el beneficio de considerar este punto para hidrandina será que los montajes serán mas rápidos y sencillos para garantizar la operatuvidad y disponibilidad de las subestaciones porque mantendran inclusive la misma disposición de las conexiones eléctricas.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 6.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que los anunciadores de alarmas instalados en las Subestaciones son de la marca Mauell, modelo ME-3011b de 12 a 60 puntos. Se precisa que el montaje de los anunciadores de alarma lo realiza Hidrandina; el postor ganador coordinará con la UMT de Hidrandina para seleccionar el modelo a suministrar cuyas dimensiones se asemejen al existente para reducir los trabajos de montaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Si en caso la tensión de campo no pueda fabricarse a 220Vdc o 250Vdc porque no está dentro del rango de producción de la fábrica, por favor confirmar si para estos anunciadores que requieren esta tensión de campo les podemos ofrecer en 24Vdc que se podría conseguir de una fuente integrada que está en el mismo anunciador.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la tensión de campo podrá ser 24Vdc por medio de una fuente integrada en el mismo anunciador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:  
1.18 de TDT Protocolo de sincronización de tiempo ustedes solicitan NTP obligatorio, opcional IRIG-B, confirmamos que nuestra representada solo tienen disponible la opcion de sincronizacion por IRIGB, (sincronismo / pulso de 24Vdc o 5Vdc a solicitud), por favor dar su conformidad a este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.18.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge la consulta. Se modifica las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
En la TDT del Capítulo III de las Bases Administrativas (numetral 8.18.1):  
En el ítem 1.18 se modifica el requerimiento de la característica "Protocolo de sincronización de tiempo" a "NTP o IRIG-B".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

1.19 de TDT ustedes piden registro de eventos mínimo 1020, confirmamos que nuestros anunciadores se suministran con un software que le permite la visualización y la descarga de hasta 1024 registros de eventos a través del puerto RS485. Lo único que hay que tener presente es que este software tiene que ejecutarse en modo de compatibilidad para sistema operativo Windows XP, denos su conformidad a este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.18.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el anunciador podrá suministrarse con el sistema operativo Windows XP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

8.18.3 Tabla de Datos Técnicos del Item 1 - Información técnica requerida para la suscripción del contrato

1.25 Software de configuración, confirmamos que nuestros anunciadores se suministraran sin costo de licencia para configurar los anunciadores a través del puerto RS232. Lo único que hay que tener presente es que este software tiene que ejecutarse en modo de compatibilidad para sistema operativo Windows XP, denos su conformidad a este punto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.18.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que el anunciador podrá suministrarse con el sistema operativo Windows XP.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

1.28 Secuencia de Operación, confirmamos que nuestros anunciadores de alarma trabajan con las secuencias ISA-18.1 o ISA-18.2, por favor denos su conformidad.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** III    **Literal:** 8.18.4    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se confirma que los anunciadores de alarmas podrán suministrarse con secuencias de maniobra ISA-18.1 ó ISA-18.2.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

1.30 Garantía, confirmar si podrían aceptar solo 1 o 2 años de garantía como es habitual por ser un equipo menor como el anunciador de alarmas. Es descalificatorio no cumplir con la garantía de 10 años que piden?

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** III      **Literal:** 8.18.4      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la consulta. Se modifica las Bases Administrativas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En la TDT del Capítulo III de las Bases Administrativas (numetral 8.18.1):

En el ítem 1.30 se modifica el requerimiento de la característica "Garantía" a "2 años".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-109-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANUNCIADORES DE ALARMAS 48 VCD, CON SEÑALES PARA TABLEROS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE SUBESTACIONES DE TRANSFORMACIÓN DERIVADO DEL CONCURSO LP 010-2023-HDNA-1

Ruc/código :	20100687462	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	VAINSTEIN & INGENIEROS S.A.	Hora de envío :	21:22:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

1.18 Protocolo de Comunicaciones- Solo mencionan el uso del DNP3.0, sobre TCP/IP, por favor reconsiderar el uso del protocolo 61850 en los equipos nuevos que van a adquirir -como en este caso de los anunciadores de alarmas- para utilizarse en sus subestaciones eléctricas y estén preparados para futuras modernizaciones que Hidrandina vaya a realizar en sus subestaciones existentes -de esto modo no tengan que volver a adquirir nuevos equipos. El protocolo IEC 61850 y DNP3.0 tienen características y ventajas diferentes. Sin embargo, el IEC 61850 es considerado una opción superior y más ventajoso en muchos casos debido a varias razones técnicas en comparación con DNP3.0. Denos su conformidad que también aceptaran anunciadores con protocolo 61850 ya que este vienen con mas funcionalidades y herramientas útiles para la integración en subestaciones eléctricas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 8.18.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta. Se modifica las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En la TDT del Capítulo III de las Bases Administrativas (numetral 8.18.1):  
En el ítem 1.18 se modifica el requerimiento de la característica "Protocolo de comunicaciones" a "DNP 3.0 sobre TCP/IP y/o IEC61850".