

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20600559428	Fecha de envío :	27/05/2024
Nombre o Razón social :	ECN PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECN PROCESS AUTOMATION S.A.C.	Hora de envío :	16:05:48

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

La característica solicitada de indicador segmental sin botones, hace referencia a una marca y modelo en específico, por lo que de acuerdo a la pluralidad de postores que debe de participar solicitamos ampliar dicha característica a admitiendo el ajuste del rango vía funcionalidad de bluetooth

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: V Literal: V Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

No se acoge solicitud, debido a que en bases se solicita indicador digital con interruptor de ajuste de rango y los equipos con configuración vía bluetooth no cuentan con indicador digital. Para configuración el equipo, se requeriría un accesorio adicional, el cual no forma parte de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	09:01:05

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se indica que se consideran bienes similares a todo instrumento de medición eléctrica como: analizadores de rede, pinzas amperimétricas, multimétros digitales, megohmetros, osciloscopio portátiles, sin embargo, dichos bienes no corresponden técnicamente al objeto del requerimiento de transmisores de presión.

Con el sentido anterior, se solicita que se aclare la experiencia del postor de acuerdo con el objeto del requerimiento, ya que actualmente este punto en las bases actuales no tiene correlación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que la experiencia del postor en bienes similares, se estará considerando: Analizadores de Redes, Pinzas Amperimétricas, Multímetros Digitales, Megohmetros, Osciloscopio portátiles, que son instrumentos electrónicos de medición que estamos considerando como bienes similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	09:01:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la ficha técnica de bienes se solicita que el transmisor tenga un rango de medición de -1 a 20 bares o superior, sin embargo, por experiencia técnica se entiende que un rango de -1 a 16 bares es suficiente para el proceso de medición y tratado de aguas. Se solicita al comité técnico que se cambie el rango de presión de -1 a 16 bares, ya que los equipos de presión tienen un rango adicional por encima de la presión nominal que los protege ante algún pico de sobrepresión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: V Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge solicitud. Se considerará rango de -1 a 16 o superior, valores suficientes para medición de nuestro proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 26 se agregará en bases (se considera también respuesta a la consulta 9):
Rango de Medición: -1 a 16 bar o superior.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20504203531	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION INDUSTAGRI S.A.C.	Hora de envío :	10:31:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se menciona en la experiencia en ventas como bienes similares Analizadores de Redes, Pinzas Amperimétricas, Multímetros Digitales, Megohmetros, Osciloscopio portátiles.

En todo caso solicitamos considerar adicionalmente como materiales similares: instrumentación en general : transmisores de presión, temperatura, flujo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge parcialmente lo solicitado. Se agregará en experiencia de ventas como bienes similares: transmisores de presión, temperatura, flujo.

No se acoge instrumentación en general, por no indicar a que equipos específicos se refiere

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 27 se agregará en bases.

Experiencia del postor en la especialidad (se considera también respuesta a las consultas: 4, 5, 7 y 24)

Se considerará como bienes similares venta de: transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo, Manómetros, flujómetros, controladores I/P, Convertidores I/P, Sensores/transmisores de presión, dataloggers de presión, flujómetros y medidores de flujo.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20600578104	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	14:34:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

solicito ampliación de experiencia según especificados en las bases de la licitación ¿ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION¿ solicita como bienes multímetros, amperímetros y ohmímetros. Sin embargo, consideramos que estos equipos no están directamente relacionados con los transmisores de presión, que son los instrumentos solicitados en la licitación para medir la presión (relativa, absoluta o diferencial) de fluidos y gases en todo tipo de procesos y aplicaciones industriales.

En función de la naturaleza específica de los transmisores de presión, solicitamos respetuosamente que se amplíen los requisitos de experiencia para incluir los siguientes instrumentos, que son más pertinentes para este tipo de aplicaciones:

- Manómetros
- Flujómetros
- Controladores I/P
- Convertidores I/P
- transmisores de presion y/o equipos o repuestos para líneas hidráulicas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge parcialmente lo solicitado. Se agregará a experiencia de ventas como bienes similares: Manómetros, flujómetros, controladores I/P, Convertidores I/P, transmisores de presión.
No se acoge equipos o repuestos para líneas hidraulicas, por ser muy generales y no especificar a que equipos especificos se refiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 27 se agregará en bases.
Experiencia del postor en la especialidad (se considera también respuesta a las consultas: 4, 5, 7 y 24)
Se considerará como bienes similares venta de: transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo, Manómetros, flujómetros, controladores I/P, Convertidores I/P, Sensores/transmisores de presión, dataloggers de presión, flujómetros y medidores de flujo.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:43:42

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
CONSULTA/OBSERVACION 1.
En el Capitulo III , Numeral 3.1, Literal V
V. Características Técnicas.

Solicitamos que indiquen y confirmen el tipo de alimentacion, si es a bateria y/o alimentacion electrica VAC o VDC.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se indica que la alimentación debe ser electrica en 24 VAC o 24 VDC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se agregará en pagina 26
Alimentación: Eléctrica en 24 VAC o VDC.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20267203467	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	CTM TECNOLOGIA Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:43:42

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA/OBSERVACION 2.

En el Capitulo III , Numeral 3.2.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a todo instrumento de medición eléctrica como: Analizadores de Redes, Pinzas Amperimétricas, Multímetros Digitales, Megohmmetros, Osciloscopio portátiles.

Los bienes indicados ahí, no tienen ninguna similitud con el objeto del concurso porque lo solicitado es la adquisición de trasmisores (sensores) de presión de agua para reemplazar equipos de medición de presión en las líneas de impulsión y árbol de descarga de las 129 estaciones de bombeo de agua., y en primer lugar para que tenga similitud los equipos mencionados tendrían que tener esa misma aplicación , es decir tener contacto con la variable de proceso y con el fluido, ademas los equipos solicitados deben de tener salida de señal de 4-20 mA, deben de tener protección IP66/67 , etc y todo lo demás indicado en los términos de referencia o especificaciones técnicas, por donde se le mire no hay nada de similitud, por lo que se solicita que se considere equipos similares lo siguientes: Sensores/ transmisores de presión en general, dataloggers de presión en general , Sistemas y equipos de medición de variables de proceso como Flujo de agua, otros

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge lo solicitado. Se agregará en experiencia de ventas como bienes similares: Sensores/transmisores de presión, dataloggers de presión y flujometros.

No se acoge los términos: general y otros, por no identificar equipos especificos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 27 se agregará en bases.

Experiencia del postor en la especialidad (se considera también respuesta a las consultas: 4, 5, 7 y 24)

Se considerará como bienes similares venta de: transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo, Manómetros, flujometros, controladores I/P, Convertidores I/P, Sensores/transmisores de presión, dataloggers de presión, flujometros y medidores de flujo.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA - CARACTERISTICAS TECNICAS

Por pluralidad de postores se solicita que acepten "HART Revision 5" ,compatible y funcional, de acuerdo a lo especificado en las bases.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que si se aceptará HART 5, según lo indicado en bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA - CARACTERISTICAS TECNICAS

RANGO DE MEDICION:

Se solicita que acepten (¿ 1.0 a 55 bar) ya que es mejor y de mas amplio espectro.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge parcialmente lo solicitado. Se aceptara el rango inferior de 1.0 Bar.

El rango superior de 55 Bar cumple con lo solicitado en las bases; toda vez que se pide 16 Bar o Superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 26 se agregará en bases (se considera también respuesta a la consulta 3):

Rango de Medición: -1 a 16 bar o superior.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISITICAS TECNICAS

Se solicita que también se pueda aceptar el span indicado y que tambien se pueda configurar hasta 55 bar. Esto da mayores funcionalidades a la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que el valor del span de 55 Bar, cumple con lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

PARTES HUMEDAS

Se solicita que las partes húmedas también puedan aceptar Alloy c-276 ya que tienen mejores prestaciones

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de Postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge lo solicitado. Se agregará en bases, material alloy c-276 para partes húmedas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 26 se agregará en bases.

Partes Húmedas: Alloy c-276

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita que para el diafragma tambien acepten alloy c-276 ya que tiene mejores prestaciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge lo solicitado. Se agregará en bases material alloy c-276, para diafragma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 26 se agregará en bases.

Diafragma: Alloy c-276.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita que para la carcasa del transmisor tambien acepten en aluminio.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge lo solicitado. Se agregará en bases en carcasa de transmisor de aluminio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
En pagina 26 se agregará en bases.
Carcasa del transmisor: Aluminio.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita que tambien acepten la carcasa del transmisor en SST (acero inoxidable), mejores prestaciones.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge solicitud. Se agregará en bases en material de carcasa de transmisor: SST(acero inoxidable).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 26 se agregará en bases.
Carcasa de transmisor: SST(Acero inoxidable).

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita que acepten el 1/2 NPT hembra, tal como indican en las bases

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:
EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que se aceptará conexión 1/2 NPT hembra según bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

FICHA TECNICA DE BIENES - CARACTERISTICAS TECNICAS

Se solicita que acepten y exijan el certificado de calibración como indica las bases.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

No se acoge solicitud, debido a que en bases se solicita Certificado de test de prueba, calidad, manual de operación. No se pide certificado de calibración.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que solo están pidiendo el transmisor de presión.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Aclaración

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que el equipo debe tener integrado: indicador, transmisor y sensor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita que puedan ampliar a 105 dias el plazo de entrega , solo es 15 dias mas de lo que esta en las bases, lo cual no ocasionara ningún perjuicio a sedapal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap III Literal: 3.1 7 a) Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

No se acoge solicitud. Debido a que el tiempo de entrega fue definido en la indagacion de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En caso de no aceptar 105 días de plazo de entrega, se solicita que puedan aceptar 100 días el plazo de entrega , el cual ayudaría a los distintos proveedores poder participar en esta licitación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 7 a) Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

No se acoge solicitud. Debido a que el tiempo de entrega fue definido en la indagacion de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Normalmente, estos equipos están compuestos por tres partes:

- Sensor (que se coloca dentro de la tubería o tanque)
- Sello
- Transmisor de presión

Por favor, confirma si solo será necesario el transmisor de presión. Si no es así, se solicita especificar cómo será la instalación del equipo , el diámetro de la tubería, el tipo de fluido, la temperatura, la presión y el flujo.

Esta información es necesaria para evitar ambigüedades y garantizar que la entidad no se vea perjudicada. Y los postores puedan cotizar de manera clara y eficiente.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Aclaración

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que el equipo debe tener integrado: indicador, transmisor y sensor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SI es un lugar de alta presion se solicita que se exija hasta 55 bar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que el postor puede presentar hasta 55 Bar, de acuerdo a lo especificado en las Bases; sin embargo no es una exigencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:12:12

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que solo sera entrega de bienes y no instalacion, en este caso, sera entrega del transmisor de presion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Aclaración

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se confirma que solo es entrega de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20293331066	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	PRECISION PERU S.A.	Hora de envío :	21:29:27

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita que también acepten con soporte de montaje, tener algo adicional no perjudicaría al usuario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Pluralidad de postores

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se aclara que no se solicita soporte de montaje; sin embargo el Postor podrá ofertar con soporte de montaje, el cual no es una exigencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSMISOR (SENSOR) D/PRESION

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	28/05/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	21:38:47

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

dentro de la experiencia además de lo solicitado solicito se amplié la experiencia a medidores de flujo, siendo este equipos medición similar a los demás equipos solicitados para acreditar la experiencia

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EN ATENCION AL MEMORANDO N° 321-2024-EGEB-AR

Se acoge solicitud. Se agregará a experiencia del postor, medidores de flujo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 27 se agregará en bases.

Experiencia del postor en la especialidad (se considera también respuesta a las consultas: 4, 5, 7 y 24)

Se considerará como bienes similares venta de: transmisores de presión, transmisores de temperatura, transmisores de flujo, Manómetros, flujómetros, controladores I/P, Convertidores I/P, Sensores/transmisores de presión, dataloggers de presión, flujómetros y medidores de flujo.