

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20451540336 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 17:27:03 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar quien realizará la maniobra del corte de energía de la Subestación

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. No existe maniobra de corte de energía, debido a que la subestación se encuentra en vacío.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20451540336 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 17:27:03 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si los EPPs a utilizar en el trabajo requieren de alguna condición en específico.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. Los EPPs es a responsabilidad del contratista de acuerdo a la naturaleza del trabajo, el mismo debe garantizar la seguridad total de todo su personal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20451540336 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 17:27:03 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar los días u horarios previsto para el trabajo, especificar.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 0 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. El cronograma de trabajo será elaborado por el contratista dentro de hora de trabajo de 7:00 am a 4:00 pm en días calendarios, en concordancia al numeral 13 de los términos de referencia y aprobado por la Residencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20451540336 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA | Hora de envío : | 17:27:03 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que no se realizará el mantenimiento (limpieza)

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 0 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. los trabajos a realizar no incluye mantenimiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se pide por favor ampliar la experiencia del postor en la especialidad a: Servicios de pruebas eléctricas a subestaciones de potencia y/o mantenimiento a transformadores eléctricos de Alta y/o Media tensión, y/o Montaje de Subestaciones Eléctricas. Gracias.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante SE ACLARA no se puede ampliar puesto lo señalado "mantenimiento a transformadores eléctricos de alta y/o media tensión y/o montaje de subestaciones eléctricas" no son servicios similares al objeto del presente proceso de selección el cual no garantizaría el cumplimiento de los términos de referencia, así mismo se precisa el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación en atención al numeral 29.8 del Art. 29 del RLCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos ampliar el Plazo total de 10 a quince (15) días calendarios. Esto debido a que en el punto 14 (ENTREGABLES) de la presente página, se están considerando 3 juegos de Informes Técnicos a hacer elavodaros dentro de dicho plazo de ejecución del servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 13 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante SE ACLARA, que la solicitud de ampliación de plazo no puede ser modificado puesto que son pruebas para ejecución de menor tiempo así mismo la indagación de mercado se oferto el plazo dentro de los términos de referencia evidenciándose pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE se solicita por favor ampliar la experiencia del INGENIERO SUPERVISOR a Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, y/o Proyectos y/o Obras de Alta y/o Media Tensión. Gracias.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante SE ACLARA, no se puede ampliar puesto lo señalado "Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas, y/o Proyectos y/o Obras de Alta y/o Media" no garantizaría el cumplimiento de los términos de referencia, puesto que el profesional solicitado tiene que tener la especialidad en las pruebas que se realizara así mismo se precisa el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación en atención al numeral 29.8 del Art. 29 del RLCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos el plano eléctrico y mecánico del Transformador de Potencia para verificar las cantidades de protecciones propias del Transformador a su vez la cantidad y distribución de los Transformadores de corriente inmersos en los bushings del Transformador de 2MVA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. Que se adjunta plano eléctrico y mecánico del Transformador de Potencia en formato pdf.con las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Pruebas de Seccionadores:

Indica realizar pruebas de tiempos de apertura y cierre. Confirmar si dicho Seccionadores tienen bobinas de apertura y cierre, para poder realizar dicha prueba.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. Si cuentan con bobinas de apertura y cierre.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

Ruc/código : 20544365992

Nombre o Razón social : SETSERVICES S.A.C

Fecha de envío : 02/08/2023

Hora de envío : 20:26:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

RECURSOS:

Indica uso de equipo CT Analyzer, lo cual es de una marca especifica y se estaria descartando el uso de otra marca o modelo de equipo. Confirmar si se puede usar equipo similar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta del participante se ACLARA. La utilización de equipos similares que tenga las mismas funciones y precisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS ELECTRICAS A SUBESTACIONES DE POTENCIA (META: 204)

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20544365992 | Fecha de envío : | 02/08/2023 |
| Nombre o Razón social : | SETSERVICES S.A.C | Hora de envío : | 20:26:06 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
en Pruebas de Transformadores de Tensión, indica descarga parciales, pero en la pagina 22 no indica lo mismo. Indicar si se realizara o no la prueba de descarga parciales solo a los Transformadores de Tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De la evaluación del contenido señalado por el participante el tipo de formulación es una observación por lo que SE ACOGE el mismo se corregirá en los términos de referencia. Pagina 22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
prueba de relación de transformación y polaridad