

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : PODER JUDICIAL

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GG-PJ-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicio de alquiler de equipos para el Sistema de control ambiental de precisión en el Data Center principal de la Sede Javier Alzamora Valdez

Ruc/código : 20602373119

Nombre o Razón social : SAI INTEGRAL S.A.C.

Fecha de envío : 22/09/2023

Hora de envío : 19:00:33

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Respecto a características de equipos requeridos, las bases indican con Certificado AHRI. Considerando que esta certificación es para equipos fabricados en EE. UU., donde alimentación es trifásica 208 $\sqrt{3}$ V. Esto contradice solicitud tensión de entrada indicada en las bases, solicita alimentación: 208-230V, 360-390 V/3 fases/60 Hz, ya que impediría la participación de los equipos 360-390VAC trifásicos. Con el fin de levantar incongruencia, se solicita a la Entidad precisar nivel de tensión requerido o pueda retirar requerimiento de Certificado AHRI solicitado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

De conformidad con la opinión técnica del área usuaria, se aclara que, la ENTIDAD proporciona una tensión trifásica 220V o 380V para la alimentación de los equipos de AAP, tipo In Row (Inyección Directa), en ese sentido se dará como opcional la certificación AHRI, aceptando certificaciones; Conformité Européenne - CE o Underwriters Laboratories -UL.

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / NORMAS TÉCNICAS - Certificación:

DICE: Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute - AHRI.

DEBE DECIR: Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute - AHRI o Certificaicones Conformité Européenne - CE o Underwriters Laboratories -UL.