

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código : 20608926071

Fecha de envío : 10/04/2023

Nombre o Razón social : GASAPI COMPANY S.A.C.

Hora de envío : 17:29:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita puedan enviar el documento de las bases actualizado, ya que no se ubica el numeral 3.2 del Capítulo III donde se mencionan los requisitos de calificación.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: II

Literal: 2.2.1.2

Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: De acuerdo a la revisión de las bases el numeral 3.2, se encuentra en la página 79, y se puede encontrar a detalle los requisitos de calificación, de conformidad con la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita puedan ampliar la presentación de ofertas hasta el viernes 21-04-23.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: II Literal: 2.2.1.2 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: No se puede ampliar el cronograma, debido a que ya está establecido por el SEACE y de conformidad con la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar que el alcance del presente servicio (respecto a los extintores) es solo por el mantenimiento preventivo y al momento de inspeccionarlos y probarlos se verificará que partes se deben de cambiar y solo en ese momento se generará la cotización por los mismos. Esto dado que en este momento no se puede saber exactamente el estado de cada uno de los extintores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: El sistema de contratación del presente procedimiento de selección es a SUMA ALZADA, en consecuencia el servicio es a todo costo y aplica para todos los extintores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar cuantas capacitaciones se deberán de dar por cada local.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se dará una capacitación a nivel de todas las sede Loreto, previa coordinación con el Área Usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si se deberán de dejar la misma cantidad de extintores que se retiren por cada local.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Efectivamente se confirma que se dejará la misma cantidad de extintores que se retiren por cada local

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Indicar cual es el tipo de pintado que se les tendrá que aplicar a los extintores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Efectivamente se confirma que el pintado del extintor será con base y con pintura acrílica conforme a los estándares de seguridad y protección del bien o bienes objeto de la presente contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar que los planos de distribución de extintores y el mapa de riesgo debe de ser por cada local.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Efectivamente se confirma que, los planos de distribución de extintores y el mapa de riesgos será por cada local.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar cuales son las dimensiones de la gigantografía que requiere el cliente (por cada local) de los planos de distribución de extintores y el mapa de riesgos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, las dimensiones de la fotolitografía que se requieren por cada local son de 2.20 m X 1.50 m

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si los extintores existentes son UL y/o FM.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, los extintores que se tienen son UL como FM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar la marca de los extintores existentes.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, las marcas que se tienen son FADEX, INTOMASA, ORIENTX, BUCKEYE Y FOX

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si los extintores están colgados con un gancho - soporte o se encuentran dispuestos dentro de gabinetes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, se tienen a los extintores tanto en ganchos y en soportes, así como dentro de gabinetes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Enviar la especificación técnica de la placa aluminada que se deberá de soldar a los extintores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, Placa Aluminada, soldada a la carcasa, numeradas a partir del 001, de 5 cm X 3 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar si el pintado de señalización del extintor será en todos los locales.

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, el pintado de la señalización del extintor será en todos los locales descritos en los términos de referencia del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se hace mención que después del mantenimiento el sub contratista estará obligado a realizar inspecciones mensuales. Por favor confirmar, durante cuanto tiempo se debe de considerar estas inspecciones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, las inspecciones serán durante 12 meses (1 inspección mensual), donde se deberá verificar el estado operacional del extintor y actualizar las cartillas de inspecciones

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Confirmar si hay vías de comunicación y/o acceso terrestre a todas las instalaciones (locales) del presente servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.10 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, el acceso terrestre solo desde la C.T. Iquitos solo hay vía terrestre para la C.T. Nauta, el resto de rutas son fluviales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar cuál será la forma de pago del presente servicio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, el pago se realizara conforme a lo descrito en los términos de referencia de las bases integradas del presente procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar en que instalaciones se requerirá pasar por charlas de inducción previo al ingreso y de cuanto es su duración.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, las inducciones son para todo el personal que ingresará a realizar las actividades propias del servicio, estas inducciones se realizará en la C.T. Iquitos por un tiempo aproximado de 4 horas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si en cada una de las instalaciones se deberá de realizar (junto con la capacitación) pruebas con descarga de extintores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, en cada una de las instalaciones se deberá realizar las pruebas con descarga de extintores y la capacitación de las mismas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Indicar en qué instalación se ubican los extintores que se encuentran dispuestos en las grúas.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: IV Literal: IV **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, se encuentran en la C.T Iquitos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Dado que el servicio que se va a realizar es puntal, confirmar si a nivel de EPPs, el personal se encontraría en el grupo de "Personal de Vigilancia, locador y visita"; o en todo caso indicar en que categoría se encontraría la empresa que vaya a ejecutar el servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** V **Literal:** 5.1.7 **Página:** 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, los EPPs serán de acuerdo al instructivo PGGFS-013-I016 de Electro Oriente S.A.- UNIFORMES DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CONTRATISTAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-26-2023-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SEÑALIZACIÓN, RECARGA Y DIMENSIONAMIENTO DE EXTINTORES DE LA CT IQUITOS, SET SANTA ROSA, OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE DE LORETO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

Ruc/código :	20608926071	Fecha de envío :	10/04/2023
Nombre o Razón social :	GASAPI COMPANY S.A.C.	Hora de envío :	17:29:04

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que tipo de examen médico ocupacional se tiene que considerar para el objeto del presente servicio.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: VI Literal: 6.2 Página: 75

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, corrió traslado al área usuaria (Oficina de Calidad y Fiscalización), por cuanto las exigencias establecidas en los Términos de Referencia corresponde a su requerimiento, la misma que fue respondida como tal: Se precisa que, los exámenes médicos ocupacionales se deberán realizar de acuerdo al instructivo PGGFS-013-I020 de Electro Oriente S.A ¿ EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null