

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-EO-L-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO CUMMINS QSK60 SERIE 2016151095 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE NAUTA

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	17:20:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según el numeral 5.1, características técnicas del grupo electrógeno; quisiéramos saber que el objeto de la convocatoria comprende realizar mantenimiento preventivo a 1 grupo electrógeno verdad?, ya que no indica la cantidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** . **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación con el área usuaria y con autorización de la misma, se precisa lo siguiente:

Conforme, se realizará el mantenimiento preventivo a un solo grupo electrógeno del cual se describe las características técnicas en el numeral 5.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO CUMMINS QSK60 SERIE 2016151095 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE NAUTA

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	17:20:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al grupo electrógeno en mención, quisiéramos nos absuelvan los siguientes:

- Cual es el año de fabricación del grupo

- Cuando se realizo el ultimo mantenimiento

- Cual es el estado actual de dicho grupo, presenta alguna avería, alarma o desperfecto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: .

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Prevía coordinacion con el área usuaria y con autorización de la misma, se precisa lo siguiente:

Año de fabricación: 2015

Puesta en operación Nauta: 2023

Último mantenimiento mayor: noviembre 2023

Último mantenimiento correctivo: julio 2024

Adicional a ello se realiza los mantenimiento rutinarios cada 250h y 500h

Último mantenimiento preventivo: setiembre 2024

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-2-2025-EO-L-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL GRUPO ELECTRÓGENO CUMMINS QSK60 SERIE 2016151095 DE LA CENTRAL TÉRMICA DE NAUTA

Ruc/código :	20600494300	Fecha de envío :	12/04/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICA S.A.C.	Hora de envío :	17:20:35

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del postor en la especialidad, observamos que dicha experiencia se este solicitando en empresas de generación eléctrica; restringiendo o vulnerando el principio de libertad de concurrencia, igualdad de trato; limitando la participación de contratistas con experiencia en la presente contratación, por lo cual con el objeto de promover mayor concurrencia pedimos ampliar y se acepte experiencia de mantenimiento de grupos electrógenos en empresas y/o entidades del rubro comercial, industrial; prestadoras de agua y alcantarillado; asimismo entidades de todo el sector publico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 70

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Previa coordinación con el área usuaria y con autorización de la misma, se precisa lo siguiente:

NO SE ACOGE, al ser un trabajo especializado para un grupo electrógeno de modo de operación continuo (COP), la experiencia solicitada corresponde para trabajos en grupos auxiliares para blackout.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ninguna.