

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-153-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : AQUISICION DE LADRILLOS DE TECHO Y MUROS PARA LA OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 52026 DE CENTRO POBLADO EL CASTAÑAL DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20527319685	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLERA DEL SUR S.R.L.	Hora de envío :	23:53:25

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PESO DE LADRILLO 9X13X24CM DE 18 HUECOS TIPO IV, CONSIDERAR 2.7 KG ES DIRECCIONAR A UN UNICO PROVEEDOR, POR LO QUE SOLICITO SE CONSIDERE EL PESO ENTRE 2.7 Y 3.2 KG YA QUE COMO FABRICANTE DE LADRILLO, SE; QUE CADA FABRICANTE DE ESA MEDIDA TIENE SU PROPIO PESO.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.5 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR LO CUAL REFERENTE AL PESO DE LADRILLO 9X13X24 CM DE 18 HUECOS TIPO IV, ESTE PODRÁ VARIAR ENTRE 2.7 A 3.2 KG CONFORME A LA PROPUESTA QUE PRESENTE EL FABRICANTE DE LADRILLO A FIN DE QUE SE TENGA MAYOR CANTIDAD DE POSTORES. SIN EMBARGO, LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS ENSAYOS SERÁ CONFORME A LA NTP 3399.613. LAS VARIACIONES DIMENSIONALES SERÁ CONFORME A LA NTP 331.017. Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SERÁ CONFORME

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-153-2024-GOREMAD/OEC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : AQUISICION DE LADRILLOS DE TECHO Y MUROS PARA LA OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 52026 DE CENTRO POBLADO EL CASTAÑAL DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20527319685	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	LADRILLERA DEL SUR S.R.L.	Hora de envío :	23:53:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA: PRIMERA ENTREGA A LOS 10 DIAS, SEGUNDA ENTREGA A LOS 45 DIAS, SUGIERO QUE LA PRIMERA ENTREGA SEA A LOS 30 DIAS Y SEGUNDA A LOS 90 DIAS YA QUE EL ACCESO A LA OBRA EN MENCIÓN ES PEQUEÑA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1.13 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN. AMPLIEANDOSE LA PRIMERA ENTREGA HASTA LOS 20 DIAS Y LA SEGUINDA ENTREGA PERMANECE HASTA LOS 45 DIAS, POR UN TEMA DE NECESIDAD DEL MATERIAL EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null