

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/01/2024
1.2	ÁREA USUARIA	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y AIRE ACONDICIONADO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA AERONAUTICA
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	02 GRUPOS ELECTROGENOS 60 KW AEROPUERTO DE ILO
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Optimizar la calidad y cobertura de los Servicios, Sistemas y Procesos de Navegación Aérea y Aeroportuarios con enfoque en el cierre de brechas.
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	76
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO GCNA.GTA.2.190.2021		Fecha de recepción		29/10/2021	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	5/05/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la tercera versión	24/05/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la cuarta versión	2/06/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la quinta versión	14/10/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la sexta versión	10/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la séptima versión	22/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la octava versión	29/12/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la novena versión	3/04/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la décima versión	5/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			Fecha de la undécima versión	16/06/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
					De oficio		Con motivo de observaciones	X	
			2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS			SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X		
				Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X		
				N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
		6	6	INFORME GCAF.GL.4.121.2022	23/03/2022				
	1	RETIRAR INTRODUCCIÓN							
	6.2	Del personal Solo en caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de bienes bajo la modalidad de ejecución llave en mano, cuando se requiera personal para la instalación y puesta en funcionamiento, se puede requerir el personal necesario para la ejecución de dicha prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, así como identificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la ejecución de la prestación. En el caso del personal clave, la experiencia requerida debe acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto esta, incluirse obligatoriamente como requisito de calificación							

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

7.7	FORMA DE PAGO: Indicar pagos parciales y lugar de presentación de documentos y facturas			
7.9	CONSIDERAR OTRAS PENALIDADES, DE CORRESPONDER			
	AGREGAR PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
	Incluir numeral indicando que el requerimiento NO se encuentra definido en una ficha de homologación incluida en el Listado de Requerimientos Homologados, en una ficha técnica del Listado de Bienes y Servicios Comunes, o en el Electrónico de Acuerdos Marco			
		32	FORMATO VIA CORREO ELECTRONICO	17/05/2022
	Indicar la autonomía o capacidad del tanque subbase, del grupo electrógeno ya que se precisa solo la capacidad del tanque diario(210 gl)			
	No se indica en esta página y en todo el documento la procedencia del grupo electrógeno o certificaciones, ¿favor de indicar si este grupo de 60 kw debe ser UL?, en todo caso puede ser de fabricación local			
	Se precisa que en caso sea UL, este tiene un tiempo solo de fabricación de aproximadamente 48 a 50 semanas y su procedencia es EEUU			
	¿Precisar si el tablero de transferencia debe ser UL ó puede ser de fabricación local?			
	Precisar que quiere decir accesorios y repuestos del último lote de fabricación, puesto que debería indicarse que aunque no sean del último lote (última llegada de contenedor) estos deben de garantizar continuidad y disposición en los grupos que se han adquirido.			
	La información técnica (manual de servicio, partes ,operador, etc) solicitadas viene con idioma nativo (ingles), confirmar si se va requerir en español?			
	Se indica tapa de pozo a tierra, favor de indicar el alcance, en caso sea del contratista indicar posición del pozo a tierra con respecto a los grupos electrógenos.			
	Confirmar si se requerirán 3 unidades de los manuales solicitados para grupos y tableros, esto porque solo son dos los equipos solicitados (grupos y tableros) , por lo que entendemos entregaríamos uno por cada equipo.			
	Se considerado entregar según las especificaciones un grupo de 60 kw, esto porque el equipo no trabajará a altura.			
	¿Precisar de cuantos hp es la Bomba manual rotativa para trasegar combustible?			
	La presentación de aceite del motor viene en presentaciones de baldes de 5 gl ó gaoneras de 1 gl, favor de considerar si podemos suministrar esta cantidad (60 gl) en baldes de 5 gl, puesto que se indica presentación por galón sellado, tomar en cuenta que se requerirán 60 galoneras con capacidad de 1 gl por cada uno, favor de evaluar esto por la cantidad			
	¿Favor de indicar que significa número de pieza, será el correlativo que enumeraremos?			
	¿Las herramientas pueden ser de diferentes marcas?			
	Se indica 220V, reconectable, especificar si este trabajará a 380/220V			
	Se indica que puede haber una variación de hasta 15% la potencia efectiva del grupo esto no es limitativo en caso se cuente con un grupo que llega a entregar 60 kw en sitio?			
	Los gabinetes de control son ip23, el hmi con máscara solo tienen un mayor sellado es resistente a aceites, humedad, etc, se hace precisión ya que se ha solicitado ip55			
	¿Los grupos trabajaran en sincronismo ó alternancia?			
	Enviar anexo G, ya que se indica en dicha página			
	¿Es nuestro alcance la cotización de la caseta de fuerza según el anexo C-1?			
	De ser así, se brindará espacio para almacenamiento de materiales y oficina			
	¿Se ofrecerá servicios higiénicos al personal y dotación de energía y agua?			
	¿Se podrá hacer uso del comedor dentro de sus instalaciones?			
	Indicar horario de trabajos dentro de las instalaciones del aeropuerto			
	Con respecto al soporte este podría ser de otro material como ángulos de hierro			
	Del personal indicar si se requiere residente de obra, pdr , calidad ,control documentario			
	Considerar el tiempo de entrega de grupo en caso sea UI, ya que el cliente consigna 150 días y como se ha indicado este grupo tiene un tiempo de fabricación de 48-50 semanas.			
	La licencia de construcción o permisos de la municipalidad deben ser alcance del cliente, puesto que es el titular de la obra.			
	Confirmar si será posible realizar la subcontratación de algunas partidas como instalación.			
	De las pruebas en el local del proveedor, se indica que esta se avisará con 3 días de anticipación al cliente, pero no se asumo costos de transporte o cualquier requisito de ingreso.			
	Para las pruebas en sitio (Moquegua), el cliente debe de proporcionar combustible en caso contrario favor de indicarlo			
	Favor de remitir los planos en versión cad			
	En caso de tener requisitos de ingreso a obra, favor de enviarlo			

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	6	6	MEMORANDO GCNA.GTA.3.081.2022.M	5/05/2022			
	Se acogieron 6 observaciones y se reformularon las EETT							
	2					32	MEMORANDO GCNA.GTA.3.104.2022.M	24/05/2022
	Se aclararon 32 consultas y se adecuaron la especificaciones técnicas							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		Se retira el numeral 1, pág. 1 de las EETT versión inicial						
		Se modifica el numeral 6.2 de la pág. 41 de las EETT						
		Se modifica el numeral 7.7 de la pág. 44 de las EETT						
		Otras penalidades. Se incluye en la Versión 2 de las EETT, numeral 10.9						
		Protocolos de Bioseguridad. Se modifica el numeral 3.1, pág. 58 de la EETT versión inicial						

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

	Se adiciona en las EETT versión 2, numeral 6 pág. 1 clausula de no homologación.
	En el numeral 7.05, pág. 2 de las especificaciones técnicas versión 3, el texto anterior se modifica
	En el ANEXO A, numeral 10.01, pág. 21 de las especificaciones técnicas versión 3 se agrega el siguiente texto: Los manuales serán en idioma español preferentemente, en su defecto se admitirán en idioma Inglés
	En el Anexo C-1, numeral 1.30, pág. 31 de las especificaciones técnicas versión 3 se incluye el siguiente Texto: Se brindará espacio para almacenamiento de materiales y oficina del contratista en el lugar de la obra.
	En el Anexo C-1, numeral 1.31, pág. 31 de las especificaciones técnicas Versión 3 se incluye el siguiente Texto: Se ofrecerá servicio higiénico y agua al personal del contratista de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes; sábado de 8 a 1 pm. En energía se dará un punto de corriente de 2x30A / 220V, 60Hz, 1Ø.
	En el Anexo C-1, numeral 1.32, pág. 31 de las especificaciones técnicas versión 3 se agrega el siguiente Texto: El horario de trabajo en el sitio de la obra para personal del contratista será de 7:30 am a 5:30 pm de lunes a viernes, sábado de 7:30 am a 1 pm
	En el numeral 8.10.4, 8.10.4.1 y 8.10.4.2, pág. 40 de las especificaciones técnicas Versión 3 se ha modificado el plazo de entrega: el plazo total es 375 días calendarios.
	En el numeral 10.6.2.1, literal h) pág. 44 de las especificaciones técnicas versión 3 se agrega el siguiente texto: Los gastos de desplazamiento del personal de CORPAC SA que supervisará las pruebas del equipo en el taller del contratista serán asumidos por la entidad, siempre que el lugar de la prueba sea en Lima Metropolitana
	Se realizaron posteriores adecuaciones de forma solicitadas por el comité de selección dando origen a la versión 11

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	<i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i>				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	<i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i>				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				
4	<p style="text-align: center;">Lic. JOSE ANTONIO ESPINAL RODRÍGUEZ Jefe Área Programación y Control de Adquisiciones (e) CORPAC S.A.</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				