

**Proceso Adjudicación Selectiva SEL-0055-2023-OPC/PETROPERU – Primera Convocatoria
SERVICIO DE EVALUACION OPERATIVA ESPECIALIZADA DE MOTORES Y SISTEMA
CONTRAINCENDIO**

CONSULTAS FIRE TEST S.A.C

Consulta N° 1

¿Para la medición de opacidad de gases de escape que solicitan en los 6 motores Diesel, tienen algún detalle en específico, bajo que normativa debe realizarse el estudio?

RPTA. Se deberá tener presente la Normativa EPA 2010.

Consulta N° 2

¿Para el análisis de aceite del motor, tienen algún detalle de que puntos debe incluir el estudio o bajo que norma debe realizarse?

RPTA. La muestra considera la toma de muestra de aceite en el carter del motor, para lo cual se deberá utilizar alguno de los métodos recomendados por los fabricantes, siendo el mas común el uso de una bomba de vacio para su extracción en frascos limpios.

Consulta N° 3

¿Aceptan para la prueba de eficiencia el empleo de medidores de caudal por ultrasonido?

RPTA. Si. Debiendo estar calibrado y con certificación vigente

Consulta N° 4

Indicar cuantos cursos de inducción debe llevar el personal y si todos son virtuales

RPTA. Normalmente es uno. Pero se deberá tener presente lo establecido por la Jefatura QHSS de Refinería Conchan

Consulta N° 5

Indicar que vacunas exigirán al personal que trabaje en la Refinería

RPTA. Actualmente la Unidad Medica requiere las vacunas Antitetanica, Hepatitis B, Influenza y Covid (al menos 3 dosis)

Consulta N° 6

En las bases comentan que no se acepta subcontratación, sin embargo, los servicios de análisis de medición de opacidad de gases de escape, análisis de aceite y alquiler de un medidor de flujo ultrasonido deben ser subcontratados, ¿esto será aceptado?

RPTA. SI, la no subcontratación se refiere a las tareas necesarias de realizar en las instalaciones de Refinería Conchan

Consulta N° 7

¿El cliente trasladará al personal dentro de las instalaciones de Petroperú?

RPTA. Si. Se deberá coordinar con el Administrador de Contrato al respecto.

Consulta N° 8

¿El cliente cederá un espacio para el resguardo de equipos y herramientas mientras se ejecuta el servicio?

RPTA Si. Se tiene un área disponible en la Unidad Inspección a cargo del servicio

Consulta N° 9

¿Petroperú prestará sus SSHH para el personal?

RPTA: Si. Se coordinara con el Administrador del contrato al respecto.

Consulta N° 10

¿Petroperú tiene un espacio para tomar refrigerio?

RPTA. Si. Se tiene un Comedor de Contratistas habilitado para su uso. Coordinar con el Administrador de Contrato para su uso

CONSULTORIA ENERGETICA & AMBIENTAL

Consulta N° 1

SOLICITAMOS: PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD SEA POR UN PERIODO DE 10 AÑOS A LA FECHA DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

RPTA. Considerando lo solicitado establecemos que la experiencia a considerar sea de 5 años.

VFP/CSC