

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-32-2023-GRM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LADRILLOS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL I-3 DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA" CON CUI N° 2328099.

Ruc/código : 20608232631

Nombre o Razón social : ALFIE SOLOMONS E.I.R.L.

Fecha de envío : 10/07/2023

Hora de envío : 20:02:57

**Consulta: Nro. 1**

### **Consulta/Observación:**

Se solicita al Oec aclarar el tipo de ladrillo, en vista que en las características tope tipo IV, sin embargo, la resistencia a la compresión solicitado en bases es 180, que corresponde al ladrillo tipo V, para lo cual, se solicita la aclaración del tipo de ladrillo solicitado es tipo IV o Tipo V

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

### **Análisis respecto de la consulta u observación:**

Respecto a la consulta formulada por el participante es preciso aclarar que la norma tecnica de albañileria es E-070 TIPO IV

### **Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorporara en las bases: ¿ actualización de especificaciones técnicas según Norma técnica de albañilería: E-070 Tipo IV