

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-183-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLO DE ARCILLA TIPO KING KONG Y PARA TECHO (META: 060)

Ruc/código :	20609290715	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	JGI SOLUCIONES E INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:06

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

según las especificaciones del ladrillo king kong de 9 cm. x 13 cm. x 24 cm. de 18 huecos, se pide resistencia a la compresión, que las dimensiones sean exactas, dureza y demas.

por lo que solicitamos que la entidad deberia de solicitar un documento como los ensayos de resistencia a la compresion, pruebas de eflorescencia, pruebas de resistencia a la compresion y demas, para asi validar y verificar el cumplimiento de las eett solicitadas por el area usuaria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Cap.III Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION.SEGUN LA NORMA NTP E 070,CAPITULO 3(COMPONENTES DE ALBAÑILERIA)3.1.4. PRUEBAS;SE REALIZARAN LOS MUESTREOS CORRESPONDIENTES SEGUN LA NORMA REFERIDA A LOS CUALES SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE RESISTENCIA A LA COMPRESION,ALABEO Y

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-183-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLO DE ARCILLA TIPO KING KONG Y PARA TECHO (META: 060)

Ruc/código :	20609290715	Fecha de envío :	21/11/2023
Nombre o Razón social :	JGI SOLUCIONES E INVERSIONES E.I.R.L.	Hora de envío :	19:07:06

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

segun los requisitos de calificacion solicitadas por el area usuaria para el presente procedimiento de seleccion se esta solicitando como bienes similares ladrillos mecanizados, bloques para contruccion de muro, pero revisando el numeral 3.2 del folio 26 se alcanza a leer que esta solicitando como bienes similar a venta de perfiles metalicos y otros que no tienen nada que ver con el objeto de la convocatoria.

por lo que solicitamos que se corrija por que al parecer hubo un error al copia y pegar o digitar dicha seccion.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap.III **Literal:** 2.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION,SE ACLARA QUE LOS BIENES SIMILARES COMO PERFILES METALICOS NO CORRESPONDE POR LO QUE SON EXCLUIDOS, ASI MISMO SE CONSIDERAN SIMILARES LOS SIGUIENTES:LADRILLOS MECANIZADOS, BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE MURO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-183-2023-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LADRILLO DE ARCILLA TIPO KING KONG Y PARA TECHO (META: 060)

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	22/11/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:26:10

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas para el Ladrillo de Arcilla tipo King Kong de 9cm.x13cm.x24cm. están considerando la resistencia Mínima a la Carga de ruptura de 140Kgr/cm2 que tipo de ladrillo están considerando.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E-70

Análisis respecto de la consulta u observación:

SI SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CON RESISTENCIA MINIMA DE A COMPRESION DE 130KG/CM2 SEGUN LA NTP E 070, CAP 3.1.2 CLASIFICACIONES PARA FINES.