

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20299360483	Fecha de envío :	27/07/2023
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS Y GERENCIA DE SERVICIOS ASOCIADOS S.R.L.	Hora de envío :	11:25:26

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

- 1- Especificar el espesor de la plancha de los Paneles
- 2- Especificar el numero de Paneles por cuerpo de Estante
- 3- Especificar el espesor de la plancha del Angulo Ranurado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: VI

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	10432143703	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS	Hora de envío :	12:39:32

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

QUE LA DENOMINACION DICE ADQUISICION DE E INSTALACION DE 145 ANDAMIOS DE ANGULO RANURADOS (YA QUE LOS ANDAMIOS ES PARA EL USO DE CONTRUCCION CIVIL.
DEBE DECIR ADQUISICION DE E INSTALACION DE 145 ESTANTE DE ANGULO RANURADOS

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** anexo 2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Observacion, el area usuaria con el fin de no crear confusion e interpretacion, en las bases integradas se modificara en la denominacion; Adquisicion e Instalacion de 145 Estantes de Angulos Ranurados

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la Observacion, el area usuaria con el fin de no crear confusion e interpretacion, en las bases integradas se modificara en la denominacion; Adquisicion e Instalacion de 145 Estantes de Angulos Ranurados

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	10432143703	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS	Hora de envío :	12:39:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SOLICITAMOS AL COMITE QUE EL ANGULO DE 2X2 EXITES EN EL MERCADO NACIONAL PERO NO SE UTILIZA PARA LOS ESTANTE DE ANGULO RANURADO YA QUE EL MATERIAL A UTILIZAR SE HACEN DE PLANCHA LAF DE 2MM Y LA MATRIS QUE SE TRABAJAN SON 2 1/4 * 1 1/4, 1 1/2*1 1/2, 1 1/4* 11/4 NO EXISTE MATRIS PARA LO REQUERIDO 2X2 EN EL MERCADO NACIONAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.5 Literal: V.I Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El area usuaria aclara que el requerimiento es de; angulo de 2" x 2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
El area usuaria aclara que el requerimiento es de; angulo de 2" x 2"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	10432143703	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PAREDES GUTIERREZ JOSE LUIS	Hora de envío :	12:39:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE QUE NOS PROPORCIONE PLANOS CON MEDIDAS EXACTAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que no se cuenta con planos, se proporciona la siguiente informacion:los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" (seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 8 regatones de material sintetico PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que no se cuenta con planos, se proporciona la siguiente informacion:los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" (seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 8 regatones de material sintetico PVC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20541395513	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES NEW KAST EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:06:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

señores del comité especial en las especificaciones técnicas nos pide ANDAMIOS DE ANGULOS RANURADOS DE 2.40 mts de alto x 0.90 de ancho y 0.30 de profundidad, Angulo de 2"x2" quisiéramos saber de cuantas divisiones es y el grosor de la platina

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: VI Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que el requerimiento es de; angulo de 2" x 2" seis tableros (paneles) fabricados en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que el requerimiento es de; angulo de 2" x 2" seis tableros (paneles) fabricados en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	16:17:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En las especificaciones técnicas no indica el tipo de material de los andamios, agradeceré al gentil comité brindar la información.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" , seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" , seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20511102775	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ESPECIALES CAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:08

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se observa angulo de 2"x2", se recomienda concordante con el estándar nacional ya que no se fabrican en 2"x2" , segun experiencia y las medidas de los paneles es suficiente con angulos 1 1/2" x 1 1/2" de ancho en espesor de 2mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge la observacion el requerimiento corresponde a; angulo de 2" x 2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acoge la observacion el requerimiento corresponde a; angulo de 2" x 2"

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20511102775	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PROYECTOS ESPECIALES CAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:21:08

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

No indica espesor de los paneles, en tal caso se recomienda paneles en espesor de 0.9mm los cuales resisten 70 kilos por nivel y es suficiente para las medidas de los paneles que se especifican.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria no acoge la observacion el espesor de los paneles sera de 1.00 mm. como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria no acoge la observacion el espesor de los paneles sera de 1.00 mm. como minimo

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	10727967597	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	PAUCAR VALLADARES EDGARDO ALBERTO	Hora de envío :	23:31:20

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

bienes similares para pluralidad de postores en el servicio requerido se solicita considerar el servicio de carpintería metálica así como el servicio de confección,fabricación y/o instalación de estructuras metálicas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** requisitos **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad servicio de carpintería metálica así como el servicio de confección,fabricación y/o instalación de estructuras metálicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad servicio de carpintería metálica así como el servicio de confección,fabricación y/o instalación de estructuras metálicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20548724024	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	MIMAX CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:37:33

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A ESTE COLEGIADO PODER INCLUIR LOS SERVICIOS DE FABRICACIÓN , CONFECCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA , ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DE TECHOS POR ESTRUCTURAS METÁLICAS EN IOARR DONDE EXISTA LA PARTIDA ESTRUCTURA METALICA , BIENES O SERVICIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad en confeccion y/o instalacion de estructura metalica, y techos por estructuras metalicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad en confeccion y/o instalacion de estructura metalica, y techos por estructuras metalicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20600751141	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA YOHANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DISTRIBUIDORA YOHANA S.A.C.	Hora de envío :	14:42:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE QUE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEAN MAS CLARAS,RESPECTO A LAS MEDIDAS, TANTO EN LAS MEDICIONES DE CADA CUERPO,LOS ANGULOS RANURADOS ,Y LOS PANELES (ESTANTE),ESTABILIZADOR,PERNOS CON TUERCAS, EL ACABADO(REGATONES)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" de espesor, seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" de espesor, seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20566394201	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES PALOMINO A & M E.I.R.L.	Hora de envío :	17:12:37

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

DESCRIPCION DE LA CARACTERISTICAS DEL BIEN
ANDAMIOS DE ANGULOS RANURADOS 145 UND

Solicitamos a la entidad (Comite)QUE ACLARE CON CUANTOS PANELES SOLICITAN LOS ANGULOS RANURADOS YA QUE NO LO INDICA, para dar posibilidad que podamos participar empresas con prestigio y asi no se estará vulnerando el principio de pluralidad de postores y trato justo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: VI Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo: 2. Principios que rigen las contrataciones.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" de espesor, seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria aclara que;los estantes seran con angulos ranurados de metal de: 2" x 2" de espesor, seran seis tableros (paneles), en planchas de acero laminado al frio de 1.00 mm de espesor como minimo con refuerzos internos para garantizar solidez: 04 angulos y 04 esquineros como minimo, con esquineros metalicos y pernos hexagonales de 5/16" de diametro x 5/8 cincados (unicromados) con tuercas para fijar los tableros con los perfiles de angulos ranurados, se tendran 4 regatones por cada unidad de parante de material sintetico PVC

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20445884635	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	EFC & SERVICIOS S.R.L	Hora de envío :	18:55:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN ARAS DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES; LIBERTAD DE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE TRATO. SE SOLICITA AL LETRADO SE CONSIDERE COMO PARTE DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD COMO BIENES SIMILARES A LOS PARANTES Y OMEGAS TUPEMESA TENIENDO EN CUENTA QUE FORMAN PARTE DE ESTRUCTURAS METALICAS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad en ventas y/o servicios de parantes y omegas tupemesa teniendo en cuenta que forman parte de estructuras metalicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad en ventas y/o servicios de parantes y omegas tupemesa teniendo en cuenta que forman parte de estructuras metalicas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE F. SANCHEZ CARRION

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-OEC-UNJFSC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 145 ANDAMIOS DE ÁNGULOS RANURADOS DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

Ruc/código :	20603792603	Fecha de envío :	01/08/2023
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES INTEGRALES ECOEFICIENTES VIRAT S.A.C. - SOLINTECO VIRAT S.A.C.	Hora de envío :	23:48:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En relación a la experiencia del postor en la especialidad, respecto a bienes similares

Se consideran bienes similares a los siguientes:

ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA EN GENERAL Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA EN GENERAL.

SOLICITAMOS AMPLIAR LOS TIPOS DE BIENES SIMILARES A ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA EN GENERAL Y/O SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA METÁLICA EN GENERAL Y/O SERVICIOS DE CARPINTERÍA METÁLICA.

Tener en cuenta que reformular dicho requerimiento genera una libre concurrencia de proveedores lo cual beneficia a los intereses de la Entidad por conseguir una mejor oferta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad a Adquisicion de estanteria metalica en general y/o servicios de instalacion de estanteria metalica en general y/o servicios de carpinteria metalica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El area usuaria precisa y aclara que en virtud al principio que rigen las contrataciones; libre concurrencia se ampliara la experiencia del postor en la especialidad a Adquisicion de estanteria metalica en general y/o servicios de instalacion de estanteria metalica en general y/o servicios de carpinteria metalica