

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-180-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE PVC PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC

Ruc/código : 20604317402

Fecha de envío : 12/10/2023

Nombre o Razón social : MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Hora de envío : 17:32:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE PIDE ACLARAR AL ÁREA USUARIA CON RESPECTO AL ITEM 6, PIDE LA REDUCCIÓN EN INYECTADO SIN EMBARGO ESA MEDIDA NO EXISTE POR LO QUE SE PIDE CAMBIAR A TERMOFORMADO UNIÓN ESPIGA SP CAMPANA UF YA QUE CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS Y EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulnera el principio de c) transparencia y a) libertad de concurrencia de la ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA INDICA QUE, SE ACOGE EL PEDIDO DE CAMBIAR A FABRICACION TERMOFORMADO, PERO CON SISTEMA DE EMPALME UNION FLEXIBLE EN AMBOS LADOS (INGRESO Y SALIDA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LA MODIFICACION SE REALIZARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-180-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE PVC PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE ARGAMA ALTA, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS ¿ APURIMAC

Ruc/código :	20604317402	Fecha de envío :	12/10/2023
Nombre o Razón social :	MOLISA IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	Hora de envío :	17:32:41

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE PIDE ACLARAR AL AREA USUARIA CON RESPECTO A LOS ITEMS 23, 24, 25 PIDEN LAS REDUCCIONES EN INYECTADO SIN EMBARGO ESAS MEDIDAS NO EXISTEN EN ESE MATERIAL POR LO QUE SE PIDE CAMBIAR A TERMOFORMADO UNIÓN ESPIGA SP CAMPANA UF YA QUE CUMPLE CON TODAS LAS NORMAS Y EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Vulnera el principio de c) transparencia y el de a) lib de la ley de contrataciones del estado 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LA OBSERVACION FORMULADA POR EL PARTICIPANTE, EL AREA USUARIA INDICA QUE, SE ACOGE EL PEDIDO DE CAMBIAR A FABRICACION TERMOFORMADO, PERO CON SISTEMA DE EMPALME UNION FLEXIBLE EN AMBOS LADOS (INGRESO Y SALIDA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS