

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código : 20502122461

Fecha de envío : 18/07/2023

Nombre o Razón social : GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA  
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 18:33:11

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Por favor indicar que parte del tablero debe ser con espesor de 3mm

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 1.5.1

**Literal:** 2.3

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que las partes que debe ser con la plancha LAF son la Tapa y marco de la caja con el espesor de 2 a 3 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:33:11

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

El cuerpo de la caja será con plancha LAF o Galvanizado

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 1.5.1

**Literal:** 2.3

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se aclara que el cuerpo de la caja es con plancha LAF

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:33:11

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Los agujeros laterales, salidas de cables (45mm) van a ser troquelados?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.5.1      Literal: 2.10      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que los agujeros laterales, salidas de cables (45mm) deben ser troquelados o precortados.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:33:11

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

La proteccion de la parte visora será con plancha de vidrio doble ¿ Cual será el espesor de la plancha?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.5.1      Literal: 2.12      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El espesor de la plancha para el vidrio es de acuerdo al espesor de la caja de 2 a 3 mm

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:33:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El tipo de madera indican Ishpingo, mohena o similar. ¿Pueden ser del tipo caoba o tornillo?

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 1.5.1    Literal: 3.1    Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tipo de madera puede ser Ishpingo, mohena o tornillo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO SA ELECTROCENTRO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-ELCTO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CAJAS PORTA MEDIDOR TRIFÁSICAS PARA CLIENTES MAYORES ELECTROCENTRO S.A.

Ruc/código :	20502122461	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	GESTION Y SISTEMAS DE CALIDAD ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	18:33:11

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

El tablero de madera específicamente en que parte del tablero debe ir instalado?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 1.5.1      Literal: 3      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El tablero de madera va instalado en la parte inferior de la caja porta medidor

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null